

19 -07- 2019

Číslo jednací: KHSJM 39836/2019/BM/HV
Spisová značka: S-KHSJM 31996/2017
Vyřizuje: H. Kopová, Mgr. Polická J.
Telefon: 545 113 043
Email: hana.kopova@khsbrno.cz

POŠTOU



V Brně dne 18. července 2019

ŠLAPANICE, k. ú. Šlapanice u Brna, parc. č. 2804/81, 2804/82, 2804/78, 2804/83, 2804/84, 2804/55, 2804/53, 2804/54, 2804/85, 2804/86, 2804/87, 2804/1, 2804/80, 2804/66 – „Obytný soubor Brněnská Pole, I. etapa, SO 109 – změna v užívání nebytového prostoru na KAVÁRNU“ – investor [REDAKCE] – ZÁVAZNÉ STANOVISKO KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PRO POTŘEBY KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JMK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti stavebníka [REDAKCE] o vydání stanoviska pro potřeby kolaudačního řízení stavby kavárny v obytném souboru Brněnská Pole, I. etapa, SO 109 ve Šlapanicích.

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v

- zákon č. 258/2000 Sb., ve spojení s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin
- § 5 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
- § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění

KHS JMK s vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu: „KAVÁRNA S PŘÍSLUŠNÝM ZÁZEMÍM“ – část stavby bytového domu č. pop. 1895, 1896 na pozemku parc. č. 2804/204 v k. ú. Šlapanice u Brna, jednotka 1896/33 v 1. podzemním podlaží SOUHLASÍ.

Odůvodnění:

Podmínky stanoviska KHS JMK č.j. KHSJM 52708/2018/BM/HV ke zkušebnímu provozu byly splněny. Zkušební provoz kavárny byl povolen Rozhodnutím SÚ Šlapanice 23. 11. 2018 na dobu 6 měsíců. Dne 19. 6. 2019 byl prodloužen do 31. 7. 2019.

Předložen byl Protokol o akreditovaném měření č. 83/2019, který zpracoval [REDAKCE] KOMPRAH, s. r. o., IČO: 27701638, zkušební laboratoř, Masarykova 141, 664 42 Modřice, dne 5. 6. 2019.

Předmětem měření je zjištění a vyhodnocení hladin akustického tlaku A z provozu kavárny „Hangar Cafe, Brněnská Pole 1893/13, k. ú. Šlapanice u Brna, Šlapanice, ve vztahu k chráněným venkovním a vnitřním prostorům staveb. Předmětná provozovna je situována v 1. NP novostavby bytového domu. Provozní doba kavárny je od 14,00 do 20,00 hodin. Kapacita kavárny je 40 míst k sezení. Provozovna

je členěna na odbytovou část, kuchyni, zázemí a dětský koutek. V úrovni 1. NP prostory kavárny sousedí s nebytovými prostory, ve 2. NP jsou nad kavárnou situovány bytové jednotky. Měření hluku zahrnuje provoz všech zdrojů hluku Kavárny „Hangar Cafe“, Brněnská pole 1896/13, Šlapanice.

Zdroje hluku: reprodukováná hudba – v době měření zesilovač nastaven na maximální výkon, odvětrání kavárny – řešeno jako kombinované přirozené a nucené. V průběhu měření byla všechna okna otevřena na ventilaci. Nucené větrání je řešeno v kuchyni provozovny, kde je instalována digestoř a na WC ventilátor. Obě zařízení byla puštěna na maximální výkon.

Technologie – všechna technologická zařízení v době měření byla v provozu na maximální výkon.

Kavárna – běžný provoz, v odbytové části 10 hostů, v dětském koutku 4 děti.

Zásobování – pouze v denní době s frekvencí 1 osobní automobil za den a 1 dodávka za týden. V průběhu měření, v chráněném venkovním a vnitřním prostoru, k provozovně přijel osobní vůz, byla provedena ruční vykládka zboží.

Naměřené hodnoty, chráněný vnitřní prostor stavby – BD Brněnská Pole 1896/13 – 2.NP, byt 1F, pokoj – provoz kavárny – denní doba

Charakter hluku: proměnný hluk bez tónových složek, $L_{Amax} = 28,6$ dB, hluk pozadí $L_{Amax} = 25,6$ dB.

Výsledná maximální hodnota korigovaná o hluk pozadí $L_{Amax} = 25,6$ dB.

Naměřené hodnoty, chráněný venkovní prostor stavby – BD Brněnská Pole 1896/13 – 2.NP, byt 1F, balkon – provoz kavárny – denní doba


Charakter hluku: proměnný hluk bez tónových složek, $L_{Aeq,T} = 44,7$ dB, hluk pozadí činí 40,9 dB.

Výsledná ekvivalentní hodnota korigovaná o hluk pozadí a měření na odrazivé ploše $L_{Aeq,8h} = 42,5 \pm 1,8$ dB.

Hygienický limit pro chráněné venkovní prostory staveb je stanoven 45 dB v denní době a hygienický limit pro chráněné vnitřní prostory staveb je stanoven 35 dB v denní době.

Výsledky měření dokladují nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním a vnitřním prostoru staveb ve smyslu požadavků nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že předložená žádost je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., § 30, a proto bylo vydáno souhlasné stanovisko ke kolaudačnímu řízení výše uvedené stavby.



MVDr. Ilona Kružíková
vedoucí oddělení hygieny výživy
pracoviště Brno

Rozdělovník:

1. [redacted]
2. KHS JMK - spis