

Mateřská škola a Základní škola Vedrovice,
okres Znojmo, příspěvková organizace
Vedrovice 325, www.zsvedrovice.cz, tel.: 603 176 006, zsvedrovice@seznam.cz

Č. j. 155/2018

Ve Vedrovicích dne 19. 11. 2018

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Jihomoravský územní pracoviště v Znojmě Územní pracoviště Znojmo
Došlo: 20. 11. 2018
Číslo jednací: KHS JM 63 505/2018 RM JSP
Podání listopřílohy: 1
Spisová značka:

KHS JmK
územní pracoviště
MUDr. J. Janského 15
Znojmo
669 02

Věc: Podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu ze dne 19. 10. 2018

Vážená paní Povolná,
podávám tímto zprávu o plánování odstranění zjištěných nedostatků z kontrolního šetření ze dne 19. 10. 2018 v ZŠ a ŠD Vedrovice.

Zjištěné nedostatky:

1) V učebnách a družině chybí umyvadla s přívodem tekoucí studené pitné vody včetně odpadů, což je v rozporu s § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., spolu s § 4a odst. 4 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob odstranění:

Dle projednání se zřizovatelem plánujeme odstranit tento nedostatek v měsíci červenec-srpen 2019.

2) Na hygienických zařízeních žáků není zavedena u umyvadel na mytí rukou teplá voda, v učebnách jsou u provizorních umyvadel na mytí rukou pevná mýdla, místo tekutých mýdel v zásobníku, což je v rozporu s § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., spolu s § 4 odst. 5 + příl. č. 1 bodem 8 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob odstranění:

Dle projednání se zřizovatelem plánujeme odstranit tento nedostatek v měsíci červenec-srpen 2019.

3) Není zřízena odvětraná úklidová komora s omyvatelnými stěnami, vybavena výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody, včetně odtoku vody, což je v rozporu s § 7 odst.

J. Janský

I zákona č. 258/2000 Sb., spolu s § 4 odst. 5 + příl. č. 1 bodem 7 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob odstranění:

Dle projednání se zřizovatelem plánujeme odstranit tento nedostatek při plánované rekonstrukci budovy v letech 2020, (po vyhlášení dotačního projektu).

V učebnách jsou umístěny žebrové radiátory.

Upozorňujeme, že ve stavbách se zvýšeným nebezpečím úrazu, zejména v předškolních a školských zařízeních, musí být instalovaná otopná tělesa opatřena ochrannými kryty, které však nesmí bránit řádnému sdílení tepla z otopných těles do okolí (vyhl. o technických požadavcích na stavby).

Způsob odstranění:

Dle projednání se zřizovatelem plánujeme odstranit tento nedostatek v měsíci červenec-srpen 2019.

Mateřská škola a Základní škola
Vedrovice 325
671 76 Olbramovice u Mor. Krumlova
IČ: 709 98 159
tel.: 515 397 311

Mgr. Hana Vančurová, ředitelka školy