

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací.: KHSJM 65954/2017/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 60224/2017
Č. j. odesílatele: MUTI 30129/2017

Datovou zprávou

Městský úřad Tišnov
Odbor stavebního řádu
nám. Míru 346
666 19 TIŠNOV
ID datové schránky: qzjbhat

Vyřizuje: Ludmila Darmopilová
Tel.: 545113 068
Email: ludmila.darmopilova@khsbrno.cz

V Brně dne 6. prosince 2017

Tišnov, k. ú. Tišnov – „Víceúčelové sportoviště Smíškova, Tišnov“ na pozemku parc.č. 1847/16, 1847/17, 1847/42, 1868/22 – závazné stanovisko pro zkušební provoz

Na základě oznámení Městského úřadu Tišnov, odbor stavebního řádu, náměstí Míru 346, 666 19 Tišnov, ze dne 23.11.2017, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 4 odst. (2) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 183/2006 Sb.“) podklady pro vydání zkušebního provozu na akci „Víceúčelové sportoviště Smíškova, Tišnov“ na pozemcích parc.č. 1847/16, 1847/17, 1847/42, 1868/22 v k. ú. Tišnov. Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK pro povolení zkušebního provozu podle zákona č. 183/2006 Sb. toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Se zkušebním provozem stavby „Víceúčelové sportoviště Smíškova, Tišnov“ na pozemcích parc.č. 1847/16, 1847/17, 1847/42, 1868/22 v k. ú. Tišnov, se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 z. č. 258/2000 Sb. váže KHS JmK vyslovený souhlas na splnění této podmínky:

1. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku, které bude dokladovat, že z provozu mobilní strojovny chlazení za maximálního provozního výkonu dochází v nejexponovanějším chráněném venkovním prostoru stavby k zajištění nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory staveb stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro denní a noční dobu.

Odůvodnění:

KHS JmK vydala k dokumentaci pro stavební řízení na předmětnou stavbu souhlasné závazné stanovisko pod č.j.:KHSJM 23889/2016/BM/HOK, sp. zn.: S-KHSJM 24862/2016 dne 08.06.2016. Dne 5. prosince 2017 byla provedena kontrolní prohlídka, na které bylo dohodnuto, že předmětná stavba bude uvedena do zkušebního provozu. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku z maximálního provozu mobilní strojovny chlazení v denní i noční době. Jedná se o mobilní strojovnu chlazení - Chiller pro ledové plochy IRU-S4.B.L.Silence, která bude sloužit pro potřeby chlazení plochy víceúčelového hřiště v zimních měsících (cca listopad – březen). Zkušební provoz bude stanoven do konce měsíce března 2018.

Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik, mohlo být vydáno podmíněně souhlasné závazné stanovisko k vydání povolení zkušebního provozu předmětné stavby.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno


vrchní referent

Ludmila Darmopilová v.r.

odborný pracovník oddělení hygieny obecné a komunální KHS JmK

Rozdělovník:

1. Městský úřad Tišnov, odbor stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 19 TIŠNOV, DS: qzjbhat
2. KHS JmK - spis