

Číslo jednací: KHSJM 03707/2017/BK/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 27829/2016

K podání: KHSJM 00323/2017/BK/HOK

**Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví
jako dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona**

Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS Jmk) byla dne 4.1.2017 doručena výzva Městského úřadu Boskovice, odboru výstavby a územního plánování, Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby: „Sudice – střelnice – stavební objekty“.

KHS Jmk vydala v uvedené věci závazné stanovisko pro dodatečné povolení stavby dne 16.6.2016 pod č.j. KHSJM 33004/2016/BK/HOK.

*Provedení stavby není v rozporu s předpisy předpisy
v oblasti ochrany vt. zdraví.*

Pracovník KHS Jmk uplatňuje ve smyslu ust. § 82 odst. 2 písm. i) zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, následující závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného orgánu státní správy:

S vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu: „Sudice – střelnice – stavební objekty“ se

souhlasí / ~~nesouhlasí.~~

Dne 20. ledna 2017

Za KHS Jmk: Ing. Jana Dvořáková
č.p. 0207



2

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Tel. 545113091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID jaaai36

Číslo jednací: KHSJM 33004/2016/BK/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 27829/2016

K podání: KHSJM 27829/2016/BK/HOK

Vyřizuje: Ing. Jana Dvořáková / ÚP Blansko
Tel: 516 497 151
e-mail: jana.dvorakova@khsbrno.cz

680 01 Boskovice

V Blansku dne 16.6.2016

Sudice – střelnice – stavební objekty

- *závazné stanovisko pro dodatečné povolení stavby*

Na základě žádosti pana [redacted] 680 01 Boskovice o vydání závazného stanoviska k předložené projektové dokumentaci pro potřeby dodatečného povolení stavby „Sudice – střelnice – stavební objekty“, doručené na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS JmK) dne 25.5.2016,

KHS JmK jako dotčený správní úřad podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), vydává dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S dodatečným povolením stavby: „Sudice - střelnice – stavební objekty“ na pozemku parc.č. 541/3, 541/4, 541/20 a 5682 k.ú. Sudice u Boskovic se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Dne 25.5.2016 byla na KHS JmK předložena žádost pana [redacted] [redacted] [redacted] 680 01 Boskovice, o vydání závazného stanoviska pro dodatečné povolení stavby objektů střelnice Sudice na pozemcích parc.č. 541/3, 541/4, 541/20 a 5682 v k.ú. Sudice u Boskovic. Projektovou dokumentaci zpracoval [redacted] CALIBARDAS GROUP s.r.o., Knínice 330, 679 34, datum zpracování: duben 2016. Předložená projektová dokumentace zpracovává skutečné provedení již dokončené stavby jednotlivých stavebních objektů, provozních zařízení a zpevněných ploch areálu střelnice v katastru obce Sudice. Stávající střelnice je umístěna v jižní části obce Sudice, mimo zastavěné území, jako součást areálu víceúčelového společenského komplexu „Sudický dvůr“, na pozemcích p.č. 541/3, 541/4, 541/20, 5682 v k.ú. Sudice u Boskovic.

Stavba je členěna na následující stavební objekty: zapuštěný podzemní vřhač pro letící terče (SO 01, SO 07), přístřešek pro střelce (SO 02), administrativa (SO 03), sociální zařízení – WC ženy/WC muži, zpevněná plocha pod nádrže na vodu (SO 04), nadzemní vřhač pro letící terče (SO 05, SO 08, SO 10, SO 13), stanoviště obsluhy (SO 06, SO 09), zázemí – pistole (SO 11), sklad (SO 12), mobilní jeřábový vřhač pro letící terče (MO 01), mobilní přístřešek pro obsluhu (MO 02) a dřevěná zábrana (MO 03). Jednotlivé stavební objekty jsou řešeny v kontextu s jejich umístěním, funkcí a využitím. Pro administrativu, sklady a sociální zázemí byly využity typizované „unimobuňky“ doplněné jednoduchou konstrukcí sedlové střechy a dřevěného obkladu. Přístřešek pro střelce je realizován ocelovými sloupy vynášejícími plochou střechu s nosnými dřevěnými hranoly nad zpevněnou plochou. Podzemní konstrukce jsou betonové se střechou z trapézového plechu, nadzemní vřhače terčů jako jedno a dvoupodlažní dřevostavby se stanovou nebo valbovou střechou. Všechny stavební objekty s výjimkou podzemních staveb a přístřešku pro střelce jsou osazeny na volně ložené betonové panely nebo na betonové pražce. V areálu jsou provedeny zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby,

betonových panelů a desek a betonové chodníkové dlažby. Páteřní komunikace (cesta) je lokálně vymezena betonovými obrubníky.

Areál stfelnice je napojen na rozvod NN, splašková kanalizace ze sociálního zařízení je svedena do jímky na vyvážení, dešťové vody jsou zasakovány na terénu. Komunikačně je areál stfelnice napojen ze silnice III. třídy Sudice – Vísky a dále z obslužné komunikace provozovny „Sudický dvůr“. Parkování je řešeno na plochách „Sudického dvora“, v areálu stfelnice je vymezen prostor pro krátkodobé odstavení vozidel při vjezdu do areálu.

Součástí podání byl Protokol o měření A2016/066 ze dne 27.5.2016 (zpracoval Enving s.r.o., Staňkova 18a, 602 00 Brno, Zkušební laboratoř č. 1510 akreditovaná ČIA). Bylo provedeno měření v chráněném venkovním prostoru staveb (na okraji obce Sudice) a vyhodnocení hlukové situace v místě měření. Pro splnění hygienického limitu stanoveného Nařízením vlády č. 272/20011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pro vysoce impulsní hluk je možné za 8 hod. vystřelit až 5000 ran.

Vzhledem k tomu, že předložený návrh není v rozporu s požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možné s dodatečným povolením stavby vyslovit souhlas.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-31-

Ing. Jana Dvořáková
odborný rada

odd. hygieny obecné a komunální

Rozdělovník

1. [redacted] 680 01 Boskovice
2. KHS JmK - spis