

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Spisová značka: S-KHSJM 70482/2023
Č.j: KHSJM 70849/2023/BM/HDM
č.j. odesílatele: MCBZAB 8458/23/OS/UHNM
Vyřizuje: MUDr. Eva Lysá
Pracoviště: Jeřábkova 4, Brno
Tel.: +420 724 092 078
e-mail: eva.lysa@khsbrno.cz

Datovou zprávou

Městská část Brno-Žabovřesky Odbor stavební Horova 1623/28 616 00 Brno – Žabovřesky ID datové schránky: n97byjq

V Brně dne 12. prosince 2023

Sdělení k žádosti o součinnost

Dne 7. 12. 2023 byla na KHS JmK doručena žádost o součinnost zaevidovaná pod č.j. KHSJM 70482/2023/BM/HDM, kterou podal Úřad městské části města Brna, Brno – Žabovřesky, Odbor stavební, Sp.zn. STU/02/14348/23/UHNM, č.j. MCBZAB 18458/23/OS/UHNM.

Předmětem žádosti je dotaz, zda větrání školy přirozenou výměnou vzduchu ve smyslu závazného stanoviska č.j.: KHSJM 11854/2022/BM/HDM ze dne 11. 3. 2022 je v souladu s hygienickými požadavky na provoz školy.“ Věc se týká provozu školy LABYRINTH - gymnázium a základní škola, s.r.o. a jeho pracoviště v administrativním objektu na adrese Královopolská 139, 612 00 Brno.

Škola od školního roku 2022/2023 využívá pronajaté prostory v 1.NP až 4.NP budovy B a C, ve kterých byly původně umístěny kanceláře. Tyto byly větrány přirozeným způsobem okny, což nadále přetrvává. KHS JmK provedla dne 9. 11. 2023 v daných prostorách školy orientační měření, při kterém bylo zjištěno, že množství CO₂ v učebnách během výuky převyšuje stanovený limit. Dle sdělení vedení školy je v současné době vzhledem zvýšenému hluku a prachu z prováděných stavebních prací větrání omezené a tím nedostačující. Jak uvádíte požadavky dané § 7 odst. 1 z. č. 258/2000 Sb. se týkají škol.

(podepsáno elektronicky)

MUDr. Eva Lysá
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
pracoviště Brno

Rozdělovník:

1. Adresát, ID datové schránky: n97byjq
2. KHS JmK se sídlem v Brně - spis