

Hodnoty ukazatele - datum odběru - dle oblastí a MO

Datum odběru (od - do):	1.1.2023 - 31.12.2023
Kraj:	Jihomoravský kraj
Okres:	Brno-město
Obec:	Vše
Druh vzorku:	bazénová voda
Typ MO:	koupelový bazén
Skupina ukazatelů:	Vše
Ukazatel:	Vše
Oblast:	Vše
Místo odběru:	Vše
Původce dat:	Vše
Typ rozboru:	Vše
Datum analýzy:	9.9.2024 12:40:42
Data platná k:	26.7.2024 6:22:28



Hodnoty ukazatele - datum odběru - podle oblastí

Brno, Černá Pole, náměstí 28. října 23, EFI SPA HOTEL, kryté koupaliště, vířivka

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023		24.1.2023		7.2.2023		21.2.
		CI00000116000 23M420	CI00000116000 23M421	CI00000116000 23M1097	CI00000116000 23M1098	CI00000116000 23M1686	CI00000116000 23M1687	CI00000116000 23M2331
celkový organický uhlík	mg/l	4,29		3,71		4,04		3,61
dusičnany	mg/l	33,4		40,6		39		38,3
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0		0
chlor vázaný	mg/l	0,22		0,17		0,15		0,25
chlor volný	mg/l	0,73		0,83		0,8		0,75
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0		0		0	
pH	Neurčená jednotka	7,2		7,3		7,4		7,5
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6		0		0		15
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0		0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2,5		4,1		5		3
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,67		3,31		3,27		2,99
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0		0
zákal	ZF(n)	0,1		0,1		0,2		0,3

Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL - wellness - whirlpool

	26.10.2023	30.10.2023	13.11.2023	27.11.2023	11.12
--	------------	------------	------------	------------	-------

Ukazatel	Jednotka	CI00000116300 PR23C2349011	CI00000116300 PR23C3732011	CI00000116300 PR23D0281011	CI00000116300 PR23D0282011	CI00000116300 PR23D6719003	CI00000116300 PR23D6720011	CI00000116300 PR23E2857001
celkový organický uhlík	mg/l		0,79	2,3			1,56	
dusičnany	mg/l		38,6	40,8			45,2	
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	
chlor vázaný	mg/l		0,1				0,15	
chlor volný	mg/l		1,58				0,97	
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0			0	0		0
pH	Neurčená jednotka		6,74				5,86	
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		1	9			0	
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0			0	
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l		2,01				8,61	
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l		-0,73				0,03	
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0				0	
teplota	°C		31,8				35,9	
zákal	ZF(n)		0,49	0,72			0,37	

Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL Lužánky, koupelový bazén 16 m

27.11.2023

11.12.2023

Ukazatel	Jednotka	CI00000116300 PR23D6719008	CI00000116300 PR23D6720019	CI00000116300 PR23D6720020	CI00000116300 PR23D6720021	CI00000116300 PR23E2857006	CI00000116300 PR23E2858019	CI00000116300 PR23E2858020
celkový organický uhlík	mg/l		4,96				2,72	
dusičnany	mg/l		45,7				39,2	
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0
chlor vázaný	mg/l		0,11					
chlor volný	mg/l		1,03					
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0				0		
pH	Neurčená jednotka		7,58					
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			0	0			0
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l		9,17					
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l		3,44					
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			
teplota	°C		32,4					
zákal	ZF(n)		0,66				0,4	

Brno-Bystrc, Přístavní 38 - whirlpool

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023		17.1.2023	7.2.2023		21.2.2023	7.3.2023
		CI00000114700 23_23	CI00000114700 23_24	CI00000114700 23_1179	CI00000114700 23_2831	CI00000114700 23_2832	CI00000114700 23_4166	CI00000114700 23_5534

celkový organický uhlík	mg/l	13,7		5,36		1,93
dusičnany	mg/l	46,2	37,2	37,3	38	35,6
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0
chlor celkový	mg/l					
chlor vázaný	mg/l	0,24		0,2		0,2
chlor volný	mg/l	0,98		0,96		0,9
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0		0	
oxidačně-redukční potenciál	mV					
pH	Neurčená jednotka	7,3		7,1		7,13
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1		300		7
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka					
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0
teplota	°C	36,4		34,6		36,3
zákal	ZF(n)	0,23	0,1	0,3	0,37	0,12

Brno-Bystrc, Rakovecká 13, kryté koupaliště, vířivka

Ukazatel	Jednotka	6.1.2023		20.1.2023		10.2.2023		20.2.
		CI00000139300 231669	CI00000139300 231670	CI00000139300 236500	CI00000139300 236501	CI00000139300 2313426	CI00000139300 2313427	CI00000139300 2315973
celkový organický uhlík	mg/l	3,5		5,7		6,7		6,3

dusičnany	mg/l	14	15	15	11
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l	1,28		1,93	
chlor vázaný	mg/l	0,22		0,34	
chlor volný	mg/l	1,06		1,59	
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0
oxidačně-redukční potenciál	mV				
pH	Neurčená jednotka	7,01		7,2	
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	160	260	69	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka				
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	
teplota	°C				
zákal	ZF(n)	0,82	0,48	0,46	0,5

Brno-Jundrov, Veslařská 234 - koupaliště, vířivá vana

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023		26.1.2023		21.2.2023		7.3.2
		CI00000139300 232356	CI00000139300 232357	CI00000139300 238020	CI00000139300 238021	CI00000139300 2316533	CI00000139300 2316534	CI00000139300 2321244
celkový organický uhlík	mg/l	1,6		1,7		2,2		1,9

dusičnany	mg/l	34	31	28	30
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l	0,89			0,92
chlor vázaný	mg/l	0,06			0,1
chlor volný	mg/l	0,83			0,82
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0
oxidačně-redukční potenciál	mV				
pH	Neurčená jednotka	7,02			7,12
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	3	1	2
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka				
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0			0
teplota	°C	34,9			34,8
zákal	ZF(n)	0,4	0,4	0,44	0,45

Brno-Kníničky, Hrázní 4a - kryté koupaliště, diskrétní whirlpool

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023		18.1.2023		1.2.2023		15.2.
		CI00000155300 23202	CI00000155300 23203	CI00000155300 23901	CI00000155300 23902	CI00000155300 231530	CI00000155300 231531	CI00000155300 232316
celkový organický uhlík	mg/l	1,1		0,92		1,8		0,5
dusičnany	mg/l	39		38		37		37

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0
chlor celkový	mg/l				
chlor vázaný	mg/l		0,11		0,14
chlor volný	mg/l		0,81		0,94
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0
oxidačně-redukční potenciál	mV		720		720
pH	Neurčená jednotka		7,1		7,2
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	6	76
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l		6		2
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l		0,5		0,5
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0		0
teplota	°C	36	36	36	36
zákal	ZF(n)	0,06	0,13	0,06	0,26

Brno-Kníničky, Hrázní 4a - kryté koupaliště, relaxační bazén

Ukazatel	Jednotka	13.1.2023			18.1.2023			
		CI00000155300 23706	CI00000155300 23707	CI00000155300 23708	CI00000155300 23889	CI00000155300 23890	CI00000155300 23891	CI00000155300 23892
celkový organický uhlík	mg/l			1,5				2,6

dusičnany	mg/l			33				41
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		0	0		
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l							0,2
chlor volný	mg/l							0,81
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml						0	
oxidačně-redukční potenciál	mV							720
pH	Neurčená jednotka							7,1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	11		15	4		
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka			PRUHLED				PRUHLED
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		0	0		
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l							9
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l							1,9
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml				0	0		
teplota	°C	35	35	35	35	35		35
zákal	ZF(n)			0,37				0,28

Brno-Kníničky, Hrázní 4a - kryté koupaliště, veřejný whirlpool

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023				18.1.2023			
		CI00000155300 23196	CI00000155300 23197	CI00000155300 23198	CI00000155300 23199	CI00000155300 23895	CI00000155300 23896	CI00000155300 23897	

celkový organický uhlík	mg/l				1,1		
dusičnany	mg/l				41		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0			0	0
chlor celkový	mg/l						
chlor vázaný	mg/l						
chlor volný	mg/l						
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml			0			0
oxidačně-redukční potenciál	mV						
pH	Neurčená jednotka						
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	2			2	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka				PRUHLED		
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0			0	0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l						
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l						
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml					0	0
teplota	°C	36	36		36	36	36
zákal	ZF(n)				0,05		

Brno-Kníničky, Hrázní 4a - nekryté koupaliště, venkovní relax. bazén

4.1.2023

18.1.2023

Ukazatel	Jednotka	CI00000155300 23212	CI00000155300 23213	CI00000155300 23214	CI00000155300 23917	CI00000155300 23918	CI00000155300 23919	CI00000155300 23920
celkový organický uhlík	mg/l			3,9				3,2
dusičnany	mg/l			41				41
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		0	0		
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l							0,23
chlor volný	mg/l							0,82
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml						0	
oxidačně-redukční potenciál	mV							720
pH	Neurčená jednotka							7,1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	38	42		21	18		
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka			PRUHLED				PRUHLED
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		0	0		
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l							9
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l							2,5
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml				0	0		
teplota	°C	36	36	36	35	35		35
zákal	ZF(n)			0,39				0,21

Brno-Kníničky, Hrázní 4a - nekryté koupaliště, venkovní slaný whirlpool

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023				18.1.2023		
		CI00000155300 23206	CI00000155300 23207	CI00000155300 23208	CI00000155300 23209	CI00000155300 23911	CI00000155300 23912	CI00000155300 23913
celkový organický uhlík	mg/l				2,2			
dusičnany	mg/l				41			
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0			0	0	
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l							
chlor volný	mg/l							
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml			0				0
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka							
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0			0	0	
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka				PRUHLED			
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0			0	0	
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l							
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l							
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml					0	0	
teplota	°C	36	36		36	36	36	
zákal	ZF(n)				0,17			

Brno-Kohoutovice, Chalabalova, Aquapark, brouzdaliště

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023		17.1.2023		31.1.2023		14.2.
		CI00000116300 PR2300128008	CI00000116300 PR2300130005	CI00000116300 PR2303814011	CI00000116300 PR2303816016	CI00000116300 PR2308654008	CI00000116300 PR2308655005	CI00000116300 PR2313510011
celkový organický uhlík	mg/l	2,69		2,58		2,85		2,42
dusičnany	mg/l	52,7		54,6		48,2		49,8
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0		0
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l			0,12				0,24
chlor volný	mg/l			0,26				1,02
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0		0		0	
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka			7,1				7,6
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0		0		0		0
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0		0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l			21,8				16,9
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l			1,46				1,3
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml			0				0
teplota	°C			31,6				31,1

zákal	ZF(n)	0,22	0,48	0,34	0,49
-------	-------	------	------	------	------

Brno-Kohoutovice, Chalabalova, Aquapark, rekreační bazén

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023						
		CI00000116300 PR2300128004	CI00000116300 PR2300128005	CI00000116300 PR2300128006	CI00000116300 PR2300128007	CI00000116300 PR2300130003	CI00000116300 PR2300130004	
celkový organický uhlík	mg/l	2,99			3,22			2,6
dusičnany	mg/l	51,6			50,9			54,6
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0			
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l							0,09
chlor volný	mg/l							0,59
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml					0	0	
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka							7
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		0	0	0			
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0			
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l							21,8
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l							1,48

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							
teplota	°C							31,1
zákal	ZF(n)	0,26			0,46			0,36

Brno-Kohoutovice, Chalabalova, Aquapark, tobogán

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	17.1.2023		31.1.2023	14.2.2023		16.2.2023
		CI00000116300 PR2300128009	CI00000116300 PR2303814012	CI00000116300 PR2303816017	CI00000116300 PR2308654009	CI00000116300 PR2313510012	CI00000116300 PR2313511017	CI00000139300 2315215
celkový organický uhlík	mg/l	2,96	2,59		3,03	2,52		2,1
dusičnany	mg/l	51,2	55		48,2	49,7		45
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		0	0		0
chlor celkový	mg/l							0,52
chlor vázaný	mg/l		0,15			0,14		0,16
chlor volný	mg/l		0,72			0,97		0,36
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml			0			0	
oxidačně-redukční potenciál	mV							659
pH	Neurčená jednotka		7,1			7,6		6,79
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	25		0	0		2
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							PRUHLED
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		0	0		0

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l		22,1		16,8	
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l		1,47		1,4	
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0		0	0
teplota	°C		29		29,3	27,4
zákal	ZF(n)	0,46	0,35	0,26	0,33	0,4

Brno-Kohoutovice, Chalabalova, Aquapark, whirlpool

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023		17.1.2023		31.1.2023		14.2.
		CI00000116300 PR2300128010	CI00000116300 PR2300130006	CI00000116300 PR2303814013	CI00000116300 PR2303816018	CI00000116300 PR2308654010	CI00000116300 PR2308655006	CI00000116300 PR2313510013
celkový organický uhlík	mg/l	3,2		2,83		2,14		3,01
dusičnany	mg/l	40,3		33,4		28,9		32
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0		0
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l			0,2				0,24
chlor volný	mg/l			0,95				0,9
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0		0		0	
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka			6,9				7,2
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0		0		0		3
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l		0,57		-0,84
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l		1,71		1,89
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0		0
teplota	°C		34,5		34,5
zákal	ZF(n)	0,39	0,36	0,24	0,4

Brno-Kohoutovice, Stamicova 11, DK Fontána, kryté koupaliště

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023				24.1.2023		
		CI00000116000 23M413	CI00000116000 23M414	CI00000116000 23M415	CI00000116000 23M416	CI00000116000 23M1100	CI00000116000 23M1101	CI00000116000 23M1102
celkový organický uhlík	mg/l			4,25			2,45	
dusičnany	mg/l			35			39,9	
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0			0	0	
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l			0,22			0,2	
chlor volný	mg/l			0,56			0,57	
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml				0			
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka			7,2			7,3	
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0			10	34	

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0			0	0	
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l				6,4			4,9
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l				1,99			-1,8
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0					
teplota	°C							
zákal	ZF(n)				0,2			0,3

Brno-Královo Pole, Galandauerova 17 - koupaliště, vířivka

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023		27.2.2023		27.3.2023	12.4.2023	
		CI00000139300 23839	CI00000139300 23840	CI00000139300 2318553	CI00000139300 2318554	CI00000139300 2329178	CI00000139300 2335252	CI00000139300 2335253
celkový organický uhlík	mg/l	1,9		2,2		7,5	3,8	
dusičnany	mg/l	29		33		33	36	
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0	0	
chlor celkový	mg/l	1,17		0,93		0,98	0,99	
chlor vázaný	mg/l	0,09		0,11		0,14	0,15	
chlor volný	mg/l	1,08		0,82		0,84	0,84	
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0		0			0
oxidačně-redukční potenciál	mV					640		
pH	Neurčená jednotka	7,1		7,1		7,02	6,9	

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	65	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka			PRUHLED	
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	0	0
teplota	°C	36,1	35,6	35,2	35,4
zákal	ZF(n)	0,4	0,4	0,47	0,46

Brno-Královo Pole, Sportovní 486/4 - relaxační bazén

Ukazatel	Jednotka	26.10.2023		30.10.2023					
		CI00000116300 PR23C2349007	CI00000116300 PR23C3732007	CI00000116300 PR23C3732008	CI00000116300 PR23C3732009	CI00000116300 PR23D0281007	CI00000116300 PR23D0281008	CI00000116300 PR23D0281009	
celkový organický uhlík	mg/l		2,11			4,74			
dusičnany	mg/l		36,1			41,7			
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0		0	0	0
chlor vázaný	mg/l		0,24						
chlor volný	mg/l		0,41						
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0							
pH	Neurčená jednotka		8,39						
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			4	9		0	0	

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0		0	0
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l		-0,47			5,09		
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l		0,59			3,22		
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							
teplota	°C		30					
zákal	ZF(n)		0,24			0,22		

Brno-Královo Pole, Střední 61, Hotel Avanti - nekrytá vířivá vana na střeše

Ukazatel	Jednotka	19.1.2023		16.2.2023		23.2.2023	16.3.2023	
		CI00000139300 236156	CI00000139300 236157	CI00000139300 2315349	CI00000139300 2315350	CI00000139300 2317597	CI00000139300 2325729	CI00000139300 2325730
celkový organický uhlík	mg/l	4,5		3,5		4,3	5,2	
dusičnany	mg/l	39		38		31	43	
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0	0	
chlor celkový	mg/l	1,05		0,92		1,18	1,32	
chlor vázaný	mg/l	0,17		0,22		0,19	0,27	
chlor volný	mg/l	0,88		0,7		0,99	1,05	
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0		0			0
oxidačně-redukční potenciál	mV	659		628		649	638	
pH	Neurčená jednotka	6,9		7,06		7,1	7,2	
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	97		98		1	2	

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka					PRUHLED		
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0	0	
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0	0	
teplota	°C					34,8		
zákal	ZF(n)	0,4		0,41		0,4	0,4	

Brno-Královo Pole, Střední 61, Hotel Avanti, vířivá vana

Ukazatel	Jednotka	19.1.2023		16.2.2023		23.2.2023	16.3.2023	
		CI00000139300 236152	CI00000139300 236153	CI00000139300 2315345	CI00000139300 2315346	CI00000139300 2317595	CI00000139300 2325725	CI00000139300 2325726
celkový organický uhlík	mg/l	7,2		4,4		4,3	7,7	
dusičnany	mg/l	43		41		40	47	
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0	0	
chlor celkový	mg/l	1,25		1,25		1,11	1,14	
chlor vázaný	mg/l	0,27		0,26		0,18	0,24	
chlor volný	mg/l	0,98		0,99		0,93	0,9	
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0		0			0
oxidačně-redukční potenciál	mV	648		659		673	615	
pH	Neurčená jednotka	6,8		6,99		7,02	7,1	
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3		3		2	1	

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka					PRUHLED		
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0	0	
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0	0	
teplota	°C					35,2		
zákal	ZF(n)	0,4		0,42		0,4	0,4	

Brno-Řečkovice, Böhmová 11, vířivka

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023		Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem
		CI00000139300 23136792	CI00000139300 23136793					
celkový organický uhlík	mg/l	4,4		4,4	4,4	4,400	0	
dusičnany	mg/l	28		28	28	28,000	0	
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0,000	0	1
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0	0	0	0,000	0	1
pH	Neurčená jednotka	6,72		6,72	6,72	6,720	0	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300		300	300	300,000	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0,000	0	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0,000	0	1

zákal	ZF(n)	0,44		0,44	0,44	0,440	0	1
-------	-------	------	--	------	------	-------	---	---

Brno-Řečkovice, Družstevní 21, sportareál, regenerační bazén

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023		16.1.2023	23.1.2023	6.2.2023		20.2.2023
		CI00000139300 231857	CI00000139300 231858	CI00000139300 234382	CI00000139300 236653	CI00000139300 2310540	CI00000139300 2310541	CI00000139300 2315956
celkový organický uhlík	mg/l	2,9			2,9	4,1		7,7
dusičnany	mg/l	45			42	44		34
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0			0	0		0
chlor celkový	mg/l	0,87				1,01		
chlor vázaný	mg/l	0,25				0,17		
chlor volný	mg/l	0,62				0,84		
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0				0	
oxidačně-redukční potenciál	mV	611				521		
pH	Neurčená jednotka	6,9				6,86		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300			1	1		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0		0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0			0	0		0
teplota	°C	30,4				29,9		
zákal	ZF(n)	0,5			0,41	0,46		0,48

Brno-Řečkovice, Družstevní 21, sportareál, relaxační vířivka

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023			23.1.2023			
		CI00000139300 231861	CI00000139300 231862	CI00000139300 231863	CI00000139300 236656	CI00000139300 236657	CI00000139300 236658	
celkový organický uhlík	mg/l	1,7			2,2			2,7
dusičnany	mg/l	28			32			38
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml		0			0		
chlor celkový	mg/l	1,22						1,18
chlor vázaný	mg/l	0,12						0,2
chlor volný	mg/l	1,1						0,98
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml			0			0	
oxidačně-redukční potenciál	mV	653						669
pH	Neurčená jednotka	7						7,02
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml		6			1		
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml		0			0		
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml		0					
teplota	°C	34,1						33
zákal	ZF(n)	0,43			0,46			0,42

Brno-sever, Majdalenky 10 - koupaliště, koupelový bazén

Ukazatel	Jednotka	11.1.2023				25.1.2023		
		CI00000139300 233112	CI00000139300 233113	CI00000139300 233114	CI00000139300 233115	CI00000139300 237702	CI00000139300 237703	CI00000139300 237704
celkový organický uhlík	mg/l	2,4				3,5		
dusičnany	mg/l	35				32		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0
chlor celkový	mg/l	1,12						
chlor vázaný	mg/l	0,15						
chlor volný	mg/l	0,97						
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0				0	
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	7,08						
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			2	1			1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			
teplota	°C							
zákal	ZF(n)	0,4				0,4		

Brno-sever, Majdalenky 10 - koupaliště, relaxační bazén

Ukazatel	Jednotka	11.1.2023				25.1.2023		
		CI00000139300 233118	CI00000139300 233119	CI00000139300 233120	CI00000139300 233121	CI00000139300 237708	CI00000139300 237709	CI00000139300 237710
celkový organický uhlík	mg/l	2,7				3,7		
dusičnany	mg/l	40				44		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0
chlor celkový	mg/l	0,91						
chlor vázaný	mg/l	0,06						
chlor volný	mg/l	0,85						
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0				0	
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	7,01						
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			2	3			1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			
teplota	°C							
zákal	ZF(n)	0,4				0,4		

Brno-sever, Majdalenky 10 - koupaliště, whirlpool privátní

Ukazatel	Jednotka	11.1.2023		25.1.2023		8.2.2023		22.2.
		CI00000139300 233124	CI00000139300 233125	CI00000139300 237714	CI00000139300 237715	CI00000139300 2312237	CI00000139300 2312238	CI00000139300 2317003
celkový organický uhlík	mg/l	1		3,6		1		1
dusičnany	mg/l	31		41		34		30
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0		0
chlor celkový	mg/l	1,11				1,12		
chlor vázaný	mg/l	0,11				0,07		
chlor volný	mg/l	1				1,05		
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0		0		0	
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka	7,1				7,01		
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3		1		1		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0		0		0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0				0		
teplota	°C							
zákal	ZF(n)	0,4		0,4		0,4		0,41

Brno-sever, třída Generála Píky 11 - krytý bazén

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023				24.1.2023		
		CI00000139300 232341	CI00000139300 232342	CI00000139300 232343	CI00000139300 232344	CI00000139300 237062	CI00000139300 237063	CI00000139300 237064
celkový organický uhlík	mg/l	2,8				3,1		
dusičnany	mg/l	43				44		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0		0	0
chlor celkový	mg/l	0,69						
chlor vázaný	mg/l	0,18						
chlor volný	mg/l	0,51						
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0					
oxidačně-redukční potenciál	mV	531						
pH	Neurčená jednotka	6,9						
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			1	1		1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0		0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml			0	0			
teplota	°C	31						
zákal	ZF(n)	0,41				0,4		

Brno-sever, třída Generála Píky 11 - whirlpool

	10.1.2023	24.1.2023	7.2.2023	21.2.2023	28.2.2023
--	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

Ukazatel	Jednotka	CI00000139300 232347	CI00000139300 232348	CI00000139300 237066	CI00000139300 2311150	CI00000139300 2311151	CI00000139300 2316527	CI00000139300 2318772
celkový organický uhlík	mg/l	7,8		5,2	7,1		6,4	5,7
dusičnany	mg/l	45		45	46		44	43
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0		0	0
chlor celkový	mg/l	1,03			1,22			1,21
chlor vázaný	mg/l	0,22			0,13			0,23
chlor volný	mg/l	0,81			1,09			0,98
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0			0		
oxidačně-redukční potenciál	mV	780			718			706
pH	Neurčená jednotka	7,15			7,11			7,1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1		1	1		1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							PRUHLED
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0		0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0			0			0
teplota	°C	34,2			34,3			35,1
zákal	ZF(n)	0,49		0,4	0,4		0,41	0,41

Brno-střed, Křížkovského 20, hotel Holiday INN, masážní bazén

	9.5.2023	25.7.2023	10.8.2023	12.9.2023
--	----------	-----------	-----------	-----------

Ukazatel	Jednotka	CI00000114700 23_11986	CI00000114700 23_11987	CI00000139300 2377285	CI00000139300 2383870	CI00000114700 23_25711	CI00000114700 23_25712	Min
celkový organický uhlík	mg/l	1,95		2	2	4,3		1,95
dusičnany	mg/l	34,4		33	31	34,3		31
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0		0
chlor celkový	mg/l			0,99	1,04			0,99
chlor vázaný	mg/l			0,28	0,16			0,16
chlor volný	mg/l	0,86		0,71	0,88	0,82		0,71
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0				0	0
oxidačně-redukční potenciál	mV			286	594			286
pH	Neurčená jednotka			7,5	7,4			7,4
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0		1	2	4		0
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka			PRUHLED	PRUHLED			
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0		0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0	0		0
teplota	°C	34,2		36,2	34,1	34,7		34,1
zákal	ZF(n)	0,22		0,44	0,43	0,34		0,22

Brno-střed, Rašínova 12 - kryté koupaliště, vířivka

3.1.2023

Ukazatel	Jednotka	CI00000116300 PR2300151002	CI00000116300 PR2300151003	CI00000116300 PR2300152003	CI00000116300 PR2300152004	CI00000116300 PR2300152005	CI00000116300 PR2303853002	CI00000116300 PR2303853003
celkový organický uhlík	mg/l			2,67				
dusičnany	mg/l			37,5				
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml				0	0		
chlor celkový	mg/l							
chlor vázaný	mg/l							
chlor volný	mg/l							
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0				0	0
oxidačně-redukční potenciál	mV							
pH	Neurčená jednotka							
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml				0	0		
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml				0	0		
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l							
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l							
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							
teplota	°C							
zákal	ZF(n)			0,38				

Brno-střed, Údolní 76 - kryté koupaliště, neplavci

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023				18.1.2023		
		CI00000139300 23741	CI00000139300 23742	CI00000139300 23743	CI00000139300 23744	CI00000139300 235588	CI00000139300 235589	CI00000139300 235590
celkový organický uhlík	mg/l	1,6				1,7		
dusičnany	mg/l	38				36		
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml			0	0		0	0
chlor celkový	mg/l	0,77						
chlor vázaný	mg/l	0,25						
chlor volný	mg/l	0,52						
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0					
oxidačně-redukční potenciál	mV	613						
pH	Neurčená jednotka	6,93						
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml			5	3		1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml			0	0		0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml							
teplota	°C							
zákal	ZF(n)	0,4				0,4		

Brno-střed, Údolní 76 - kryté koupaliště, vířivka

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023		18.1.2023	1.2.2023		14.2.2023	27.2.2023
		CI00000139300 23747	CI00000139300 23748	CI00000139300 235592	CI00000139300 239553	CI00000139300 239554	CI00000139300 2314063	CI00000139300 2318381
celkový organický uhlík	mg/l	3		2,8	1,8		2,2	3,2
dusičnany	mg/l	61		68	49		73	74
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0		0	0
chlor celkový	mg/l	1,2			1,25			1,1
chlor vázaný	mg/l	0,19			0,18			0,26
chlor volný	mg/l	1,01			1,07			0,84
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0			0		
oxidačně-redukční potenciál	mV	648			665			636
pH	Neurčená jednotka	7,12			7,1			6,94
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3		1	1		1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka							PRUHLED
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0		0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml				0			0
teplota	°C				32,8			34,5
zákal	ZF(n)	0,65		0,4	0,45		0,41	0,4

Brno-střed, Údolní 76, wellness, vířivka, venkovní

	2.10.2023	16.10.2023	1.11.2023	8.11.2023	15.11.2023
--	-----------	------------	-----------	-----------	------------

Ukazatel	Jednotka	CI00000139300 23104280	CI00000139300 23104281	CI00000139300 23111108	CI00000139300 23117330	CI00000139300 23117331	CI00000139300 23121245	CI00000139300 23124552
celkový organický uhlík	mg/l	5		5,9	6,6		7,1	8,3
dusičnany	mg/l	36		45	45		45	45
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0		0	0
chlor celkový	mg/l	0,82			0,82		0,95	
chlor vázaný	mg/l	0,09			0,09		0,15	
chlor volný	mg/l	0,73			0,73		0,8	
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0			0		
oxidačně-redukční potenciál	mV	625			620		612	
pH	Neurčená jednotka	6,9			6,6		7	
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1		8	3		3	2
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka						PRUHLED	
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0		0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0					0	
teplota	°C	35,2					33,5	
zákal	ZF(n)	0,41		0,4	0,4		0,4	0,41

Brno-střed, Údolní 76, wellness, vířivka, vnitřní

	2.10.2023	16.10.2023	1.11.2023	8.11.2023	15.11.2023
--	-----------	------------	-----------	-----------	------------

Ukazatel	Jednotka	CI00000139300 23104278	CI00000139300 23104279	CI00000139300 23111109	CI00000139300 23117332	CI00000139300 23117333	CI00000139300 23121246	CI00000139300 23124553
celkový organický uhlík	mg/l	5		5,8	6,7		7	8,4
dusičnany	mg/l	36		43	33		44	45
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0		0	0
chlor celkový	mg/l	0,8			0,76		0,96	
chlor vázaný	mg/l	0,1			0,05		0,17	
chlor volný	mg/l	0,7			0,71		0,79	
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml		0			0		
oxidačně-redukční potenciál	mV	610			612		603	
pH	Neurčená jednotka	6,94			6,6		6,97	
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1		2	27		2	8
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka						PRUHLED	
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0		0	0		0	0
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0					0	
teplota	°C	35					33,7	
zákal	ZF(n)	0,4		0,41	0,4		0,4	0,43

2023	7.3.2023		21.3.2023		4.4.2023		18.4.2023		9.5.2
CI00000116000 23M2332	CI00000116000 23M2847	CI00000116000 23M2848	CI00000116000 23M3486	CI00000116000 23M3487	CI00000116000 23M4138	CI00000116000 23M4139	CI00000116000 23M4678	CI00000116000 23M4679	CI00000116000 23M5614
	6,11		5,3		2,62		5,14		5,92
	35,5		41,4		33,8		38,9		38,9
	0		0		0		0		0
	0,18		0,14		0,22		0,22		0,22
	0,94		0,94		0,75		0,74		0,75
0		0		0		0		0	
	7,3		7,1		7,2		7,1		7,2
	26		31		12		2		0
	0		0		0		0		0
	0,9		18,5		3,8		4,9		2,7
	5,21		4,77		2,09		4,72		5
	0		0		0		0		0
	0,2		0,4		0,3		0,1		0,1

.2023	19.12.2023						
-------	------------	--	--	--	--	--	--

CI00000116300 PR23E2858011	CI00000116300 PR23E6876003	CI00000116300 PR23E6877011	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
0,78		1,31	0,78	2,3	1,348	0		5
34,4		34,3	34,3	45,2	38,660	0		5
0		0	0	0	0,000	0	5	5
		0,11	0,1	0,15	0,120	0	3	3
		0,82	0,82	1,58	1,123	1	3	3
	0		0	0	0,000	0	5	5
		7,62	5,86	7,62	6,740	2	3	3
0		300	0	300	62,000	1	5	5
0		22	0	22	4,400	1	5	5
		-2,25	-2,25	8,61	2,790	0		3
		-0,21	-0,73	0,03	(0,303)	0		3
		0	0	0	0,000	0	3	3
		35,9	31,8	35,9	34,533	0		3
0,45		0,26	0,26	0,72	0,458	1	5	5

19.12.2023

CI00000116300 PR23E2858021	CI00000116300 PR23E6876008	CI00000116300 PR23E6877019	CI00000116300 PR23E6877020	CI00000116300 PR23E6877021	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem
		4,36			2,72	4,96	4,013	0	
		44,9			39,2	45,7	43,267	0	
0			0	0	0	0	0,000	0	6
		0,04			0,04	0,11	0,075	0	2
		0,97			0,97	1,03	1,000	1	2
	0				0	0	0,000	0	3
		7,6			7,58	7,6	7,590	0	2
0			0	0	0	0	0,000	0	6
0			0	0	0	0	0,000	0	6
		8,3			8,3	9,17	8,735	0	
		2,84			2,84	3,44	3,140	0	
			0	0	0	0	0,000	0	4
		30,6			30,6	32,4	31,500	0	
		0,51			0,4	0,66	0,523	2	3

2023	21.3.2023	4.4.2023	18.4.2023	2.5.2023	16.5.2023	6.6.2023			
CI00000114700 23_5535	CI00000114700 23_7276	CI00000114700 23_8408	CI00000114700 23_8409	CI00000114700 23_9845	CI00000114700 23_11160	CI00000114700 23_11161	CI00000114700 23_12861	CI00000114700 23_14922	CI00000114700 23_14923

		3,92		8,6		6,22
	33,9	38,7	38,7	32,6	32,5	35,7
		0		0		0
		0,23		0,12		0,21
		0,9		0,8		0,9
0			0		0	0
		6,8		7,01		7,23
		0		300		0
		0		0		0
		0		0		0
		34,5		34,9		34,6
	0,46	0,23	0,5	0,39	0,48	0,27

2023	1.3.2023	20.3.2023		27.3.2023		11.4.2023		24.4.2023	
CI00000139300 2315974	CI00000139300 2319270	CI00000139300 2326450	CI00000139300 2326451	CI00000139300 2329074	CI00000139300 2329075	CI00000139300 2334265	CI00000139300 2334266	CI00000139300 2339539	CI00000139300 2339540
	10,2	7,1		9,2		5,7		4,8	

	9,9	11		6,3		15		12
	0	0		0		0		0
	1,42	1,65				0,85		
	0,22	0,26				0,27		
	1,2	1,39				0,58		
0			0		0		0	0
	602							
	7,2	7,25				7,1		
	1	3		6		9		300
PRUHLED								
	0	0		0		0		0
	0	0				0		
	35,9							
	0,46	0,5		0,5		0,71		0,85

2023	21.3.2023		28.3.2023	4.4.2023		18.4.2023		2.5.2023	
CI00000139300 2321245	CI00000139300 2326932	CI00000139300 2326933	CI00000139300 2329661	CI00000139300 2332191	CI00000139300 2332192	CI00000139300 2337281	CI00000139300 2337282	CI00000139300 2342140	CI00000139300 2342141
	1,8		2,2	2,3		2,3		1,4	

	35		36	33		36		32
	0		0	0		0		0
			1	1,21				0,89
			0,25	0,23				0,07
			0,75	0,98				0,82
0		0			0		0	0
			590					
			7,02	6,94				7,01
	2		1	1		3		1
			PRUHLED					
	0		0	0		0		0
			0	0				0
			36,5	35,2				34,4
	0,44		0,4	0,41		0,42		0,42

2023	1.3.2023			15.3.2023		29.3.2023		12.4.2023	
CI00000155300 232317	CI00000139300 2319283	CI00000155300 233061	CI00000155300 233062	CI00000155300 233862	CI00000155300 233863	CI00000155300 234618	CI00000155300 234619	CI00000155300 235234	CI00000155300 235235
	1,2	0,5		0,71		2,1		2,6	
	27	44		41		39		33	

	0	0		0		0		0
	1,17							
	0,2			0,14				0,16
	0,97			1,2				0,85
0			0		0		0	0
	632			720				748
	7,02			7				7,2
	1	2		0		0		0
	PRUHLED	PRUHLED		PRUHLED		PRUHLED		PRUHLED
	0	0		0		0		0
	0			0				0
	35,9	36		36		36		37
	0,4	0,15		0,3		0,17		0,28

1.2.2023			15.2.2023				1.3.2		
CI00000155300 231520	CI00000155300 231521	CI00000155300 231522	CI00000155300 232304	CI00000155300 232305	CI00000155300 232306	CI00000155300 232307	CI00000139300 2319275	CI00000139300 2319276	CI00000139300 2319277
		3,8				2,6	5,4		

		43				44	34		
0	0		0	0				0	0
							0,94		
						0,24	0,15		
						0,92	0,79		
					0				
						715	627		
						7,1	7,01		
18	10		45	53				1	1
		PRUHLED				PRUHLED	PRUHLED		
0	0		0	0				0	0
						9			
						2,1			
			0	0				0	0
35	35	35	35	35		35	32,9		
		0,32				0,38	0,42		

1.2.2023					15.2.2023				
CI00000155300 23898	CI00000155300 231524	CI00000155300 231525	CI00000155300 231526	CI00000155300 231527	CI00000155300 232310	CI00000155300 232311	CI00000155300 232312	CI00000155300 232313	CI00000139300 2319279

1,1				1,8				0,5	1,2
38				38				39	34
	0	0			0	0			
									1,09
0,24								0,23	0,17
0,75								0,87	0,92
			0				0		
710								720	640
7,2								7,2	7,1
	11	7			12	4			
PRUHLED				PRUHLED				PRUHLED	PRUHLED
	0	0			0	0			
6								4	
0,5								0,5	
					0	0			
36	36	36		36	36	36		36	35,6
0,2				0,08				0,43	0,4

1.2.2023

15.2.2023

1.3.2023

CI00000155300 231540	CI00000155300 231541	CI00000155300 231542	CI00000155300 232332	CI00000155300 232333	CI00000155300 232334	CI00000155300 232335	CI00000155300 233071	CI00000155300 233072	CI00000155300 233073
		3,8				2,8			2,3
		40				45			49
0	0		0	0			0	0	
						0,23			
						0,8			
					0				
						720			
						7			
2	1		25	32			0	0	
		PRUHLED				PRUHLED			PRUHLED
0	0		0	0			0	0	
						10			
						2,3			
			0	0					
35	35	35	35	35		35	35	35	35
		0,32				0,82			0,37

	1.2.2023				15.2.2023				
CI00000155300 23914	CI00000155300 231534	CI00000155300 231535	CI00000155300 231536	CI00000155300 231537	CI00000155300 232326	CI00000155300 232327	CI00000155300 232328	CI00000155300 232329	CI00000155300 233065
2,1				1,8				1,6	
37				37				37	
	0	0			0	0			0
0,24								0,24	
0,95								1,1	
			0				0		
730								710	
7,2								6,9	
	3	1			4	5			0
PRUHLED				PRUHLED				PRUHLED	
	0	0			0	0			0
5								2	
1,4								1,1	
					0	0			
36	37	37		37	37	37		37	36
0,2				0,08				0,49	

2023	16.2.2023	28.2.2023		14.3.2023		28.3.2023		12.4.2023	
CI00000116300 PR2313511016	CI00000139300 2315220	CI00000116300 PR2318927008	CI00000116300 PR2318928005	CI00000116300 PR2324976016	CI00000116300 PR2324977011	CI00000116300 PR2330958008	CI00000116300 PR2330959005	CI00000116300 PR2336528011	CI00000116300 PR2336529016
	2,1	2,97			2,5	2,76		3,22	
	44	48,4			49,2	48,1		55,2	
	0	0			0	0		0	
	2,2								
	0,2				0,1			0,22	
	2				0,46			0,52	
0			0	0			0		0
	855								
	6,88				7,2			7,2	
	1	0			0	60		0	
	PRUHLED								
	0	0			0	0		0	
					16,4			22,3	
					1,38			2,1	
	0				0			0	
	30				31,1			29,8	

	0,43	0,37		0,27	0,26		0,31
--	------	------	--	------	------	--	------

17.1.2023					31.1.2023				
CI00000116300 PR2303814008	CI00000116300 PR2303814009	CI00000116300 PR2303814010	CI00000116300 PR2303816008	CI00000116300 PR2303816015	CI00000116300 PR2308654004	CI00000116300 PR2308654005	CI00000116300 PR2308654006	CI00000116300 PR2308654007	CI00000116300 PR2308655003
		2,61			2,7			2,91	
		54,9			49			48,2	
0	0	0				0	0	0	
		0,09							
		0,71							
			0	0					0
		7,1							
0	0	0				0	0	0	
0	0	0				0	0	0	
		22,1							
		1,49							

0	0	0						
		31,1						
		0,38			0,33			0,22

28.2.2023	14.3.2023		28.3.2023	12.4.2023		25.4.2023	9.5.2023		25.5.2023
CI00000116300 PR2318927009	CI00000116300 PR2324976017	CI00000116300 PR2324977012	CI00000116300 PR2330958009	CI00000116300 PR2336528012	CI00000116300 PR2336529017	CI00000116300 PR2342197009	CI00000116300 PR2347450012	CI00000116300 PR2347451017	CI00000116300 PR2355632009
2,84		3,07	2,86	3,14		2,65	3,05		2,02
48,6		47,9	49,2	55,2		55	56,7		51,9
0		0	0	0		0	0		0
		0,02		0,13			0,23		
		0,86		0,47			0,81		
	0				0			0	
		7,2		7,2			7,7		
0		5	0	0		0	0		0
0		0	0	0		0	0		0

		15		22,3		23,9	
		1,95		2,02		1,93	
		3		0		0	
		28,9		28,2		28,6	
0,37		0,36	0,35	0,24	0,17	0,3	0,38

2023	16.2.2023	28.2.2023		14.3.2023		28.3.2023		12.4.2023	
CI00000116300 PR2313511018	CI00000139300 2315222	CI00000116300 PR2318927010	CI00000116300 PR2318928006	CI00000116300 PR2324976018	CI00000116300 PR2324977013	CI00000116300 PR2330958010	CI00000116300 PR2330959006	CI00000116300 PR2336528013	CI00000116300 PR2336529018
	2,3	2,16			5,39	2,72		3,8	
	34	32,9			36	33,4		37,5	
	0	0			0	0		0	
	1,13								
	0,13				0,04			0,09	
	1				1,04			0,98	
0			0	0			0		0
	736								
	6,69				7,1			7	
	1	0			6	0		0	
	PRUHLED								

	0	0			0	0		0
					3,14			4,63
					4,27			2,68
	0				2			0
	33,4				34,6			34,2
	0,41	0,25			0,38	0,23		0,3

7.2.2023				16.2.2023			21.2.2023		
CI00000116000 23M1679	CI00000116000 23M1680	CI00000116000 23M1681	CI00000116000 23M1682	CI00000139300 2315225	CI00000139300 2315226	CI00000139300 2315227	CI00000116000 23M2325	CI00000116000 23M2326	CI00000116000 23M2327
		2,76		3					2,26
		35,9		34					37,7
0	0				0	0	0	0	
				1,04					
		0,43		0,19					0,24
		0,54		0,85					0,61
			0						
				691					
		7,3		6,94					7,6
0	4				2	1	4	7	

				PRUHLED					
0	0				0	0	0	0	
		5,3							7,1
		1,79							1,29
0	0				0	0			
				30,9					
		0,2		0,42					0,2

18.5.2023		14.6.2023		4.10.2023		11.10.2023	29.11.2023		13.12
CI00000139300 2349299	CI00000139300 2349300	CI00000139300 2361000	CI00000139300 2361001	CI00000139300 23105706	CI00000139300 23105707	CI00000139300 23109419	CI00000139300 23129502	CI00000139300 23129503	CI00000139300 23136225
3		2,1		1,8		9,2	2,7		4,4
28		33		34		23	16		28
0		0		0		0	0		0
1,11		0,84		1,02		1,19	0,95		0,96
0,21		0,12		0,12		0,29	0,22		0,14
0,9		0,72		0,9		0,9	0,73		0,82
	0		0		0			0	
						608			
7,12		7,2		7,2		7,2	7,2		7,1

1	1	4	3	2	4
			PRUHLED		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
35,1	35,8	35,1	35,4	35,3	35,1
0,4	0,46	0,44	0,42	0,42	0,4

13.11.2023				27.11.2023				11.12.2023	
CI00000116300 PR23D0282007	CI00000116300 PR23D0282008	CI00000116300 PR23D0282009	CI00000116300 PR23D0282013	CI00000116300 PR23D6719002	CI00000116300 PR23D6720007	CI00000116300 PR23D6720008	CI00000116300 PR23D6720009	CI00000116300 PR23E2858007	CI00000116300 PR23E2858008
					5,06			2,9	
					45,4			41,4	
						0	0		0
					0,32				
					0,81				
0	0	0	0	0					
					7,89				
						103	10		109

						55	0		0
					8,81				
					3,54				
						0	0		
					32,4				
					0,26			0,16	

20.4.2023		18.5.2023		20.6.2023		20.7.2023		17.8.2023	
CI00000139300 2338823	CI00000139300 2338824	CI00000139300 2349144	CI00000139300 2349145	CI00000139300 2363221	CI00000139300 2363223	CI00000139300 2376030	CI00000139300 2376031	CI00000139300 2386789	CI00000139300 2386790
4,9		3		3,3		5,9		3,5	
43		38		39		44		43	
0		0		0		0		0	
1,12		1,24		1,21		1,3		1,16	
0,23		0,19		0,23		0,28		0,22	
0,89		1,05		0,98		1,02		0,94	
	0		0		0		0		0
520		650		621		622		642	
7		6,9		7,5		7,4		7,13	
2		7		2		1		43	

0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0	
0,44		0,4		0,4		0,4		0,43	

20.4.2023		18.5.2023		20.6.2023		20.7.2023		17.8.2023	
CI00000139300 2338819	CI00000139300 2338820	CI00000139300 2349140	CI00000139300 2349141	CI00000139300 2363213	CI00000139300 2363215	CI00000139300 2376026	CI00000139300 2376027	CI00000139300 2386785	CI00000139300 2386786
7,6		4,6		3,4		9,3		5,5	
45		40		35		40		42	
0		0		0		0		0	
1,25		1,03		1,26		1,33		1,21	
0,26		0,06		0,21		0,21		0,25	
0,99		0,97		1,05		1,12		0,96	
	0		0		0		0		0
610		647		608		678		613	
6,9		6,98		6,91		6,97		7,1	
4		4		1		2		1	

0		0		0		0	0
0		0		0		0	0
0,42		0,4		0,4		0,4	0,4

Počet všech hodnot
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22.2.2023	6.3.2023		20.3.2023	3.4.2023		17.4.2023	9.5.2023		29.5.2023
CI00000139300 2316981	CI00000139300 2320576	CI00000139300 2320577	CI00000139300 2326454	CI00000139300 2331217	CI00000139300 2331218	CI00000139300 2336573	CI00000139300 2344733	CI00000139300 2344734	CI00000139300 2352673
7,7	4,2		4,9	4,2		4,1	3,1		3,6
32	33		41	38		41	41		48
0	0		0	0		0	0		0
1,37	1,11			0,92			0,99		
0,27	0,19			0,27			0,14		
1,1	0,92			0,65			0,85		
		0			0			0	
646	599			603			641		
7,1	6,94			6,9			6,84		
1	3		2	3		4	2		1
PRUHLED									
0	0		0	0		0	0		0
0	0		0	0		0	0		0
30,5	30,9			28,8			30,2		
0,47	0,4		0,5	0,4		0,41	0,5		0,48

6.2.2023		20.2.2023			22.2.2023	6.3.2023			
CI00000139300 2310545	CI00000139300 2310546	CI00000139300 2315964	CI00000139300 2315965	CI00000139300 2315966	CI00000139300 2316983	CI00000139300 2320580	CI00000139300 2320581	CI00000139300 2320582	CI00000139300 2326457
		2,6			4,1	6,2			2,3
		30			32	38			38
0			0		0		0		
					1,21	1,28			
					0,29	0,18			
					0,92	1,1			
	0			0				0	
					659	646			
					7,08	7,11			
1			1		1		1		
					PRUHLED				
0			0		0		0		
0					0		0		
					33,2	33,8			
		0,4			0,4	0,4			0,4

	8.2.2023				22.2.2023				
CI00000139300 237705	CI00000139300 2312225	CI00000139300 2312226	CI00000139300 2312227	CI00000139300 2312228	CI00000139300 2316991	CI00000139300 2316992	CI00000139300 2316993	CI00000139300 2316994	CI00000139300 2322259
	2,5				2,4				2,1
	43				32				45
0			0	0			0	0	
	1,1								1,24
	0,15								0,19
	0,95								1,05
		0				0			
	6,97								6,9
1			1	1			16	1	
0			0	0			0	0	
			0	0					
	0,4				0,4				0,4

	8.2.2023				22.2.2023				
CI00000139300 237711	CI00000139300 2312231	CI00000139300 2312232	CI00000139300 2312233	CI00000139300 2312234	CI00000139300 2316997	CI00000139300 2316998	CI00000139300 2316999	CI00000139300 2317000	CI00000139300 2322265
	3,7				3,5				3,7
	43				37				40
0			0	0			0	0	
	0,95								0,91
	0,18								0,17
	0,77								0,74
		0				0			
	7,11								6,93
1			1	1			1	1	
0			0	0			0	0	
			0	0					
	0,4				0,4				0,4

2023	8.3.2023		22.3.2023		5.4.2023		19.4.2023		5.5.2023
CI00000139300 2317004	CI00000139300 2322271	CI00000139300 2322272	CI00000139300 2327685	CI00000139300 2327686	CI00000139300 2333314	CI00000139300 2333315	CI00000139300 2338149	CI00000139300 2338150	CI00000139300 2344543
	1		1		3,5		1,6		1,1
	31		36		43		37		36
	0		0		0		0		0
	1,03				1,08				1,16
	0,09				0,14				0,22
	0,94				0,94				0,94
0		0		0		0		0	
	7,02				7,1				7,02
	1		3		3		1		140
	0		0		0		0		0
	0				0				0
	0,4		0,4		0,4		0,4		0,44

7.2.2023				21.2.2023			28.2.2023		
CI00000139300 2311144	CI00000139300 2311145	CI00000139300 2311146	CI00000139300 2311147	CI00000139300 2316523	CI00000139300 2316524	CI00000139300 2316525	CI00000139300 2318768	CI00000139300 2318769	CI00000139300 2318770
5				3,9			5,4		
43				44			43		
		0	0		0	0		0	0
0,86							0,97		
0,11							0,17		
0,75							0,8		
	0								
561							602		
6,92							6,93		
		1	1		2	2		1	1
							PRUHLED		
		0	0		0	0		0	0
		0	0					0	0
30,5							31,7		
0,4				0,4			0,4		

7.3.2023	21.3.2023	4.4.2023	18.4.2023	2.5.2023	16.5.2023	6.6.2
----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-------

CI00000139300 2321216	CI00000139300 2321217	CI00000139300 2326927	CI00000139300 2332174	CI00000139300 2332175	CI00000139300 2337276	CI00000139300 2342131	CI00000139300 2342132	CI00000139300 2347551	CI00000139300 2356214
6,5		5,1	4,1		4,5	4,4		4,9	3,6
44		49	43		51	46		43	48
0		0	0		0	0		0	0
1,3			1,21			1,04			0,91
0,26			0,16			0,22			0,16
1,04			1,05			0,82			0,75
	0			0			0		
647			696			698			510
7,1			6,8			7,1			7,1
12		1	2		88	1		1	9
0		0	0		0	0		0	0
0			0			0			0
35,1			34,9			35,2			35,4
0,4		0,4	0,4		0,44	0,46		0,48	0,5

		Ročet	Ročet hodnot	Ročet všech
--	--	-------	--------------	-------------

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
4,3	2,563	0		4
34,4	33,175	0		4
0	0,000	0	4	4
1,04	1,015	0		2
0,28	0,220	0	2	2
0,88	0,818	0	4	4
0	0,000	0	2	2
594	440,000	2	2	2
7,5	7,450	0	2	2
4	1,750	0	4	4
		0	2	2
0	0,000	0	4	4
0	0,000	0	4	4
36,2	34,800	0		4
0,44	0,358	0	4	4

16.1.2023

30.1.2023

CI00000116300 PR2303854006	CI00000116300 PR2303854007	CI00000116300 PR2303854008	CI00000116300 PR2308495002	CI00000116300 PR2308495003	CI00000116300 PR2308496003	CI00000116300 PR2308496004	CI00000116300 PR2308496005	CI00000116300 PR2313473006	CI00000116300 PR2313473007
2,46					1,49			1,96	
33					29,6			33,2	
	0	0				0	0		0
0,04								0,05	
1,01								1,03	
			0	0					
6,96								6,9	
	0	0				0	0		0
	0	0				0	0		0
								-1,97	
								0,33	
	0	0							0
35,1								35,4	
0,49					0,19			0,32	

1.2.2023				14.2.2023			27.2.2023		
CI00000139300 239547	CI00000139300 239548	CI00000139300 239549	CI00000139300 239550	CI00000139300 2314059	CI00000139300 2314060	CI00000139300 2314061	CI00000139300 2318377	CI00000139300 2318378	CI00000139300 2318379
1,5				1,7			1,6		
39				37			40		
		0	0		0	0		0	0
0,74							0,69		
0,15							0,06		
0,59							0,63		
	0								
648							570		
6,9							7,01		
		4	7		1	2		1	1
							PRUHLED		
		0	0		0	0		0	0
		0	0					0	0
28,5							30,1		
0,44				0,4			0,4		

16.3.2023	30.3.2023		12.4.2023		26.4.2023	11.5.2023		24.5.2023	7.6.2023
CI00000139300 2325722	CI00000139300 2330659	CI00000139300 2330660	CI00000139300 2335135	CI00000139300 2335136	CI00000139300 2340621	CI00000139300 2346278	CI00000139300 2346279	CI00000139300 2351193	CI00000139300 2357144
1,7	1,8		2,3		2,1	2		1,8	1,5
51	71		45		48	54		53	69
0	0		0		0	0		0	0
	0,93		0,93			0,8			0,82
	0,2		0,23			0,18			0,15
	0,73		0,7			0,62			0,67
		0		0			0		
	623		609			646			591
	7,02		7,1			7,02			7,52
3	2		1		2	1		2	1
0	0		0		0	0		0	0
						0			
						33,6			
0,4	0,43		0,4		0,44	0,44		0,4	0,4

7.12.2023	14.12.2023				Pečet	Pečet hodnot	Pečet všech
-----------	------------	--	--	--	-------	--------------	-------------

CI00000139300 23133473	CI00000139300 23133474	CI00000139300 23136840	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
8,3		7,6	5	8,3	6,971	0		7
40		34	34	45	41,429	0		7
0		0	0	0	0,000	0	7	7
0,82			0,82	0,95	0,853	0		4
0,1			0,09	0,15	0,108	0	4	4
0,72			0,72	0,8	0,745	0	4	4
	0		0	0	0,000	0	3	3
622			612	625	619,750	4	4	4
6,97			6,6	7	6,868	0	4	4
4		11	1	11	4,571	0	7	7
						0	1	1
0		0	0	0	0,000	0	7	7
			0	0	0,000	0	2	2
			33,5	35,2	34,350	0		2
0,4		0,4	0,4	0,41	0,403	0	7	7

7.12.2023	14.12.2023				Počet	Počet hodnot	Počet všech
-----------	------------	--	--	--	-------	--------------	-------------

CI00000139300 23133475	CI00000139300 23133476	CI00000139300 23136841	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
8,5		7,6	5	8,5	7,000	0		7
40		22	22	45	37,571	0		7
0		0	0	0	0,000	0	7	7
0,82			0,76	0,96	0,835	0		4
0,12			0,05	0,17	0,110	0	4	4
0,7			0,7	0,79	0,725	0	4	4
	0		0	0	0,000	0	3	3
647			603	647	618,000	4	4	4
7,01			6,6	7,01	6,880	0	4	4
2		2	1	27	6,286	0	7	7
						0	1	1
0		0	0	0	0,000	0	7	7
			0	0	0,000	0	2	2
			33,7	35	34,350	0		2
0,42		0,4	0,4	0,43	0,409	0	7	7

2023	23.5.2023		6.6.2023		20.6.2023		11.7.2023		25.7.2023
CI00000116000 23M5615	CI00000116000 23M6362	CI00000116000 23M6363	CI00000116000 23M7104	CI00000116000 23M7105	CI00000116000 23M7876	CI00000116000 23M7877	CI00000116000 23M8779	CI00000116000 23M8780	CI00000116000 23M9473
	4,48		4,83		5,71		5,31		4,38
	41,9		38		34,6		37,5		36,7
	0		0		0		0		0
	0,22		0,2		0,17		0,23		0,19
	0,72		0,78		0,98		0,78		0,91
0		0		0		0		0	
	7,3		7,3		7,4		7,3		6,8
	12		212		35		83		980
	0		0		0		0		0
	7,6		4		1,3		2,5		1,7
	3,47		4,3		4,35		3,97		3,04
	0		0		0		0		0
	0,1		0,1		0,2		0,3		0,2



Počet všech hodnot
3
3
6
2
2
3
2
6
6
2
2
4
2
3

20.6.2023	11.7.2023		25.7.2023	8.8.2023		22.8.2023	5.9.2023		19.9.2023
CI00000114700 23_16889	CI00000114700 23_18609	CI00000114700 23_18610	CI00000114700 23_20608	CI00000114700 23_22151	CI00000114700 23_22152	CI00000114700 23_23010	CI00000114700 23_24884	CI00000114700 23_24885	CI00000114700 23_26892

	2,94		2,52		21,8		
39,9	36,9	35,9	38,2	35,6	37,6	36,6	
	0		0		0		
	0,22		0,2		0,22		
	0,84		0,85		0,87		
		0		0		0	
	7,21		7,15		7,24		
	300		0		0		
	0		0		0		
	0		0		0		
34,6	34,5		34,6		34,5		
0,25	0,25	0,21	0,27	0,46	0,29	0,44	

11.5.2023		23.5.2023		9.6.2023		21.7.2023		28.7.2023	
CI00000139300 2346261	CI00000139300 2346262	CI00000139300 2350657	CI00000139300 2350658	CI00000139300 2358834	CI00000139300 2358835	CI00000139300 2376479	CI00000139300 2376480	CI00000139300 2379174	CI00000139300 2379175
4,1		4,9		3,7		4,1		4,9	

12		13		8,8		6,2		11	
0		0		0		0		0	
0,79				0,82		0,4			
0,22				0,35		0,07			
0,57				0,47		0,33			
	0		0		0		0		0
7,06				6,68		6,84			
91		300		170		99		98	
0		0		0		0		0	
0				0		0			
0,47		0,49		0,77		0,49		0,48	

16.5.2023		6.6.2023		20.6.2023		12.9.2023		26.9.2023	
CI00000139300 2347563	CI00000139300 2347564	CI00000139300 2356258	CI00000139300 2356259	CI00000139300 2363163	CI00000139300 2363164	CI00000139300 2396049	CI00000139300 2396050	CI00000139300 23102776	CI00000139300 23102777
2,8		1,6		2,1		1,1		1,6	

31		34		33		35		29	
0		0		0		0		0	
		0,96				0,98			
		0,14				0,08			
		0,82				0,9			
	0		0		0		0		0
		7,34				7,3			
1		1		2		2		300	
0		0		0		0		0	
		0				0			
		34,2				33,7			
0,4		0,4		0,4		0,4		0,4	

26.4.2023		10.5.2023		24.5.2023		7.6.2023		21.6.2023	
CI00000155300 236030	CI00000155300 236031	CI00000155300 236816	CI00000155300 236817	CI00000155300 237691	CI00000155300 237692	CI00000155300 238452	CI00000155300 238453	CI00000155300 239328	CI00000155300 239329
3,9		0,95		3,4		3,4		3,4	
34		37		36		34		46	

0		0		0		0		0	
		0,26				0,12			
		1,2				1			
	0		0		0		0		0
		715				710			
		7				7,1			
6		7		0		1		80	
PRUHLED		PRUHLED		PRUHLED		PRUHLED		PRUHLED	
0		0		0		0		0	
		0				0			
36		36		36		36		36	
0,27		0,21		0,44		0,26		0,24	

2023			15.3.2023				29.3.2023		
CI00000155300 233051	CI00000155300 233052	CI00000155300 233053	CI00000155300 233850	CI00000155300 233851	CI00000155300 233852	CI00000155300 233853	CI00000155300 234608	CI00000155300 234609	CI00000155300 234610
		2,3				2,4			2

		47				47			44
0	0		0	0			0	0	
						0,27			
						0,78			
					0				
						720			
						6,8			
0	0		7	3			0	0	
		PRUHLED				PRUHLED			PRUHLED
0	0		0	0			0	0	
			0	0					
33	33	33	35	35		35	35	35	35
		0,37				0,44			0,31

1.3.2023					15.3.2023				
CI00000139300 2319280	CI00000139300 2319281	CI00000155300 233055	CI00000155300 233056	CI00000155300 233057	CI00000155300 233058	CI00000155300 233856	CI00000155300 233857	CI00000155300 233858	CI00000155300 233859

					0,5			0,63
					45			41
0	0	0	0			0	0	
								0,14
								1,3
				0			0	
								720
								7
1	1	0	0			1	0	
					PRUHLED			PRUHLED
0	0	0	0			0	0	
0	0					0	0	
		35	35		35	36	36	36
					0,21			0,33

15.3.2023

29.3.2023

20.4.2023

CI00000155300 233878	CI00000155300 233879	CI00000155300 233880	CI00000155300 233881	CI00000155300 234628	CI00000155300 234629	CI00000155300 234630	CI00000155300 235713	CI00000155300 235714	CI00000155300 235715
			2,3			1,8			
			46			44			
0	0			0	0		0	0	
			0,14						
			0,88						
		0							0
			710						
			7						
1	1			0	0		0	0	
			PRUHLED			PRUHLED			
0	0			0	0		0	0	
0	0						0	0	
36	36		36	37	37	37	35	35	
			0,5			0,29			

1.3.2023			15.3.2023				29.3.2023		
CI00000155300 233066	CI00000155300 233067	CI00000155300 233068	CI00000155300 233872	CI00000155300 233873	CI00000155300 233874	CI00000155300 233875	CI00000155300 234622	CI00000155300 234623	CI00000155300 234624
		1,4				1,3			
		45				41			
0			0	0			0	0	
						0,28			
						1,2			
	0				0				0
						715			
						7,2			
1			3	3			1	1	
		PRUHLED				PRUHLED			
0			0	0			0	0	
			0	0					
36		36	37	37		37	37	37	
		0,29				0,45			

25.4.2023		9.5.2023		25.5.2023		6.6.2023		20.6.2023	
CI00000116300 PR2342197008	CI00000116300 PR2342198005	CI00000116300 PR2347450011	CI00000116300 PR2347451016	CI00000116300 PR2355628005	CI00000116300 PR2355632008	CI00000116300 PR2360587011	CI00000116300 PR2360588016	CI00000116300 PR2367538005	CI00000116300 PR2367539008
2,54		2,74			2,07	2,15			1,73
55,4		55,6			52,1	56			53,3
0		0			0	0			0
		0,3				0,25			
		0,72				0,8			
	0		0	0			0	0	
		7,7				6			
0		0			0	0			0
0		0			0	0			0
		22,7				23,1			
		1,63				1,03			
		0				0			
		29,9				29,7			

0,13		0,31			0,39	0,24			0,19
------	--	------	--	--	------	------	--	--	------

		14.2.2023					16.2.2023		
CI00000116300 PR2308655004	CI00000116300 PR2313510007	CI00000116300 PR2313510008	CI00000116300 PR2313510009	CI00000116300 PR2313510010	CI00000116300 PR2313511008	CI00000116300 PR2313511015	CI00000139300 2315216	CI00000139300 2315217	CI00000139300 2315218
	2,44			2,54			2,1		
	49,5			49,6			45		
		0	0	0				0	0
							1,25		
	0,18			0,24			0,2		
	1,01			0,63			1,05		
0					0	0			
							704		
	7,3			7,4			6,58		
		6	20	60				1	1
							PRUHLED		
		0	0	0				0	0
	16,6			16,7					
	1,32			1,42					

		0	0	0				0	0
	31,4			31,4			29,7		
	0,39			0,41			0,41		

6.6.2023		20.6.2023	3.7.2023		18.7.2023		1.8.2023		14.8.2023
CI00000116300 PR2360587012	CI00000116300 PR2360588017	CI00000116300 PR2367539009	CI00000116300 PR2374028017	CI00000116300 PR2374029012	CI00000116300 PR2379562017	CI00000116300 PR2379563012	CI00000116300 PR2385624017	CI00000116300 PR2385625012	CI00000116300 PR2390461009
1,95		1,78		2,02		1,48		2,1	3,06
57,3		54		55,2		46,2		51,8	56,7
0		0		0		0		0	0
0,18				0,08		0,05		0,14	
0,6				0,81		0,51		1,01	
	0		0		0		0		
6,1				6,8		7		6,8	
0		14		0		0		0	0
0		0		0		0		0	0

24,5			22,4	13,4	19
0,83			0,9	0,36	0,98
0			0	0	0
28,7			29,6	29,3	29,1
0,15	0,24		0,2	0,24	0,26 0,14

25.4.2023		9.5.2023		25.5.2023		6.6.2023		20.6.2023	
CI00000116300 PR2342197010	CI00000116300 PR2342198006	CI00000116300 PR2347450013	CI00000116300 PR2347451018	CI00000116300 PR2355628006	CI00000116300 PR2355632010	CI00000116300 PR2360587013	CI00000116300 PR2360588018	CI00000116300 PR2367538006	CI00000116300 PR2367539010
1,78		2,81			3,07	4,28			1,57
34,1		34,4			33	34,2			33,1
0		0			0	2			0
		0,12				0,15			
		0,52				0,51			
	0		0	0			0	0	
		7,5				6,3			
0		9			0	12			0

0		0		0	0			0
		1,49			1,31			
		1,69			3,16			
		0			0			
		34,4			34,5			
0,16		0,37		0,47	0,26			0,17

7.3.2023				21.3.2023			4.4.2023		
CI00000116000 23M2840	CI00000116000 23M2841	CI00000116000 23M2842	CI00000116000 23M2843	CI00000116000 23M3503	CI00000116000 23M3504	CI00000116000 23M3505	CI00000116000 23M4143	CI00000116000 23M4144	CI00000116000 23M4145
		2,42				2,64			3,44
		38,1				41,6			35,1
0	0			0	0		0	0	
		0,17				0,22			0,22
		0,56				0,57			0,54
			0						
		7,2				7,2			7,3
2	2			2	0		2	6	

0	0			0	0		0	0	
		6,3				11			9,2
		2,06				1,67			2,42
0	0						1	0	
		0,5				0,4			0,4

.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000139300 23136226	1,8	9,2	3,860	0		10
	16	36	29,300	0		10
	0	0	0,000	0	10	10
	0,84	1,19	1,014	0		10
	0,09	0,29	0,159	0	10	10
	0,72	1,08	0,855	1	10	10
0	0	0	0,000	0	8	8
	608	640	624,000	2	2	2
	6,9	7,2	7,114	0	10	10

	1	65	8,900	0	10	10
				0	2	2
	0	0	0,000	0	10	10
	0	0	0,000	0	10	10
	35,1	36,1	35,410	0		10
	0,4	0,47	0,427	0	10	10

19.12.2023					Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem
CI00000116300 PR23E2858009	CI00000116300 PR23E6876002	CI00000116300 PR23E6877007	CI00000116300 PR23E6877008	CI00000116300 PR23E6877009					
		4,56			2,11	5,06	3,874	0	
		44,6			36,1	45,4	41,840	0	
0			0	0	0	0	0,000	0	10
		0,02			0,02	0,32	0,193	1	3
		0,98			0,41	0,98	0,733	0	3
	0				0	0	0,000	0	7
		8,01			7,89	8,39	8,097	3	3
0			0	0	0	109	23,500	2	10

0			0	0	0	55	5,500	1	10
		8,08			-0,47	8,81	5,378	0	
		3,04			0,59	3,54	2,598	0	
			15	0	0	15	3,750	1	4
		30,3			30	32,4	30,900	0	
		0,18			0,16	0,26	0,212	0	5

21.9.2023		4.10.2023		19.10.2023		23.11.2023		14.12.2023		Min
CI00000139300 23101065	CI00000139300 23101066	CI00000139300 23105722	CI00000139300 23113170	CI00000139300 23113171	CI00000139300 23127585	CI00000139300 23127586	CI00000139300 23136805	CI00000139300 23136806		
8,4		2,6	3,6		2,9		3,1		2,6	
31		34	33		31		27		27	
0		0	0		0		0		0	
1,29		1,09	1,16		1,24		1,1		0,92	
0,2		0,2	0,26		0,29		0,2		0,17	
1,09		0,89	0,9		0,95		0,9		0,7	
	0			0		0		0	0	
620		630	621		628		628		520	
7,2		6,9	7,07		6,9		6,98		6,9	
2		11	4		11		8		1	

		PRUHLED							
0		0	0		0		0		0
0		0	0		0		0		0
		34,1							34,1
0,43		0,41	0,4		0,4		0,4		0,4

21.9.2023		4.10.2023		19.10.2023		23.11.2023		14.12.2023		Min
CI00000139300 23101061	CI00000139300 23101062	CI00000139300 23105720	CI00000139300 23113166	CI00000139300 23113167	CI00000139300 23127581	CI00000139300 23127582	CI00000139300 23136801	CI00000139300 23136802		
5,2		3,3	3,5		10,2		3,2		3,2	
34		27	33		33		25		25	
0		0	0		0		0		0	
1,05		1,18	1,12		0,98		1,23		0,98	
0,19		0,23	0,14		0,16		0,13		0,06	
0,86		0,95	0,98		0,82		1,1		0,82	
	0			0		0		0	0	
603		643	612		582		639		582	
6,82		6,82	6,9		7,1		6,8		6,8	
3		4	1		2		2		1	

		PRUHLED							
0		0	0		0		0		0
0		0	0		0		0		0
		34,7							34,7
0,4		0,4	0,4		0,4		0,4		0,4

9.6.2023		19.6.2023	3.7.2023		17.7.2023	7.8.2023		21.8.2023	11.9.2023
CI00000139300 2358821	CI00000139300 2358822	CI00000139300 2362465	CI00000139300 2368410	CI00000139300 2368411	CI00000139300 2373428	CI00000139300 2381502	CI00000139300 2381503	CI00000139300 2387461	CI00000139300 2395311
3,3		3,5	3,7		3,9	3,8		4,1	3,7
31		37	42		56	54		59	52
0		0	0		0	0		0	0
1,07			1,28			0,83			1,07
0,17			0,16			0,13			0,13
0,9			1,12			0,7			0,94
	0			0			0		
663			644			610			648
7,5			7,4			7,02			7,35
1		1	1		1	2		5	1
0		0	0		0	0		0	0
0		0	0		0	0		0	0
29,7			30,1			31,1			30,6
0,41		0,43	0,4		0,4	0,4		0,4	0,4

20.3.2023		3.4.2023			17.4.2023			9.5.2023	
CI00000139300 2326458	CI00000139300 2326459	CI00000139300 2331221	CI00000139300 2331222	CI00000139300 2331223	CI00000139300 2336576	CI00000139300 2336577	CI00000139300 2336578	CI00000139300 2344737	CI00000139300 2344738
		2			2,4			2,4	
		35			37			37	
0			0			0			0
		1,26						1,29	
		0,11						0,17	
		1,15						1,12	
	0			0			0		
		634						658	
		7,15						7,02	
3			5			3			1
0			0			0			0
			0						0
		33						33,4	
		0,4			0,44			0,4	

8.3.2023			22.3.2023				5.4.2023		
CI00000139300 2322260	CI00000139300 2322261	CI00000139300 2322262	CI00000139300 2327673	CI00000139300 2327674	CI00000139300 2327675	CI00000139300 2327676	CI00000139300 2333302	CI00000139300 2333303	CI00000139300 2333304
			2,4				1,7		
			41				41		
	0	0			0	0			0
							1,12		
							0,22		
							0,9		
0				0				0	
							6,99		
	3	1			1	1			1
	0	0			0	0			0
	0	0							0
			0,48				0,4		

8.3.2023			22.3.2023				5.4.2023		
CI00000139300 2322266	CI00000139300 2322267	CI00000139300 2322268	CI00000139300 2327679	CI00000139300 2327680	CI00000139300 2327681	CI00000139300 2327682	CI00000139300 2333308	CI00000139300 2333309	CI00000139300 2333310
			3,6				3,5		
			43				36		
	0	0			0	0			0
							0,97		
							0,14		
							0,83		
0				0				0	
							7,1		
	1	1			1	1			2
	0	0			0	0			0
	0	0							0
			0,43				0,4		

2023	17.5.2023		7.6.2023		20.6.2023		12.7.2023		26.7.:
CI00000139300 2344544	CI00000139300 2348349	CI00000139300 2348350	CI00000139300 2357171	CI00000139300 2357172	CI00000139300 2363188	CI00000139300 2363189	CI00000139300 2371470	CI00000139300 2371471	CI00000139300 2378062
	1		2,2		3,8		1,8		1,4
	37		34		35		31		37
	0		0		0		0		0
			1,14				1,12		
			0,21				0,14		
			0,93				0,98		
0		0		0		0		0	
			7,03				7,2		
	1		2		3		2		1
	0		0		0		0		0
			0				0		
	0,4		0,41		0,4		0,4		0,47

7.3.2023				21.3.2023			4.4.2023		
CI00000139300 2321210	CI00000139300 2321211	CI00000139300 2321212	CI00000139300 2321213	CI00000139300 2326923	CI00000139300 2326924	CI00000139300 2326925	CI00000139300 2332168	CI00000139300 2332169	CI00000139300 2332170
4,9				3,8			3,3		
43				44			47		
		0	0		0	0			0
0,64							0,94		
0,13							0,17		
0,51							0,77		
	0							0	
411							598		
6,9							6,9		
		63	41		1	1			1
		0	0		0	0			0
		0	0						0
30,9							30,5		
0,5				0,4			0,4		

2023	20.6.2023	18.7.2023	1.8.2023	15.8.2023	5.9.2023	19.9.2023	3.10.2023
------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

CI00000139300 2356215	CI00000139300 2363158	CI00000139300 2374092	CI00000139300 2379926	CI00000139300 2379927	CI00000139300 2385374	CI00000139300 2392647	CI00000139300 2392648	CI00000139300 2399319	CI00000139300 23104818
	3,9	4,1	3,2		3,2	3,6		4,5	3,8
	46	46	37		43	39		41	35
	0	0	0		0	0		0	0
			1,02			1,02			0,9
			0,19			0,16			0,14
			0,83			0,86			0,76
0				0			0		
			651			620			601
			7,11			6,6			6,9
	3	1	1		2	13		1	4
	0	0	0		0	0		0	0
			0			0			0
			34,5			35,6			34,8
	0,4	0,4	0,4		0,4	0,4		0,44	0,43

13.2.2023

20.2.2023

27.2.2023

CI00000116300 PR2313473008	CI00000116300 PR2313474005	CI00000116300 PR2313474006	CI00000139300 2315933	CI00000139300 2315934	CI00000139300 2315935	CI00000116300 PR2318675003	CI00000116300 PR2318675004	CI00000116300 PR2318675005	CI00000116300 PR2318676002
			1,6			1,95			
			28			33			
0				0	0		0	0	
			1,25						
			0,18						
			1,07						
	0	0							0
			650						
			6,89						
4				1	1		0	0	
			PRUHLED						
0				0	0		0	0	
0				0	0				
			33,1						
			0,49			0,4			

16.3.2023			30.3.2023				12.4.2023		
CI00000139300 2325718	CI00000139300 2325719	CI00000139300 2325720	CI00000139300 2330653	CI00000139300 2330654	CI00000139300 2330655	CI00000139300 2330656	CI00000139300 2335129	CI00000139300 2335130	CI00000139300 2335131
1,8			1,6				1,5		
39			43				36		
	0	0			0	0			0
			0,57				0,68		
			0,12				0,17		
			0,45				0,51		
				0				0	
			590				490		
			7				6,9		
	1	2			2	2			1
	0	0			0	0			0
0,4			0,41				0,4		

2023	4.7.2023		18.7.2023	1.8.2023		16.8.2023	2.10.2023		16.10.2023
CI00000139300 2357145	CI00000139300 2369022	CI00000139300 2369023	CI00000139300 2374110	CI00000139300 2379947	CI00000139300 2379948	CI00000139300 2386214	CI00000139300 23104274	CI00000139300 23104275	CI00000139300 23111106
	1,7		1,6	1,7		2,9	4,5		1,9
	62		68	44		5	39		42
	0		0	0		0	0		10
	1,11			0,83			0,94		
	0,07			0,19			0,17		
	1,04			0,64			0,77		
0		0			0			0	
	640			647			590		
	7,2			7,2			7,18		
	3		1	3		6	5		150
	0		0	0		0	0		0
				0			0		
				33,8			33,1		
	0,4		0,42	0,4		0,4	0,44		0,42

2023	8.8.2023		22.8.2023		5.9.2023		19.9.2023		3.10.
CI00000116000 23M9474	CI00000116000 23M10231	CI00000116000 23M10232	CI00000116000 23M10989	CI00000116000 23M10990	CI00000116000 23M11671	CI00000116000 23M11672	CI00000116000 23M12388	CI00000116000 23M12389	CI00000116000 23M13013
	6,81		6,74		5,7		6,61		5,22
	40,9		31,2		29,5		31,5		37,7
	0		0		0		0		0
	0,21		0,22		0,23		0,22		0,18
	0,75		0,91		0,98		0,86		0,98
0		0		0		0		0	
	7,2		7,2		7,1		7,2		7,4
	10		2		18		0		2
	0		0		0		0		0
	1,8		-7,9		-0,2		0,5		3,7
	6,04		5,97		5		5,83		3,71
	0		0		0		0		0
	0,1		0,1		0,2		0,2		0,1

3.10.2023	11.10.2023	17.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	28.11.2023	12.12			
CI00000114700 23_28155	CI00000114700 23_28156	CI00000139300 23109390	CI00000114700 23_30150	CI00000114700 23_31840	CI00000114700 23_31841	CI00000114700 23_33720	CI00000114700 23_35615	CI00000114700 23_35616	CI00000114700 23_37576

2,73		2,9		2,59		1,67		2
35,3		22	36,3	35,6		36,5	35,1	38,9
0		0		0			0	0
		1,06						
0,22		0,2		0,2			0,21	0,2
0,85		0,86		0,88			0,84	0,85
	0				0			20
		618						
7,28		7,2		7,21			7,23	7,18
300		300		300			300	300
		PRUHLED						
0		0		0			0	4
0		0		0			25	0
34,6		35,2		34,8			34,8	34,7
0,27		0,42	0,65	0,44		0,29	0,37	0,33

11.8.2023		31.8.2023		15.9.2023		6.10.2023		13.10.2023	26.10
CI00000139300 2384384	CI00000139300 2384385	CI00000139300 2391663	CI00000139300 2391664	CI00000139300 2398483	CI00000139300 2398484	CI00000139300 23107443	CI00000139300 23107444	CI00000139300 23110674	CI00000139300 23115673
4,8		3,2		9,9		6,6		2,6	2,4

14		6,8		6,4		6,7		5	7,8
0		0		0		0		0	0
1,31				1,23		1,05		0,74	
0,14				0,13		0,2		0,12	
1,17				1,1		0,85		0,62	
	0		0		0		0		
								539	
6,8				7,2		7,1		7,2	
120		4		14		300		300	97
								PRUHLED	
0		0		0		0		0	0
0				0		0		0	
								33,5	
0,46		0,4		0,4		0,47		0,46	0,46

10.10.2023		31.10.2023		7.11.2023	14.11.2023		28.11.2023		5.12..
CI00000139300 23108429	CI00000139300 23108430	CI00000139300 23116817	CI00000139300 23116818	CI00000139300 23119960	CI00000139300 23123649	CI00000139300 23123650	CI00000139300 23128622	CI00000139300 23128623	CI00000139300 23131414
1,2		1,8		1,8	2		2		2,1

34		32		32	29		28		29
0		0		0	0		0		0
1,02				0,99	1				0,9
0,1				0,15	0,16				0,18
0,92				0,84	0,84				0,72
	0		0				0		0
				610					
7,2				7,36	7,3				7,2
2		10		1	1		3		1
			PRUHLED						
0		0		0	0		0		0
0				0	0				0
34,8				36,1	36,9				35,9
0,4		0,4		0,4	0,42		0,48		0,4

3.7.2023		19.7.2023		9.8.2023		16.8.2023		30.8.2023	
CI00000155300 239984	CI00000155300 239985	CI00000155300 2310894	CI00000155300 2310895	CI00000155300 2311927	CI00000155300 2311928	CI00000155300 2312355	CI00000155300 2312356	CI00000155300 2312911	CI00000155300 2312912
2,8		3,5		3		3,6		3,1	
36		27		27		34		32	

0		0		0		0		0
0,23				0,14				
0,8				1,1				
	0		0		0		0	0
731				720				
7,5				7,3				
0		13		0		0		20
PRUHLED		PRUHLED		PRUHLED		PRUHLED		PRUHLED
0		0		0		0		0
1								
2								
0				0				
37		36		37		36		36
0,35		0,28		0,02		0,43		0,48

20.4.2023				26.4.2023			10.5.2023		
CI00000155300 235707	CI00000155300 235708	CI00000155300 235709	CI00000155300 235710	CI00000155300 236020	CI00000155300 236021	CI00000155300 236022	CI00000155300 236804	CI00000155300 236805	CI00000155300 236806
			5,1			5,4			

			36			41			
0	0			0	0		0	0	
			0,25						
			0,72						
		0							0
			776						
			6,9						
0	0			0	7		5	1	
			PRUHLED			PRUHLED			
0	0			0	0		0	0	
0	0						0	0	
34	34		34	35	35	35	35	35	
			0,43			0,49			

29.3.2023				12.4.2023				26.4.	
CI00000155300 234612	CI00000155300 234613	CI00000155300 234614	CI00000155300 234615	CI00000155300 235228	CI00000155300 235229	CI00000155300 235230	CI00000155300 235231	CI00000155300 236024	CI00000155300 236025

			2,2			2,5		
			42			36		
0	0			0	0		0	0
						0,11		
						0,69		
		0				0		
						710		
						7,3		
0	1			0	0		21	24
			PRUHLED			PRUHLED		
0	0			0	0		0	0
				0	0			
36	36		36	36	36	36	36	36
			0,38			0,39		

26.4.2023

10.5.2023

24.5.2023

CI00000155300 235716	CI00000155300 236040	CI00000155300 236041	CI00000155300 236042	CI00000155300 236832	CI00000155300 236833	CI00000155300 236834	CI00000155300 236835	CI00000155300 237701	CI00000155300 237702
4,7			5,3				5,1		
38			41				42		
	0	0		0	0			0	0
0,17							0,14		
0,63							0,85		
						0			
702							710		
7							7,1		
	6	1		1	5			16	1
PRUHLED			PRUHLED				PRUHLED		
	0	0		0	0			0	0
				0	0				
35	35	35	35	35	35		35	35	35
0,4			0,44				0,32		

	12.4.2023				26.4.2023				
CI00000155300 234625	CI00000155300 235244	CI00000155300 235245	CI00000155300 235246	CI00000155300 235247	CI00000155300 236034	CI00000155300 236035	CI00000155300 236036	CI00000155300 236037	CI00000155300 236826
2				4,2				2,9	
27				32				34	
	0	0			0	0			0
				0,12					
				0,91					
			0				0		
				752					
				7,2					
	1	1			4	1			0
PRUHLED				PRUHLED				PRUHLED	
	0	0			0	0			0
	0	0							0
37	37	37		37	37	37		37	37
0,27				0,27				0,42	

3.7.2023		18.7.2023		1.8.2023		14.8.2023		29.8.2023	
CI00000116300 PR2374028016	CI00000116300 PR2374029011	CI00000116300 PR2379562016	CI00000116300 PR2379563011	CI00000116300 PR2385624016	CI00000116300 PR2385625011	CI00000116300 PR2390460005	CI00000116300 PR2390461008	CI00000116300 PR2396594005	CI00000116300 PR2396595011
	1,87		1,4		2,37		2,93		2,17
	54,9		46,3		52,6		56,3		52,2
	0		0		0		0		0
	0,07		0,09		0,19				0,1
	0,89		0,52		0,93				0,17
0		0		0		0		0	
	6,6		6,5		6,9				6,8
	0		0		0		0		24
	0		0		0		0		0
	22		13,5		19,7				19,3
	0,75		0,28		1,25				1,05
	0		0		0				0
	29,9		30,3		30,6				32,6

	0,16		0,25		0,28		0,17		0,23
--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

	28.2.2023						14.3.		
CI00000139300 2315219	CI00000116300 PR2318927004	CI00000116300 PR2318927005	CI00000116300 PR2318927006	CI00000116300 PR2318927007	CI00000116300 PR2318928003	CI00000116300 PR2318928004	CI00000116300 PR2324976008	CI00000116300 PR2324976015	CI00000116300 PR2324977007
	2,71			3,03					2,58
	49,1			48,8					48
0		0	0	0					
									0,07
									0,95
					0	0	4	0	
									7,4
1		0	0	0					
0		0	0	0					
									15,2
									1,46

0									
									30,7
	0,29			0,29					0,44

29.8.2023	12.9.2023	20.9.2023	26.9.2023		10.10.2023	24.10.2023		6.11.2023	7.11.2023
CI00000116300 PR2396595012	CI00000116300 PR23A2264009	CI00000116300 PR23A6747009	CI00000116300 PR23A8797017	CI00000116300 PR23A8798012	CI00000116300 PR23B4450009	CI00000116300 PR23C1153017	CI00000116300 PR23C1154012	CI00000139300 23119350	CI00000116300 PR23C7013009
2,17	1,28			1,56	1,56		1,36	1,9	1,79
53,3	49			51,6	48,6		49,9	35	47,9
0	0			0	0		0	0	0
								1,29	
0,12	0,14			0,23			0,18	0,19	
0,19	0,92			0,84			0,92	1,1	
			0			0			
								735	
7,3				6,8			7	7,3	
261	178	0		0	0		0	11	0
								PRUHLED	
40	0			0	0		0	0	0

20,4				18,8			17		
1,05				0,44			0,24		
0				0			0	0	
30,7				29,5			28,6	27,5	
0,46	0,14			0,16	0,18		0,25	0,4	0,3

3.7.2023		18.7.2023		1.8.2023		14.8.2023		29.8.2023	
CI00000116300 PR2374028018	CI00000116300 PR2374029013	CI00000116300 PR2379562018	CI00000116300 PR2379563013	CI00000116300 PR2385624018	CI00000116300 PR2385625013	CI00000116300 PR2390460006	CI00000116300 PR2390461010	CI00000116300 PR2396594006	CI00000116300 PR2396595013
	2,84		1,26		2,6		1,64		2,19
	34,5		31,9		34,5		34,4		34,6
	0		0		0		0		0
	0,06		0,08		0,14				0,11
	0,96		0,64		1,19				0,75
0		0		0		0		0	
	6,6		6,5		6,5				6,6
	0		0		11		0		11

	0		0		0		0		0
	1,63		-0,93		1,66				1,78
	1,72		0,14		1,48				1,07
	0		0		66				0
	34,4		34,5		34,2				34,6
	0,16		0,1		0,56		0,15		0,32

		18.4.2023			9.5.2023			23.5.2023	
CI00000116000 23M4146	CI00000116000 23M4710	CI00000116000 23M4711	CI00000116000 23M4712	CI00000116000 23M5607	CI00000116000 23M5608	CI00000116000 23M5609	CI00000116000 23M5610	CI00000116000 23M6378	CI00000116000 23M6379
			2,65			2,04			
			37,6			41,9			
	0	0		0	0			0	0
			0,11			0,14			
			0,69			0,58			
0							0		
			7,1			7,3			
	0	0		8	5			38	18

	0	0		0	0			0	0
			11,7			11,1			
			1,63			1,16			
	0	0		0	0				
			0,4			0,3			

Počet všech hodnot
5
5
10
3
3
7
3
10

10
4
4
4
3
5

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
8,4	4,193	0		14
44	36,714	0		14
0	0,000	0	14	14
1,32	1,170	0		14
0,29	0,225	0	14	14
1,09	0,945	4	14	14
0	0,000	0	12	12
659	625,429	14	14	14
7,5	7,089	0	14	14
98	20,643	0	14	14

		0	2	2
0	0,000	0	14	14
0	0,000	0	14	14
34,8	34,450	0		2
0,44	0,409	0	14	14

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
10,2	5,671	0		14
47	37,500	0		14
0	0,000	0	14	14
1,33	1,171	0		14
0,27	0,199	0	14	14
1,12	0,971	3	14	14
0	0,000	0	12	12
678	630,714	14	14	14
7,1	6,944	0	14	14
4	2,357	0	14	14

		0	2	2
0	0,000	0	14	14
0	0,000	0	14	14
35,2	34,950	0		2
0,42	0,403	0	14	14

2023	25.9.2023	9.10.2023		16.10.2023	30.10.2023	13.11.2023		27.11.2023	4.12.
CI00000139300 2395312	CI00000139300 23101974	CI00000139300 23107686	CI00000139300 23107687	CI00000139300 23111096	CI00000139300 23116509	CI00000139300 23123096	CI00000139300 23123097	CI00000139300 23128202	CI00000139300 23130484
	3,5	2,5		2,9	2,4	2,4		2,2	2
	42	39		45	40	40		40	29
	0	0		0	0	0		0	0
		0,69		1,03		0,9			0,97
		0,11		0,21		0,13			0,17
		0,58		0,82		0,77			0,8
0			0				0		
		590		631		636			618
		6,86		7,17		7,2			7,09
	1	71		3	1	2		4	2
			PRUHLED						
	0	0		0	0	0		0	0
	0	0		0	0	0		0	0
		30,8		30,7		30,3			30,9
	0,4	0,4		0,4	0,41	0,4		0,4	0,4

	29.5.2023			9.6.2023			19.6.2023		
CI00000139300 2344739	CI00000139300 2352676	CI00000139300 2352677	CI00000139300 2352678	CI00000139300 2358825	CI00000139300 2358826	CI00000139300 2358827	CI00000139300 2362468	CI00000139300 2362469	CI00000139300 2362470
	1,8			1,7			1,8		
	37			25			33		
		0			0			0	
				0,93					
				0,08					
				0,85					
0			0			0			0
				642					
				7,2					
		1			26			1	
		0			0			0	
					0				
				33,1					
	0,5			0,44			0,41		

	19.4.2023				5.5.2023				
CI00000139300 2333305	CI00000139300 2338137	CI00000139300 2338138	CI00000139300 2338139	CI00000139300 2338140	CI00000139300 2344531	CI00000139300 2344532	CI00000139300 2344533	CI00000139300 2344534	CI00000139300 2348337
	2,1				2,2				2,7
	44				45				43
0			0	0			0	0	
					1,11				
					0,12				
					0,99				
		0				0			
					7,1				
2			1	3			13	6	
0			0	0			0	0	
0							0	0	
	0,42				0,41				0,4

	19.4.2023				5.5.2023				
CI00000139300 2333311	CI00000139300 2338143	CI00000139300 2338144	CI00000139300 2338145	CI00000139300 2338146	CI00000139300 2344537	CI00000139300 2344538	CI00000139300 2344539	CI00000139300 2344540	CI00000139300 2348343
	2,7				2,3				2,7
	43				46				42
0			0	0			0	0	
					1,05				
					0,15				
					0,9				
		0				0			
					6,97				
1			1	4			99	38	
0			0	0			0	0	
0							0	0	
	0,4				0,43				0,4

2023	9.8.2023		30.8.2023		13.9.2023		27.9.2023		11.10
CI00000139300 2378063	CI00000139300 2383056	CI00000139300 2383057	CI00000139300 2391180	CI00000139300 2391181	CI00000139300 2396980	CI00000139300 2396981	CI00000139300 23103609	CI00000139300 23103610	CI00000139300 23109409
	1,3		1,5		1,7		1		2,5
	35		37		30		30		22
	0		0		0		0		0
	1,15				1,08				1,09
	0,1				0,09				0,15
	1,05				0,99				0,94
0		0		0		0		0	
	7,09				7,3				7,2
	3		1		1		2		2
	0		0		0		0		0
	0				0				0
	0,44		0,4		0,4		0,41		0,43

	18.4.2023			2.5.2023				16.5.2023	
CI00000139300 2332171	CI00000139300 2337272	CI00000139300 2337273	CI00000139300 2337274	CI00000139300 2342125	CI00000139300 2342126	CI00000139300 2342127	CI00000139300 2342128	CI00000139300 2347547	CI00000139300 2347548
	5,3			4,5				4,5	
	48			45				42	
0		0	0			0	0		0
				0,94					
				0,19					
				0,75					
					0				
				590					
				6,94					
1		3	38			1	1		1
0		0	0			0	0		0
0						0	0		
				31,1					
	0,42			0,47				0,48	

2023	4.10.2023	18.10.2023	7.11.2023	21.11.2023	5.12.2023	19.12.2023
------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------

CI00000139300 23104819	CI00000139300 23105718	CI00000139300 23112390	CI00000139300 23119921	CI00000139300 23119922	CI00000139300 23126105	CI00000139300 23131384	CI00000139300 23131385	CI00000139300 23137963	Min
	4	2,7	4,4		4,8	4,3		3,7	2,7
	41	39	36		50	51		59	35
	0	0	0		0	0		0	0
	1,13		1,21			1,16			0,9
	0,18		0,16			0,18			0,13
	0,95		1,05			0,98			0,75
0				0			0		0
	622		667			621			510
	7,03		6,65			7,1			6,6
	4	14	2		3	1		1	1
	PRUHLED								
	0	0	0		0	0		0	0
	0		0			0			0
	35,5		35,5			34,9			34,2
	0,44	0,42	0,4		0,43	0,46		0,4	0,4

13.3.2023

27.3.2023

CI00000116300 PR2318676003	CI00000116300 PR2324411002	CI00000116300 PR2324411003	CI00000116300 PR2324412006	CI00000116300 PR2324412007	CI00000116300 PR2324412008	CI00000116300 PR2330649003	CI00000116300 PR2330649004	CI00000116300 PR2330649005	CI00000116300 PR2330650002
			1,39			2,51			
			35,3			30,7			
				0	0		0	0	
			0,23						
			0,82						
0	0	0							0
			7,78						
				0	0		0	0	
				0	0		0	0	
				0	0				
			34,5						
			0,28			0,27			

	26.4.2023			11.5.2023				24.5.2023	
CI00000139300 2335132	CI00000139300 2340617	CI00000139300 2340618	CI00000139300 2340619	CI00000139300 2346272	CI00000139300 2346273	CI00000139300 2346274	CI00000139300 2346275	CI00000139300 2351189	CI00000139300 2351190
	1,6			1,6				1,6	
	37			41				43	
0		0	0			0	0		0
				0,6					
				0,09					
				0,51					
					0				
				634					
				6,95					
2		1	1			1	1		1
0		0	0			0	0		0
						0	0		
				28,5					
	0,42			0,41				0,4	

20.10.2023	1.11.2023		8.11.2023	15.11.2023	7.12.2023		14.12.2023	Min	Max
CI00000139300 23113565	CI00000139300 23117323	CI00000139300 23117324	CI00000139300 23121243	CI00000139300 23124550	CI00000139300 23133466	CI00000139300 23133467	CI00000139300 23136838		
	2,1		2,2	2,2	1,7		1,6	1,5	4,5
	62		40	45	48		49	5	74
0	0		0	0	0		0	0	10
	0,93		0,99		1,18			0,8	1,25
	0,19		0,07		0,24			0,07	0,26
	0,74		0,92		0,94			0,62	1,07
		0				0		0	0
	603		638		658			590	665
	6,9		7,1		7,11			6,9	7,52
1	3		2	8	5		3	1	150
			PRUHLED						
	0		0	0	0		0	0	0
			0					0	0
			34,1					32,8	34,5
	0,4		0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,65

2023	17.10.2023		13.11.2023		28.11.2023		5.12.2023		18.12
CI00000116000 23M13014	CI00000116000 23M13679	CI00000116000 23M13680	CI00000116000 23M15008	CI00000116000 23M15009	CI00000116000 23M15692	CI00000116000 23M15693	CI00000116000 23M16056	CI00000116000 23M16057	CI00000116000 23M16671
	0,89		5,54		4,9		1,29		5,33
	36,9		40,9		34,4		39,5		40,2
	0		0		0		0		0
	0,24		0,15		0,22		0,24		0,19
	0,78		0,81		0,84		0,78		0,91
0		0		0		0		0	
	7,4		7,3		7,5		7,3		7,2
	5		1000		184		0		0
	0		0		0		0		0
	3		4,8		0,5		0,3		1
	-2,62		5		1,39		0,86		4,9
	0		0		0		0		0
	0,1		0,1		0,1		0,1		0,3

.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000114700 23_37577						

	1,67	21,8	5,634	0		14
	22	46,2	36,272	0		25
	0	0	0,000	0	14	14
	1,06	1,06	1,060	0		1
	0,12	0,24	0,205	0	14	14
	0,8	0,98	0,877	0	14	14
0	0	20	1,538	1	13	13
	618	618	618,000	1	1	1
	6,8	7,3	7,162	0	14	14
	0	300	172,000	8	14	14
				0	1	1
	0	4	0,286	1	14	14
	0	25	1,786	1	14	14
	34,5	36,4	34,907	0		15
	0,1	0,65	0,336	1	25	25

.2023	10.11.2023		24.11.2023		1.12.2023		15.12.2023		Min
CI00000139300 23115674	CI00000139300 23122657	CI00000139300 23122658	CI00000139300 23127922	CI00000139300 23127923	CI00000139300 23130128	CI00000139300 23130129	CI00000139300 23137123	CI00000139300 23137124	
	4,3		6,2		9,5		6,8		2,4

	10		19		25		24		5
	0		0		0		0		0
	0,99				1,6				0,4
	0,28				0,2				0,07
	0,71				1,4				0,33
0		0		0		0		0	0
									539
	7,2				7,3				6,68
	300		2		2		2		1
	0		0		0		0		0
	0				0				0
									33,5
	0,46		0,46		0,45		0,45		0,4

2023	19.12.2023		Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000139300 23131415	CI00000139300 23137948	CI00000139300 23137949						
	3,4		1,1	3,4	1,948	0		21

	36		28	36	32,238	0		21
	0		0	0	0,000	0	21	21
			0,89	1,21	0,978	0		11
			0,06	0,25	0,138	0	11	11
			0,72	0,98	0,840	0	11	11
0		0	0	0	0,000	0	19	19
			590	610	600,000	2	2	2
			6,94	7,36	7,165	0	11	11
	1		1	300	16,190	1	21	21
						0	2	2
	0		0	0	0,000	0	21	21
			0	0	0,000	0	11	11
			33,7	36,9	35,218	0		11
	0,4		0,4	0,48	0,413	0	21	21

13.9.2023		27.9.2023		11.10.2023		12.10.2023	25.10.2023		8.11.
CI00000155300 2313724	CI00000155300 2313725	CI00000155300 2314507	CI00000155300 2314508	CI00000155300 2315296	CI00000155300 2315297	CI00000139300 23110078	CI00000155300 2316142	CI00000155300 2316143	CI00000155300 2316945
2,6		2,9		1,7		1,8	3,1		2,2
38		36		36		32	36		33

0	0	0	0	0	0	0	0
					1,09		
0,11			0,19		0,15		0,14
1,1			1,1		0,94		1
	0	0		0			0
720			710		601		710
7,3			7		7		6,7
17	0	0	0		1	0	96
PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED	PRUHLED
0	0	0	0	0	0	0	0
1			1				
1,4			0,6				
0			0		0		0
36	36	36	36	36,6	36		36
0,33	0,35	0,15	0,4	0,09			0,07

	24.5.2023			7.6.2023				21.6.2023	
CI00000155300 236807	CI00000155300 237681	CI00000155300 237682	CI00000155300 237683	CI00000155300 238440	CI00000155300 238441	CI00000155300 238442	CI00000155300 238443	CI00000155300 239318	CI00000155300 239319
5,1			4,9				5,1		

39			39				43		
	0	0		0	0			0	0
0,19							0,2		
0,9							0,76		
						0			
720							715		
7							7		
	0	0		1	1			1	4
PRUHLED			PRUHLED				PRUHLED		
	0	0		0	0			0	0
				0	0				
35	35	35	35	35	35		35	35	35
0,4			0,32				0,32		

2023		10.5.2023				24.5.2023			
CI00000155300 236026	CI00000155300 236027	CI00000155300 236810	CI00000155300 236811	CI00000155300 236812	CI00000155300 236813	CI00000155300 237685	CI00000155300 237686	CI00000155300 237687	CI00000155300 237688

	3,9				2			2,9
	33				38			36
		0	0			0	0	
					0,27			
					1,2			
0				0				0
					720			
					7,1			
		0	2			0	2	
PRUHLED					PRUHLED			PRUHLED
		0	0			0	0	
		0	0					
	36	36	36		36	36	36	36
	0,43				0,38			0,22

7.6.2023

21.6.2023

3.7.2

CI00000155300 237703	CI00000155300 238468	CI00000155300 238469	CI00000155300 238470	CI00000155300 238471	CI00000155300 239338	CI00000155300 239339	CI00000155300 239340	CI00000155300 2310000	CI00000155300 2310001
4,7				4,8			4,7		
40				40			45		
	0	0			0	0		0	0
				0,1					
				0,82					
			0						
				730					
				7					
	1	1			12	0		0	1
PRUHLED				PRUHLED			PRUHLED		
	0	0			0	0		0	0
	0	0						0	0
35	35	35		35	35	35	35	34	34
0,27				0,23			0,29		

10.5.2023			24.5.2023				7.6.2023		
CI00000155300 236827	CI00000155300 236828	CI00000155300 236829	CI00000155300 237695	CI00000155300 237696	CI00000155300 237697	CI00000155300 237698	CI00000155300 238462	CI00000155300 238463	CI00000155300 238464
		4				3,6			
		32				30			
0			0	0			0	0	
		0,14							
		1,2							
	0				0				0
		720							
		7,1							
3			1	1			3	0	
		PRUHLED				PRUHLED			
0			0	0			0	0	
0							0	0	
37		37	37	37		37	37	37	
		0,41				0,3			

12.9.2023		26.9.2023		10.10.2023		24.10.2023		6.11.2023	7.11.
CI00000116300 PR23A2263005	CI00000116300 PR23A2264008	CI00000116300 PR23A8797016	CI00000116300 PR23A8798011	CI00000116300 PR23B4449005	CI00000116300 PR23B4450008	CI00000116300 PR23C1153016	CI00000116300 PR23C1154011	CI00000139300 23119355	CI00000116300 PR23C7011005
	1,33		1,62		1,78		1,47	1,8	
	48,9		51,2		48,5		49,8	42	
	0		0		0		0	0	
								0,96	
	0,04		0,16				0,27	0,28	
	0,59		0,82				0,61	0,68	
0		0		0		0			0
								726	
			6,3				6,3	6,96	
	0		0		9		10	3	
								PRUHLED	
	0		0		0		0	0	
			18,3				17		
			0,5				0,35		
			0				0	0	
			30				30,2	29,1	

	0,5		0,17		0,2		0,21		0,4
--	-----	--	------	--	-----	--	------	--	-----

2023			28.3.2023						
CI00000116300 PR2324977008	CI00000116300 PR2324977009	CI00000116300 PR2324977010	CI00000116300 PR2330958004	CI00000116300 PR2330958005	CI00000116300 PR2330958006	CI00000116300 PR2330958007	CI00000116300 PR2330959003	CI00000116300 PR2330959004	CI00000116300 PR2336528007
		2,64	2,77			2,66			3,09
		49,8	47,8			48,3			54,7
0	0	0		0	0	0			
		0,14							0,17
		0,73							0,73
							0	0	
		7,3							7,2
0	0	0		0	0	0			
0	0	0		0	0	0			
		17							21,8
		1,52							1,97

0	0	0						
		30,7						30
		0,23	0,47			0,21		0,27

21.11.2023		5.12.2023		19.12.2023		Min	Max	Avg	Počet překročení
CI00000116300 PR23D3565017	CI00000116300 PR23D3566012	CI00000116300 PR23E0118007	CI00000116300 PR23E0119009	CI00000116300 PR23E6874017	CI00000116300 PR23E6875012				
	2,11		1,7		1,69	1,28	3,14	2,226	0
	44		46,6		46,6	35	57,3	50,261	0
	0		0		0	0	0	0,000	0
						0,52	1,29	0,905	0
	0,23				0,2	0,02	0,23	0,151	0
	0,78				0,67	0,19	1,1	0,738	3
143		0		0		0	143	10,214	1
						659	735	697,000	1
	6,8				5,8	5,8	7,7	6,956	3
	0		0		0	0	261	17,103	2
									0
	0		0		0	0	40	1,429	1

	11,2			13,7	11,2	24,5	18,607	0
	0,99			0,57	0,24	2,02	1,081	0
	0			0	0	3	0,188	1
	28,5			28,4	27,4	30,7	28,831	0
	0,22		0,16	0,17	0,14	0,46	0,273	0

12.9.2023		20.9.2023		26.9.2023		10.10.2023		24.10.2023		6.11.2023
CI00000116300 PR23A2263006	CI00000116300 PR23A2264010	CI00000116300 PR23A6747010	CI00000116300 PR23A8797018	CI00000116300 PR23A8798013	CI00000116300 PR23B4449006	CI00000116300 PR23B4450010	CI00000116300 PR23C1153018	CI00000116300 PR23C1154013	CI00000139300 23119357	
	1,66			1,54		2,22		1,34		2,2
	33,8			34,7		32,6		35		29
	0			0		0		0		0
										1,15
				0,08				0,11		0,18
				0,79				1,01		0,97
0			0		0		0			
										698
				6,1				6,6		6,74
	0	0		0		10		0		120
										PRUHLED

	0		0		0		0	0
			1,83				2,14	
			0,42				0,22	
			0				0	0
			34,4				34,3	32,4
	0,14		0,1		0,2		0,16	0,4

	6.6.2023				20.6.2023			11.7.	
CI00000116000 23M6380	CI00000116000 23M7092	CI00000116000 23M7093	CI00000116000 23M7094	CI00000116000 23M7095	CI00000116000 23M7870	CI00000116000 23M7871	CI00000116000 23M7872	CI00000116000 23M8767	CI00000116000 23M8768
2,49			1,94				2,11		
42,7			43,2				40,8		
	0	0			0	0		0	0
0,26			0,15				0,18		
0,63			0,59				0,52		
				0					
7,2			7,2				7,2		
	4	2			0	0		0	23

	0	0			0	0		0	0
16,8			10,9				8,5		
1,47			1,42				1,59		
	0	0						0	0
0,3			0,3				0,4		

2023	18.12.2023						
CI00000139300 23130485	CI00000139300 23137391	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
	2,2	2	7,7	3,673	0		26
	36	29	59	41,577	0		26
	0	0	0	0,000	0	26	26
		0,69	1,37	1,008	0		14
		0,11	0,27	0,179	0	14	14
		0,58	1,12	0,829	2	14	14
0		0	0	0,000	0	12	12
		521	663	618,643	14	14	14
		6,84	7,5	7,081	0	14	14
	5	1	300	16,154	1	26	26
					0	2	2
	0	0	0	0,000	0	27	27
	0	0	0	0,000	0	26	26
		28,8	31,1	30,350	0		14
	0,4	0,4	0,5	0,425	0	26	26

3.7.2023			17.7.2023			7.8.2023			
CI00000139300 2368414	CI00000139300 2368415	CI00000139300 2368416	CI00000139300 2373431	CI00000139300 2373432	CI00000139300 2373433	CI00000139300 2381506	CI00000139300 2381507	CI00000139300 2381508	CI00000139300 2387464
1,4			2,2			4,2			4,9
36			46			39			41
	0			0			0		
0,76						0,78			
0,1						0,11			
0,66						0,67			
		0			0			0	
605						468			
7,18						7,12			
	27			2			9		
	0			0			0		
	0						0		
33						33,2			
0,48			0,4			0,4			0,4

17.5.2023			7.6.2023				20.6.2023		
CI00000139300 2348338	CI00000139300 2348339	CI00000139300 2348340	CI00000139300 2357159	CI00000139300 2357160	CI00000139300 2357161	CI00000139300 2357162	CI00000139300 2363174	CI00000139300 2363175	CI00000139300 2363177
			2,4				3,4		
			36				37		
	0	0			0	0			0
			1,06						
			0,05						
			1,01						
0				0				0	
			6,83						
	2	1			1	1			63
	0	0			0	0			0
					0	0			
			0,4				0,4		

17.5.2023			7.6.2023				20.6.2023		
CI00000139300 2348344	CI00000139300 2348345	CI00000139300 2348346	CI00000139300 2357165	CI00000139300 2357166	CI00000139300 2357167	CI00000139300 2357168	CI00000139300 2363182	CI00000139300 2363183	CI00000139300 2363184
			2,5				3,4		
			44				39		
	0	0			0	0			0
			0,89						
			0,11						
			0,78						
0				0				0	
			7,2						
	2	1			1	1			2
	0	0			0	0			0
					0	0			
			0,4				0,4		

.2023	18.10.2023	25.10.2023		7.11.2023		22.11.2023		6.12.2023	
CI00000139300 23109410	CI00000139300 23112420	CI00000139300 23115159	CI00000139300 23115160	CI00000139300 23119941	CI00000139300 23119942	CI00000139300 23126829	CI00000139300 23126830	CI00000139300 23132421	CI00000139300 23132422
	1,8	1		1,9		1,9		1,6	
	35	31		26		34		33	
	0	0		0		0		0	
	1,02			1,16				1,14	
	0,11			0,16				0,11	
	0,91			1				1,03	
0			0		0		0		0
	640								
	7,2			7,2				7,1	
	1	1		7		1		3	
	PRUHLED								
	0	0		0		0		0	
	0			0				0	
	34,8								
	0,4	0,4		0,4		0,4		0,4	

	6.6.2023				20.6.2023			4.7.2	
CI00000139300 2347549	CI00000139300 2356208	CI00000139300 2356209	CI00000139300 2356210	CI00000139300 2356211	CI00000139300 2363154	CI00000139300 2363155	CI00000139300 2363156	CI00000139300 2368998	CI00000139300 2368999
	3,7				3,7			3,8	
	47				46			40	
0			0	0		0	0		
	0,7							0,9	
	0,19							0,12	
	0,51							0,78	
		0							0
	552							622	
	6,94							7,08	
1			88	78		3	5		
0			0	0		0	0		
			0	0					
	31,2							30,8	
	0,46				0,4			0,46	

		Pečet	Pečet hodnot	Pečet všech
--	--	-------	--------------	-------------

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
7,8	4,620	0		25
59	44,400	0		25
0	0,000	0	25	25
1,3	1,105	0		13
0,26	0,184	0	13	13
1,09	0,921	4	13	13
0	0,000	0	11	11
780	656,692	10	13	13
7,15	6,988	0	13	13
88	6,760	0	25	25
		0	2	2
0	0,000	0	25	25
0	0,000	0	13	13
35,6	35,000	0		13
0,5	0,424	0	25	25

11.4.2023

24.4.2023

CI00000116300 PR2330650003	CI00000116300 PR2336280002	CI00000116300 PR2336280003	CI00000116300 PR2336281006	CI00000116300 PR2336281007	CI00000116300 PR2336281008	CI00000116300 PR2341929002	CI00000116300 PR2341929003	CI00000116300 PR2341930003	CI00000116300 PR2341930004
			2					2,23	
			35					31,8	
				0	0				0
			0,16						
			0,9						
0	0	0				28	12		
			7						
				0	0				6
				0	0				0
				0	0				
			34,7						
			0,29					0,58	

	7.6.2023				4.7.2023				
CI00000139300 2351191	CI00000139300 2357138	CI00000139300 2357139	CI00000139300 2357140	CI00000139300 2357141	CI00000139300 2369016	CI00000139300 2369017	CI00000139300 2369018	CI00000139300 2369019	CI00000139300 2374106
	1,4				1,5				1,8
	39				38				40
0			0	0			0	0	
	0,6				0,65				
	0,12				0,1				
	0,48				0,55				
		0				0			
	483				601				
	7,39				7,34				
1			1	2			28	16	
0			0	0			0	0	
	0,4				0,4				0,49

Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
2,187	0		23
53,043	0		23
0,417	1	24	24
1,001	0		13
0,178	0	13	13
0,822	3	13	13
0,000	0	11	11
630,308	13	13	13
7,116	0	13	13
8,708	1	24	24
	0	2	2
0,000	0	23	23
0,000	0	6	6
33,650	0		6
0,422	1	23	23

.2023	Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000116000 23M16672	0,89	6,81	4,770	0		24
	29,5	41,9	37,133	0		24
	0	0	0,000	0	24	24
	0,14	0,25	0,203	0	24	24
	0,72	0,98	0,833	0	24	24
0	0	0	0,000	0	24	24
	6,8	7,5	7,258	0	24	24
	0	1000	109,792	4	24	24
	0	0	0,000	0	24	24
	-7,9	18,5	2,917	0		24
	-2,62	6,04	3,760	0		24
	0	0	0,000	0	24	24
	0,1	0,4	0,171	0	24	24

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
10,2	5,717	0		24

25	11,871	0		24
0	0,000	0	24	24
1,93	1,147	0		14
0,35	0,216	2	14	14
1,59	0,931	7	14	14
0	0,000	0	22	22
602	570,500	2	2	2
7,3	7,081	0	14	14
300	112,833	9	24	24
		0	2	2
0	0,000	0	24	24
0	0,000	0	14	14
35,9	34,700	0		2
0,85	0,519	4	24	24

2023	22.11.2023		6.12.2023		20.12.2023		Min	Max	Avg
CI00000155300 2316946	CI00000155300 2317661	CI00000155300 2317662	CI00000155300 2318482	CI00000155300 2318483	CI00000155300 2319511	CI00000155300 2319512			
	3,5		2,3		3,1		0,5	3,9	2,346
	28		29		29		27	46	34,821

	0		0		0		0	0	0,000
							1,09	1,17	1,130
			0,12				0,11	0,26	0,158
			1,2				0,8	1,2	1,015
0		0		0		0	0	0	0,000
			715				601	748	705,143
			7,1				6,7	7,5	7,109
	96		2		10		0	96	15,571
	PRUHLED		PRUHLED		PRUHLED				
	0		0		0		0	0	0,000
							1	6	2,200
							0,5	2	1,000
			0				0	0	0,000
	36		36		36		35,9	37	36,125
	0,13		0,15		0,16		0,02	0,48	0,236

		3.7.2023			19.7.2023			2.8.2	
CI00000155300 239320	CI00000155300 239972	CI00000155300 239973	CI00000155300 239974	CI00000155300 239975	CI00000155300 2310884	CI00000155300 2310885	CI00000155300 2310886	CI00000155300 2311551	CI00000155300 2311552
4,4				4,1			4		

43				42			31		
	0	0			0	0		0	0
				0,21					
				0,86					
			0						
				732					
				7,1					
	0	0			74	63		32	40
PRUHLED				PRUHLED			PRUHLED		
	0	0			0	0		0	0
				3					
				3,3					
	0	0						0	0
35	33	33		33	35	35	35	35	35
0,39				0,43			0,31		

7.6.2023				21.6.2023				3.7.2	
CI00000155300 238446	CI00000155300 238447	CI00000155300 238448	CI00000155300 238449	CI00000155300 239322	CI00000155300 239323	CI00000155300 239324	CI00000155300 239325	CI00000155300 239978	CI00000155300 239979

			3,3				3,3		
			35				47		
0	0			0	0			0	0
			0,15						
			0,93						
		0				0			
			710						
			7,1						
0	1			92	90			0	0
			PRUHLED				PRUHLED		
0	0			0	0			0	0
0	0							0	0
36	36		36	36	36		36	36	36
			0,3				0,34		

2023

17.7.2023

19.7.2023

2.8.2

CI00000155300 2310002	CI00000155300 2310003	CI00000139300 2373474	CI00000139300 2373475	CI00000139300 2373476	CI00000155300 2310904	CI00000155300 2310905	CI00000155300 2310906	CI00000155300 2311579	CI00000155300 2311580
	4,2	3,4					4,2		
	43	41					31		
			0	0	0	0		0	0
		0,9							
	0,22	0,12							
	0,82	0,78							
0									
	731	674							
	7,1	6,86							
			2	1	78	82		4	20
	PRUHLED	PRUHLED					PRUHLED		
			0	0	0	0		0	0
	4								
	3,4								
			0	0				0	0
	34	31,4			35	35	35	34	34
	0,29	0,42					0,21		

	28.6.2023				3.7.2023				
CI00000155300 238465	CI00000155300 239758	CI00000155300 239759	CI00000155300 239760	CI00000155300 239761	CI00000155300 239994	CI00000155300 239995	CI00000155300 239996	CI00000155300 239997	CI00000139300 2373478
4				3,1				3,2	3,5
33				38				30	38
	0	0			0	0			
									1,15
0,1								0,17	0,17
1,1								0,84	0,98
			0				0		
720								742	654
7,3								7,2	7,03
	10	15			7	1			
PRUHLED				PRUHLED				PRUHLED	PRUHLED
	0	0			0	0			
								1	
								2,4	
					0	0			
37	36	36		36	36	36		36	34,3
0,37				0,38				0,38	0,4

2023	21.11.2023		5.12.2023		19.12.2023		Min	Max	Avg
CI00000116300 PR23C7013008	CI00000116300 PR23D3565016	CI00000116300 PR23D3566011	CI00000116300 PR23E0118005	CI00000116300 PR23E0119008	CI00000116300 PR23E6874016	CI00000116300 PR23E6875011			
1,71		1,83		1,74		1,79	1,33	3,22	2,183
49,3		43,8		46,6		46,4	42	56,3	50,407
0		0		0		0	0	0	0,000
							0,96	2,2	1,580
		0,13				0,19	0,04	0,3	0,174
		0,79				0,64	0,17	2	0,731
	0		0		0		0	0	0,000
							726	855	790,500
		6,5				5,4	5,4	7,7	6,746
0		0		3		0	0	60	3,929
0		0		0		0	0	0	0,000
		10,9				13,6	10,9	23,1	18,393
		0,71				0,67	0,28	2,1	1,033
		0				0	0	0	0,000
		30				30,4	29,1	32,6	30,394

0,14		0,19		0,17		0,12	0,12	0,5	0,272
------	--	------	--	------	--	------	------	-----	-------

12.4.2023					25.4.2023				
CI00000116300 PR2336528008	CI00000116300 PR2336528009	CI00000116300 PR2336528010	CI00000116300 PR2336529008	CI00000116300 PR2336529015	CI00000116300 PR2342197004	CI00000116300 PR2342197005	CI00000116300 PR2342197006	CI00000116300 PR2342197007	CI00000116300 PR2342198003
		3,08			2,61			2,73	
		55,3			55			55,1	
0	0	0				0	0	0	
		0,15							
		0,61							
			0	0					0
		7,3							
0	0	0				0	0	0	
0	0	0				0	0	0	
		22,4							
		1,96							

0	0	0						
		30						
		0,21		0,16			0,1	

Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
	28
	28
28	28
	2
17	17
17	17
14	14
	2
16	16
29	29
2	2
28	28

	14
	14
16	16
	16
28	28

7.11.2023		21.11.2023		5.12.2023		19.12.2023		Min	Max
CI00000116300 PR23C7011006	CI00000116300 PR23C7013010	CI00000116300 PR23D3565018	CI00000116300 PR23D3566013	CI00000116300 PR23E0118006	CI00000116300 PR23E0119010	CI00000116300 PR23E6874018	CI00000116300 PR23E6875013		
	2,33		2,99		1,46		1,91	1,26	5,39
	33,5		27,5		30,2		33,5	27,5	40,3
	0		0		0		0	0	2
								1,13	1,15
			0,07				0,15	0,04	0,24
			0,86				0,57	0,51	1,19
0		0		0		0		0	0
								698	736
			6,9				6,9	6,1	7,5
	0		0		0		0	0	120

	0		0		0		0		0	
			-5,35				0,67		-5,35	4,63
			1,87				0,79		0,14	4,27
			0				15		0	66
			34,8				34,4		32,4	34,8
	0,2		0,34		0,21		0,28		0,1	0,56

2023		5.9.2023				3.10.2023			
CI00000116000 23M8769	CI00000116000 23M8770	CI00000116000 23M11676	CI00000116000 23M11677	CI00000116000 23M11678	CI00000116000 23M11679	CI00000116000 23M13018	CI00000116000 23M13019	CI00000116000 23M13020	CI00000116000 23M13021
1,92				1,93				2,47	
47,2				26,9				39,5	
		0	0			0	0		
0,08				0,28				0,19	
0,59				0,53				0,58	
	0				0				0
7,4				7,3				7,3	
		0	4			2	6		

		0	0			0	0		
12,9				0,4				13	
0,95				0,96				1,5	
		0	0			0	0		
0,2				0,2				0,3	

21.8.2023		11.9.2023			25.9.2023			9.10.2023	
CI00000139300 2387465	CI00000139300 2387466	CI00000139300 2395315	CI00000139300 2395316	CI00000139300 2395317	CI00000139300 23101977	CI00000139300 23101978	CI00000139300 23101979	CI00000139300 23107690	CI00000139300 23107691
		2,3			3,6			1,8	
		58			30			23	
0			0			0			0
		1,3						0,95	
		0,13						0,19	
		1,17						0,76	
	0			0			0		
		632						576	
		7,2						7,02	
83			1			4			89
0			0			0			0
			0						0
		33,7						33,8	
		0,42			0,41			0,42	

	12.7.2023				26.7.2023				
CI00000139300 2363179	CI00000139300 2371458	CI00000139300 2371459	CI00000139300 2371460	CI00000139300 2371461	CI00000139300 2378050	CI00000139300 2378051	CI00000139300 2378052	CI00000139300 2378053	CI00000139300 2383044
	3,1				2,7				3,4
	36				38				38
0			0	0			0	0	
	1,15								0,99
	0,13								0,21
	1,02								0,78
		0				0			
	6,8								6,7
29			3	1			1	3	
0			0	0			0	0	
			0	0					
	0,48				0,41				0,4

	12.7.2023				26.7.2023				
CI00000139300 2363185	CI00000139300 2371464	CI00000139300 2371465	CI00000139300 2371466	CI00000139300 2371467	CI00000139300 2378056	CI00000139300 2378057	CI00000139300 2378058	CI00000139300 2378059	CI00000139300 2383050
	3,2				3				4,6
	41				43				38
0			0	0			0	0	
	1,01								0,95
	0,22								0,23
	0,79								0,72
		0				0			
	7,03								6,7
7			1	2			1	6	
0			0	0			0	0	
			0	0					
	0,41				0,46				0,42

13.12.2023		Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000139300 23135994	CI00000139300 23135995						
2,6		1	3,8	1,752	0		25
35		22	43	33,640	0		25
0		0	0	0,000	0	25	25
		1,02	1,16	1,108	0		13
		0,07	0,22	0,131	0	13	13
		0,91	1,05	0,977	3	13	13
	0	0	0	0,000	0	24	24
		640	640	640,000	1	1	1
		7,01	7,3	7,121	0	13	13
1		1	140	7,440	1	25	25
					0	1	1
0		0	0	0,000	0	25	25
		0	0	0,000	0	13	13
		34,8	34,8	34,800	0		1
0,4		0,4	0,47	0,408	0	25	25

2023		18.7.2023			1.8.2023				
CI00000139300 2369000	CI00000139300 2369001	CI00000139300 2374088	CI00000139300 2374089	CI00000139300 2374090	CI00000139300 2379920	CI00000139300 2379921	CI00000139300 2379922	CI00000139300 2379923	CI00000139300 2392641
		3,9			2,9				5
		41			40				42
0	0		0	0			0	0	
					0,82				0,74
					0,22				0,24
					0,6				0,5
						0			
					582				591
					6,9				7,06
99	99		1	1			3	1	
0	0		0	0			0	0	
0	0						0	0	
					29,9				30,4
		0,4			0,4				0,4

9.5.2023

22.5.2023

CI00000116300 PR2341930005	CI00000116300 PR2347914005	CI00000116300 PR2347914006	CI00000116300 PR2347915006	CI00000116300 PR2347915007	CI00000116300 PR2347915008	CI00000116300 PR2354189003	CI00000116300 PR2354189004	CI00000116300 PR2354189005	CI00000116300 PR2354190002
			2,34			1,47			
			33,5			33,2			
0				0	0		0	0	
			0,09						
			0,78						
	0	0							0
			6,9						
0				0	0		28	0	
0				0	0		0	0	
			-1,65						
			0,71						
				0	0				
			36,9						
			0,43			0,3			

18.7.2023		1.8.2023				16.8.2023			
CI00000139300 2374107	CI00000139300 2374108	CI00000139300 2379941	CI00000139300 2379942	CI00000139300 2379943	CI00000139300 2379944	CI00000139300 2386204	CI00000139300 2386206	CI00000139300 2386209	CI00000139300 23104268
		1,8				1,3			1,4
		43				42			30
0	0			0	0		0	0	
		0,71							0,69
		0,26							0,13
		0,45							0,56
			0						
		610							615
		6,67							7,2
3	1			4	29		1	4	
0	0			0	0		0	0	
				0	0				
		28,9							28,6
		0,4				0,4			0,42

Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
0		28
0		28

0	28	28
0		2
0	14	14
6	14	14
0	26	26
2	14	14
0	14	14
0	28	28
0	28	28
0	28	28
0		5
0		5
0	14	14
0		28
0	28	28

2023		16.8.2023			30.8.2023			13.9.	
CI00000155300 2311553	CI00000155300 2311554	CI00000155300 2312345	CI00000155300 2312346	CI00000155300 2312347	CI00000155300 2312901	CI00000155300 2312902	CI00000155300 2312903	CI00000155300 2313712	CI00000155300 2313713
	6,1			5,7			5,3		

	43			42			36		
		0	0		0	0		0	0
	0,19								
	0,74								
0									
	710								
	7,2								
		88	62		13	20		20	2
	PRUHLED		PRUHLED			PRUHLED			
		0	0		0	0		0	0
	1								
	5,3								
								0	0
	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	0,31			0,5			0,5		

2023		19.7.2023				9.8.2023			
CI00000155300 239980	CI00000155300 239981	CI00000155300 2310888	CI00000155300 2310889	CI00000155300 2310890	CI00000155300 2310891	CI00000155300 2311922	CI00000155300 2311923	CI00000155300 2311924	CI00000155300 2311934

	3			3,6			3,4
	37			28			30
		0	0		0	0	
	0,16						0,1
	0,75						1,2
0				0			0
	700						725
	7,4						7,2
		5	10		0	0	
PRUHLED				PRUHLED			PRUHLED
		0	0		0	0	
	1						
	2,2						
					0	0	
	36	36	36	36	36	36	36
	0,39			0,3			0,15

2023

14.8.2023

16.8.2023

30.8.2023

CI00000155300 2311581	CI00000155300 2311582	CI00000139300 2384808	CI00000139300 2384809	CI00000139300 2384810	CI00000155300 2312365	CI00000155300 2312366	CI00000155300 2312367	CI00000155300 2312921	CI00000155300 2312922
	6,1	4,7					5		
	39	37					41		
			0	0	0	0		0	0
		0,92							
	0,12	0,14							
	0,84	0,78							
0									
	710	581							
	7,3	7,05							
			1	3	94	11		11	20
	PRUHLED	PRUHLED					PRUHLED		
			0	0	0	0		0	0
	1								
	5,3								
			0	0					
	34	31,9			35	35	35	35	35
	0,34	0,4					0,29		

17.7.2023		19.7.2023				2.8.2023			
CI00000139300 2373479	CI00000139300 2373480	CI00000155300 2310898	CI00000155300 2310899	CI00000155300 2310900	CI00000155300 2310901	CI00000155300 2311573	CI00000155300 2311574	CI00000155300 2311575	CI00000155300 2311576
					4				5,6
					28				28
0	0	0	0			0	0		
									0,2
									1
				0				0	
									710
									7
2	1	10	26			28	17		
					PRUHLED				PRUHLED
0	0	0	0			0	0		
									1
									4,8
0	0					0	0		
		37	37		37	37	37		37
					0,2				0,22

Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
0		28
0		28
0	28	28
0		2
0	17	17
4	17	17
0	26	26
0	2	2
5	16	16
0	28	28
0	2	2
0	28	28
0		14
0		14
0	16	16
0		16

0	28	28
---	----	----

		9.5.2023					25.5.			
CI00000116300 PR2342198004	CI00000116300 PR2347450007	CI00000116300 PR2347450008	CI00000116300 PR2347450009	CI00000116300 PR2347450010	CI00000116300 PR2347451008	CI00000116300 PR2347451015	CI00000116300 PR2355628003	CI00000116300 PR2355628004	CI00000116300 PR2355632004	
	2,23			2,53					2,21	
	56,1			56,4					52	
		0	0	0						
	0,29			0,1						
	0,39			0,63						
0					0	0	0	0		
	7,7			7,8						
		0	0	0						
		0	0	0						
	23,2			23,6						
	1,11			1,41						

		0	0	0					
	30,2			30,2					
	0,26			0,25					0,41

Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
2,473	0		28
33,461	0		28
0,071	1	28	28
1,140	0		2
0,122	0	16	16
0,853	3	16	16
0,000	0	26	26
717,000	1	2	2
6,758	2	16	16
6,310	1	29	29
	0	2	2

0,000	0	28	28
0,981	0		14
1,651	0		14
5,188	3	16	16
34,256	0		16
0,275	1	28	28

17.10.2023			7.11.2023				21.11.2023		
CI00000116000 23M13684	CI00000116000 23M13685	CI00000116000 23M13686	CI00000116000 23M14742	CI00000116000 23M14743	CI00000116000 23M14744	CI00000116000 23M14745	CI00000116000 23M15384	CI00000116000 23M15385	CI00000116000 23M15386
		4,91			2,62				2,75
		38,7			39,8				41,6
0	0		0	0			0	0	
		0,25			0,03				0,24
		0,58			0,83				0,52
						0			
		7,6			7,4				7,5
0	0		0	0			0	0	

0	0		0	0			0	0
		4,9			7			8,8
		-0,66			1,56			1,69
			0	0				
		0,3			0,4			0,3

	16.10.2023	30.10.2023			13.11.2023			27.11.2023	
CI00000139300 23107692	CI00000139300 23111098	CI00000139300 23116512	CI00000139300 23116513	CI00000139300 23116514	CI00000139300 23123100	CI00000139300 23123101	CI00000139300 23123102	CI00000139300 23128205	CI00000139300 23128206
	3,3	3,8			1,7			1,7	
	36	32			27			35	
	0		0			0			0
	1,22				0,81				
	0,24				0,11				
	0,98				0,7				
0				0			0		
	620				618				
	6,81				7,01				
	2		3			2			26
PRUHLED									
	0		0			0			0
	0					0			
	33,2				33,1				
	0,4	0,4			0,4			0,4	

9.8.2023			30.8.2023				13.9.2023		
CI00000139300 2383045	CI00000139300 2383046	CI00000139300 2383047	CI00000139300 2391168	CI00000139300 2391169	CI00000139300 2391170	CI00000139300 2391171	CI00000139300 2396968	CI00000139300 2396969	CI00000139300 2396970
			2,7				2,1		
			40				29		
	0	0			0	0			0
							1,09		
							0,05		
							1,04		
0				0				0	
							6,81		
	9	3			4	1			9
	0	0			0	0			0
	0	0							0
			0,4				0,4		

9.8.2023			30.8.2023				13.9.2023		
CI00000139300 2383051	CI00000139300 2383052	CI00000139300 2383053	CI00000139300 2391174	CI00000139300 2391175	CI00000139300 2391176	CI00000139300 2391177	CI00000139300 2396974	CI00000139300 2396975	CI00000139300 2396976
			3,1				3,3		
			44				34		
	0	0			0	0			0
							0,96		
							0,14		
							0,82		
0				0				0	
							6,74		
	3	2			3	1			2
	0	0			0	0			0
	0	0							0
			0,4				0,42		

5.9.2023			19.9.2023			3.10.2023			
CI00000139300 2392642	CI00000139300 2392643	CI00000139300 2392644	CI00000139300 2399315	CI00000139300 2399316	CI00000139300 2399317	CI00000139300 23104812	CI00000139300 23104813	CI00000139300 23104814	CI00000139300 23104815
			4			3,5			
			35			42			
	0	0		0	0			0	0
						0,92			
						0,17			
						0,75			
0							0		
						573			
						6,75			
	3	1		2	1			11	1
	0	0		0	0			0	0
	0	0						0	0
						29,3			
			0,41			0,4			

5.6.2023

19.6.2023

CI00000116300 PR2354190003	CI00000116300 PR2360598006	CI00000116300 PR2360598007	CI00000116300 PR2360598008	CI00000116300 PR2360599002	CI00000116300 PR2360599003	CI00000116300 PR2367055002	CI00000116300 PR2367055003	CI00000116300 PR2367056003	CI00000116300 PR2367056004
	1,46							1,21	
	31,2							32,2	
		0	0						0
	0,21								
	0,67								
0				0	0	0	0		
	7								
		0	0						0
		0	0						0
	-3,85								
	-0,2								
		0	0						
	34,7								
	0,3							0,27	

2.10.2023			16.10.2023			1.11.2023			
CI00000139300 23104269	CI00000139300 23104270	CI00000139300 23104271	CI00000139300 23111102	CI00000139300 23111103	CI00000139300 23111104	CI00000139300 23117317	CI00000139300 23117318	CI00000139300 23117319	CI00000139300 23117320
			1,2			1,4			
			37			35			
	0	0		0	0			0	0
						0,75			
						0,24			
						0,51			
0							0		
						590			
						6,8			
	3	1		25	4			2	37
	0	0		0	0			0	0
	0	0							
			0,4			0,4			

2023		27.9.2023			11.10.2023				
CI00000155300 2313714	CI00000155300 2313715	CI00000155300 2314497	CI00000155300 2314498	CI00000155300 2314499	CI00000155300 2315284	CI00000155300 2315285	CI00000155300 2315286	CI00000155300 2315287	CI00000139300 23110070
	4,3			4,7				4,6	3,2

	40			40				41	33
		0	0		0	0			
									0,98
	0,17							0,15	0,18
	0,89							0,91	0,8
0							0		
	720							725	650
	7,1							7	6,9
		0	1		7	4			
	PRUHLED		PRUHLED					PRUHLED	PRUHLED
		0	0		0	0			
	1							5	
	3,1							3,5	
					0	0			
	35	35	35	35	35	35		35	31,2
	0,43			0,41				0,17	0,43

16.8.2023				30.8.2023				13.9.	
CI00000155300 2312349	CI00000155300 2312350	CI00000155300 2312351	CI00000155300 2312352	CI00000155300 2312905	CI00000155300 2312906	CI00000155300 2312907	CI00000155300 2312908	CI00000155300 2313718	CI00000155300 2313719

			3,8			3,2		
			33			32		
0	0			0	0		0	0
		0				0		
12	0			12	22		2	8
			PRUHLED			PRUHLED		
0	0			0	0		0	0
							0	0
36	36		36	36	36	36	36	36
			0,42			0,44		

13.9.2023

27.9.2023

11.10

CI00000155300 2312923	CI00000155300 2313740	CI00000155300 2313741	CI00000155300 2313742	CI00000155300 2313743	CI00000155300 2314517	CI00000155300 2314518	CI00000155300 2314519	CI00000155300 2315312	CI00000155300 2315313
5,3				4,4			4,7		
37				39			40		
	0	0			0	0		0	0
				0,2					
				0,9					
			0						
				715					
				7,1					
	7	4			28	8		3	0
PRUHLED				PRUHLED			PRUHLED		
	0	0			0	0		0	0
				1					
				3,2					
	0	0						0	0
35	35	35		35	35	35	35	35	35
0,44				0,39			0,48		

14.8.2023			16.8.2023				30.8.2023		
CI00000139300 2384812	CI00000139300 2384813	CI00000139300 2384814	CI00000155300 2312359	CI00000155300 2312360	CI00000155300 2312361	CI00000155300 2312362	CI00000155300 2312915	CI00000155300 2312916	CI00000155300 2312917
3,7						3,4			
34						36			
	0	0	0	0			0	0	
1,04									
0,14									
0,9									
						0			0
702									
6,8									
	2	21	24	1			5	3	
PRUHLED						PRUHLED			
	0	0	0	0			0	0	
	0	0							
34,8			37	37		37	37	37	
0,42						0,31			

2023			6.6.2023						
CI00000116300 PR2355632005	CI00000116300 PR2355632006	CI00000116300 PR2355632007	CI00000116300 PR2360587007	CI00000116300 PR2360587008	CI00000116300 PR2360587009	CI00000116300 PR2360587010	CI00000116300 PR2360588008	CI00000116300 PR2360588015	CI00000116300 PR2367538003
		2,09	2,28			2,19			
		52,1	54,8			56,6			
0	0	0		0	0	0			
			0,11			0,02			
			0,9			0,63			
							0	0	0
			6			6,3			
0	0	0		0	4	0			
0	0	0		0	0	0			
			22			23,7			
			1,16			1,07			

				0	0	0			
			30			30			
		0,31	0,15			0,2			

22.11.2023			5.12.2023				Min	Max	Avg
CI00000139300 23126812	CI00000139300 23126813	CI00000139300 23126814	CI00000116000 23M16060	CI00000116000 23M16061	CI00000116000 23M16062	CI00000116000 23M16063			
3,1					2,22		1,92	4,91	2,684
35					42,7		26,9	47,2	38,805
	0	0	0	0			0	0	0,000
0,82							0,82	1,04	0,930
0,15					0,19		0,03	0,43	0,197
0,67					0,56		0,52	0,85	0,603
						0	0	0	0,000
420							420	691	555,500
7,2					7,6		6,94	7,6	7,302
	3	3	0	0			0	38	4,952

PRUHLED									
	0	0	0	0			0	0	0,000
					9,9		0,4	16,8	8,742
					1,16		-1,8	2,42	1,255
	0	0	0	0			0	1	0,036
31							30,9	31	30,950
0,4					0,3		0,2	0,5	0,320

	4.12.2023			18.12.2023			Min	Max	Avg
CI00000139300 23128207	CI00000139300 23130488	CI00000139300 23130489	CI00000139300 23130490	CI00000139300 23137394	CI00000139300 23137395	CI00000139300 23137396			
	1,3			1,8			1,3	6,2	2,612
	26			34			23	58	34,731
		0			0		0	0	0,000
	1,01						0,76	1,3	1,086
	0,16						0,08	0,29	0,156
	0,85						0,66	1,17	0,929
0			0			0	0	0	0,000
	629						468	669	622,071
	6,94						6,81	7,2	7,061
		1			35		1	89	12,885
		0			0		0	0	0,000
		0					0	0	0,000
	33,7						33	34,1	33,379
	0,4			0,4			0,4	0,5	0,417

	27.9.2023				11.10.2023				
CI00000139300 2396971	CI00000139300 23103597	CI00000139300 23103598	CI00000139300 23103599	CI00000139300 23103600	CI00000139300 23109397	CI00000139300 23109398	CI00000139300 23109399	CI00000139300 23109400	CI00000139300 23112412
	3,1				2,5				2,3
	31				24				33
0			0	0			0	0	
					1,19				1,1
					0,14				0,14
					1,05				0,96
		0				0			
									611
					6,9				6,7
3			2	22			3	5	
									PRUHLED
0			0	0			0	0	
0							0	0	
									33,6
	0,42				0,41				0,4

	27.9.2023				11.10.2023				
CI00000139300 2396977	CI00000139300 23103603	CI00000139300 23103604	CI00000139300 23103605	CI00000139300 23103606	CI00000139300 23109403	CI00000139300 23109404	CI00000139300 23109405	CI00000139300 23109406	CI00000139300 23112416
	3,3				2,3				2,6
	35				29				37
0			0	0			0	0	
					0,94				0,97
					0,23				0,19
					0,71				0,78
		0				0			
									620
					6,8				6,7
4			3	19			3	2	
									PRUHLED
0			0	0			0	0	
0							0	0	
									31,8
	0,4				0,4				0,4

4.10.2023			18.10.2023			7.11.2023			
CI00000139300 23105714	CI00000139300 23105715	CI00000139300 23105716	CI00000139300 23112386	CI00000139300 23112387	CI00000139300 23112388	CI00000139300 23119915	CI00000139300 23119916	CI00000139300 23119917	CI00000139300 23119918
3,7			2,7			3,1			
40			32			48			
	0	0		0	0			0	0
0,8						0,96			
0,14						0,15			
0,66						0,81			
							0		
600						593			
6,9						6,8			
	1	15		2	11			2	1
PRUHLED									
	0	0		0	0			0	0
	0	0						0	0
30,9						31,1			
0,41			0,4			0,42			

2.10.2023

9.10.2023

CI00000116300 PR2367056005	CI00000116300 PR23B1250002	CI00000116300 PR23B1250003	CI00000116300 PR23B1250004	CI00000116300 PR23B1251002	CI00000116300 PR23B1251003	CI00000116300 PR23B4179003	CI00000116300 PR23B4179004	CI00000116300 PR23B4179005	CI00000116300 PR23B4181002
	0,63					0,93			
	35,7					33,4			
0		0	0				0	0	
	0,27								
	0,72								
				0	0				0
	6,7								
0		3	4				0	0	
0		0	0				0	0	
	0,62								
	-1,03								
		0	0						
	34,7								
	0,26					0,12			

8.11.2023			15.11.2023			7.12.2023			
CI00000139300 23121239	CI00000139300 23121240	CI00000139300 23121241	CI00000139300 23124546	CI00000139300 23124547	CI00000139300 23124548	CI00000139300 23133460	CI00000139300 23133461	CI00000139300 23133462	CI00000139300 23133463
1,4			1,4			1,6			
41			36			36			
	0	0		0	0			0	0
0,72						0,64			
0,14						0,11			
0,58						0,53			
							0		
520						540			
7,03						7,3			
	1	1		4	15			17	13
PRUHLED									
	0	0		0	0			0	0
	0	0							
28,5									
0,4			0,4			0,4			

12.10.2023		25.10.2023			8.11.2023				
CI00000139300 23110071	CI00000139300 23110072	CI00000155300 2316132	CI00000155300 2316133	CI00000155300 2316134	CI00000155300 2316933	CI00000155300 2316934	CI00000155300 2316935	CI00000155300 2316936	CI00000155300 2317651
				5,2				2,6	

				39				36	
0	0	0	0		0	0			0
								0,16	
								0,93	
							0		
								720	
								6,9	
1	2	4	2		16	18			1
				PRUHLED				PRUHLED	
0	0	0	0		0	0			0
0	0				0	0			
		35	35	35	29	29		29	35
				0,22				0,27	

2023	27.9.2023					11.10.2023			
CI00000155300 2313720	CI00000155300 2313721	CI00000155300 2314501	CI00000155300 2314502	CI00000155300 2314503	CI00000155300 2314504	CI00000155300 2315290	CI00000155300 2315291	CI00000155300 2315292	CI00000155300 2315293

	2,5			2,9			1,7
	36			36			37
		0	0		0	0	
	0,1						0,16
	1						1,2
0				0			0
	715						710
	7,3						7
		0	1		1	4	
PRUHLED				PRUHLED			PRUHLED
		0	0		0	0	
	1						1
	1,3						0,6
					0	0	
	36	36	36	36	36	36	36
	0,39			0,39			0,13

.2023

25.10.2023

8.11.2023

CI00000155300 2315314	CI00000155300 2315315	CI00000155300 2316152	CI00000155300 2316153	CI00000155300 2316154	CI00000155300 2316961	CI00000155300 2316962	CI00000155300 2316963	CI00000155300 2316964	CI00000155300 2317671
	4,5			5,5				2,7	
	39			40				36	
		0	0		0	0			0
	0,16							0,14	
	0,82							0,91	
0							0		
	725							710	
	6,8							6,6	
		0	0		61	8			2
	PRUHLED			PRUHLED				PRUHLED	
		0	0		0	0			0
	3								
	3,4								
					0	0			
	35	35	35	35	30	30		30	35
	0,16			0,15				0,21	

	13.9.2023				27.9.2023				
CI00000155300 2312918	CI00000155300 2313734	CI00000155300 2313735	CI00000155300 2313736	CI00000155300 2313737	CI00000155300 2314511	CI00000155300 2314512	CI00000155300 2314513	CI00000155300 2314514	CI00000155300 2315306
3,4				3,6				4	
31				32				33	
	0	0			0	0			0
				0,15					
				1,1					
			0				0		
				720					
				6,9					
	0	0			3	0			1
PRUHLED				PRUHLED				PRUHLED	
	0	0			0	0			0
				1					
				2,4					
	0	0							0
37	37	37		37	37	37		37	36
0,5				0,2				0,41	

20.6.2023					3.7.2023				
CI00000116300 PR2367538004	CI00000116300 PR2367539004	CI00000116300 PR2367539005	CI00000116300 PR2367539006	CI00000116300 PR2367539007	CI00000116300 PR2374028008	CI00000116300 PR2374028015	CI00000116300 PR2374029007	CI00000116300 PR2374029008	CI00000116300 PR2374029009
	1,82			2,19			1,96		
	53,8			53,6			55,2		
		0	0	0				0	0
							0,25		
							0,69		
0					0	0			
							6,6		
		0	0	0				0	0
		0	0	0				0	0
							22,3		
							0,84		

								0	0
							29,8		
	0,22			0,19			0,26		

Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
0		21
0		21
0	42	42
0		2
1	21	21
0	21	21
0	11	11
2	2	2
0	21	21
0	42	42

0	2	2
0	42	42
0		19
0		19
1	28	28
0		2
0	21	21

Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
0		26
0		26
0	26	26
0		14
0	14	14
5	14	14
0	24	24
14	14	14
0	14	14
0	26	26
0	2	2
0	26	26
0	14	14
0		14
0	26	26

18.10.2023		25.10.2023				7.11.2023			
CI00000139300 23112413	CI00000139300 23112414	CI00000139300 23115147	CI00000139300 23115148	CI00000139300 23115149	CI00000139300 23115150	CI00000139300 23119929	CI00000139300 23119930	CI00000139300 23119931	CI00000139300 23119932
		1,9				1,9			
		32				33			
0	0			0	0			0	0
						1,06			
						0,08			
						0,98			
			0				0		
						6,8			
4	2			1	1			1	1
0	0			0	0			0	0
0	0							0	0
		0,4				0,4			

18.10.2023		25.10.2023				7.11.2023			
CI00000139300 23112417	CI00000139300 23112418	CI00000139300 23115153	CI00000139300 23115154	CI00000139300 23115155	CI00000139300 23115156	CI00000139300 23119935	CI00000139300 23119936	CI00000139300 23119937	CI00000139300 23119938
		2,3				2,6			
		36				32			
0	0			0	0			0	0
						0,9			
						0,12			
						0,78			
			0				0		
						7,15			
2	1			1	1			3	2
0	0			0	0			0	0
0	0							0	0
		0,4				0,4			

21.11.2023			5.12.2023				19.12.2023		
CI00000139300 23126101	CI00000139300 23126102	CI00000139300 23126103	CI00000139300 23131378	CI00000139300 23131379	CI00000139300 23131380	CI00000139300 23131381	CI00000139300 23137959	CI00000139300 23137960	CI00000139300 23137961
3,3			3,5				2,7		
52			53				48		
	0	0			0	0		0	0
			1,01						
			0,21						
			0,8						
				0					
			580						
			6,8						
	5	3			1	31		1	3
	0	0			0	0		0	0
					0	0			
			30,7						
0,41			0,4				0,4		

13.10.2023

23.10.2023

CI00000116300 PR23B4181003	CI00000139300 23110704	CI00000139300 23110705	CI00000139300 23110706	CI00000116300 PR23C0703005	CI00000116300 PR23C0703006	CI00000116300 PR23C0704006	CI00000116300 PR23C0704007	CI00000116300 PR23C0704008	CI00000116300 PR23C6635003
	1,3					1,16			0,94
	29					36,3			33,4
		0	0				0	0	
	1,1								
	0,2					0,26			
	0,9					1,27			
0				0	0				
	593								
	6,96					6,8			
		3	2				2	0	
PRUHLED									
		0	0				0	0	
						1,12			
						0,5			
		0	0				0	0	
	34,6					34,4			
	0,4					0,22			0,3

14.12.2023			Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000139300 23136834	CI00000139300 23136835	CI00000139300 23136836						
1,4			1,2	1,8	1,539	0		23
37			30	43	38,391	0		23
	0	0	0	0	0,000	0	46	46
			0,57	0,77	0,678	0		13
			0,06	0,26	0,149	0	13	13
			0,45	0,63	0,528	0	13	13
			0	0	0,000	0	11	11
			483	648	577,231	13	13	13
			6,67	7,39	7,032	0	13	13
	2	1	1	37	5,587	0	46	46
						0	2	2
	0	0	0	0	0,000	0	46	46
			0	0	0,000	0	12	12
			28,5	30,1	28,850	0		6
0,4			0,4	0,49	0,408	0	23	23

22.11.2023		6.12.2023				20.12.2023			Min
CI00000155300 2317652	CI00000155300 2317653	CI00000155300 2318470	CI00000155300 2318471	CI00000155300 2318472	CI00000155300 2318473	CI00000155300 2319501	CI00000155300 2319502	CI00000155300 2319503	
	7				5,1			7,3	1,5

	33				31			33	31
0		0	0			0	0		0
									0,94
					0,12				0,12
					0,87				0,72
				0					0
					720				627
					7				6,8
4		3	2			6	3		0
	PRUHLED				PRUHLED			PRUHLED	
0		0	0			0	0		0
									1
									1,9
		0	0						0
35	35	35	35		35	35	35	35	29
	0,14				0,19			0,29	0,14

12.10.2023			25.10.2023				8.11.2023			
CI00000139300 23110074	CI00000139300 23110075	CI00000139300 23110076	CI00000155300 2316136	CI00000155300 2316137	CI00000155300 2316138	CI00000155300 2316139	CI00000155300 2316939	CI00000155300 2316940	CI00000155300 2316941	

1,8						3,4		
30						36		
	0	0	0	0			0	0
1,2								
0,23								
0,97								
					0			0
631								
7,1								
	3	2	0	0			68	78
PRUHLED						PRUHLED		
	0	0	0	0			0	0
	0	0					0	0
34,6			36	36		36	36	36
0,42						0,39		

22.11.2023

6.12.2023

20.12.2023

CI00000155300 2317672	CI00000155300 2317673	CI00000155300 2318498	CI00000155300 2318499	CI00000155300 2318500	CI00000155300 2318501	CI00000155300 2319521	CI00000155300 2319522	CI00000155300 2319523	Min
	7				5,2			7,7	1,8
	34				32			33	31
0		0	0			0	0		0
									0,9
					0,1				0,1
					0,94				0,63
				0					0
					725				581
					7				6,6
1		4	2			2	1		0
	PRUHLED				PRUHLED			PRUHLED	
0		0	0			0	0		0
									1
									2,3
		0	0						0
35	35	35	35		35	36	36	36	30
	0,17				0,19			0,34	0,15

11.10.2023			25.10.2023				8.11.2023		
CI00000155300 2315307	CI00000155300 2315308	CI00000155300 2315309	CI00000155300 2316146	CI00000155300 2316147	CI00000155300 2316148	CI00000155300 2316149	CI00000155300 2316955	CI00000155300 2316956	CI00000155300 2316957
		3,4				2,8			
		35				34			
0			0	0			0	0	
		0,1							
		1,1							
	0					0			0
		710							
		6,9							
0			0	0			30	38	
		PRUHLED				PRUHLED			
0			0	0			0	0	
		1							
		2,3							
0							0	0	
36		36	37	37		37	37	37	
		0,18				0,15			

	18.7.2023						1.8.2		
CI00000116300 PR2374029010	CI00000116300 PR2379562008	CI00000116300 PR2379562015	CI00000116300 PR2379563007	CI00000116300 PR2379563008	CI00000116300 PR2379563009	CI00000116300 PR2379563010	CI00000116300 PR2385624008	CI00000116300 PR2385624015	CI00000116300 PR2385625007
1,9			1,44			1,5			1,8
54,9			46			46,6			51,8
0				0	0	0			
0,14			0,13			0,28			0,2
0,67			0,94			0,71			0,89
	0	0					0	0	
6,6			6,5			6,5			6,3
0				12	0	0			
0				0	0	0			
22			13,1			13,7			19
0,78			0,32			0,38			0,68

0				0	0	0		
29,8			30,3			30,3		30,3
0,16			0,13			0,13		0,38

22.11.2023				6.12.2023				13.12	
CI00000139300 23126817	CI00000139300 23126818	CI00000139300 23126819	CI00000139300 23126820	CI00000139300 23132409	CI00000139300 23132410	CI00000139300 23132411	CI00000139300 23132412	CI00000139300 23135982	CI00000139300 23135983
1,5				1,7				2,3	
33				32				35	
		0	0			0	0		
				1,09					
				0,1					
				0,99					
	0				0				0
				6,7					
		1	9			1	2		
		0	0			0	0		
						0	0		
0,4				0,4				0,4	

22.11.2023				6.12.2023				13.12	
CI00000139300 23126823	CI00000139300 23126824	CI00000139300 23126825	CI00000139300 23126826	CI00000139300 23132415	CI00000139300 23132416	CI00000139300 23132417	CI00000139300 23132418	CI00000139300 23135988	CI00000139300 23135989
3,2				3				2,8	
44				43				46	
		0	0			0	0		
				0,92					
				0,12					
				0,8					
	0				0				0
				6,9					
		2	1			1	1		
		0	0			0	0		
						0	0		
0,42				0,4				0,43	

Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
2,7	5,4	3,840	0		25
32	53	43,680	0		25
0	0	0,000	0	50	50
0,64	1,01	0,849	0		14
0,11	0,24	0,171	0	14	14
0,5	0,81	0,679	0	14	14
0	0	0,000	0	12	12
411	622	570,429	14	14	14
6,75	7,08	6,909	0	14	14
1	99	12,760	0	50	50
			0	2	2
0	0	0,000	0	50	50
0	0	0,000	0	28	28
29,3	31,7	30,714	0		14
0,4	0,5	0,418	0	25	25

6.11.2023

20.11.2023

CI00000116300 PR23C6635004	CI00000116300 PR23C6635005	CI00000116300 PR23C6636002	CI00000116300 PR23C6636003	CI00000116300 PR23D3268006	CI00000116300 PR23D3268007	CI00000116300 PR23D3268008	CI00000116300 PR23D3271002	CI00000116300 PR23D3271003	CI00000116300 PR23D9758002
				1,23					
				30,5					
0	0				0	0			
				0,09					
				0,46					
		0	0				78	84	0
				7					
0	0				10	0			
0	0				0	0			
				-4,53					
				0,5					
					0	0			
				34,1					
				0,22					

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
7,3	4,350	0		28

47	39,071	0		28
0	0,000	0	56	56
0,98	0,960	0		2
0,27	0,191	0	14	14
0,93	0,834	0	14	14
0	0,000	0	12	12
776	712,143	2	14	14
7,2	7,008	0	14	14
88	12,250	0	56	56
		0	28	28
0	0,000	0	56	56
9	4,667	0		6
5,3	3,200	0		6
0	0,000	0	28	28
35	34,514	0		80
0,5	0,351	0	28	28

22.11.2023					6.12.2023				
CI00000155300 2316942	CI00000155300 2317655	CI00000155300 2317656	CI00000155300 2317657	CI00000155300 2317658	CI00000155300 2318476	CI00000155300 2318477	CI00000155300 2318478	CI00000155300 2318479	CI00000155300 2319505

2,2				3,4				2,2	
33				28				29	
	0	0			0	0			0
0,16								0,16	
1,1								1,2	
			0				0		
715								715	
6,8								7,2	
	72	84			0	0			10
PRUHLED				PRUHLED				PRUHLED	
	0	0			0	0			0
					0	0			
36	36	36		36	36	36		36	36
0,12				0,12				0,2	

		Pečet	Pečet hodnot	Pečet výřech
--	--	-------	--------------	--------------

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
7,7	4,429	0		28
49	39,786	0		28
0	0,000	0	56	56
0,92	0,910	0		2
0,23	0,158	0	14	14
0,94	0,828	0	14	14
0	0,000	0	12	12
731	704,500	2	14	14
7,3	7,001	0	14	14
94	12,214	0	56	56
		0	28	28
0	0,000	0	56	56
10	4,667	0		6
5,3	3,350	0		6
0	0,000	0	28	28
37	34,841	0		80
0,82	0,333	1	28	28

	22.11.2023				6.12.2023				
CI00000155300 2316958	CI00000155300 2317665	CI00000155300 2317666	CI00000155300 2317667	CI00000155300 2317668	CI00000155300 2318492	CI00000155300 2318493	CI00000155300 2318494	CI00000155300 2318495	CI00000155300 2319515
2,8				3,6				2,3	
33				30				29	
	0	0			0	0			0
0,24								0,21	
1,2								1,1	
			0				0		
730								720	
6,7								7,1	
	96	82			36	34			84
PRUHLED				PRUHLED				PRUHLED	
	0	0			0	0			0
					0	0			
37	37	37		37	37	37		37	37
0,27				0,1				0,36	

2023			14.8.2023						
CI00000116300 PR2385625008	CI00000116300 PR2385625009	CI00000116300 PR2385625010	CI00000116300 PR2390460003	CI00000116300 PR2390460004	CI00000116300 PR2390461004	CI00000116300 PR2390461005	CI00000116300 PR2390461006	CI00000116300 PR2390461007	CI00000116300 PR2396594003
		1,83			3,14			2,49	
		52			56,2			56,1	
0	0	0				0	0	0	
		0,11							
		0,81							
			0	0					0
		6,3							
0	0	0				0	0	0	
0	0	0				0	0	0	
		19,2							
		0,71							

0	0	0							
		30,3							
		0,32			0,18			0,2	

.2023		Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000139300 23135984	CI00000139300 23135985						
		1,5	3,5	2,440	0		25
		24	45	36,320	0		25
0	0	0	0	0,000	0	50	50
		0,99	1,24	1,109	0		13
		0,05	0,22	0,133	0	13	13
		0,78	1,05	0,976	5	13	13
		0	0	0,000	0	24	24
		611	611	611,000	1	1	1
		6,7	7,1	6,868	0	13	13
1	1	1	63	4,940	0	50	50
					0	1	1
0	0	0	0	0,000	0	50	50
		0	0	0,000	0	26	26
		33,6	33,6	33,600	0		1
		0,4	0,48	0,409	0	25	25

.2023		Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000139300 23135990	CI00000139300 23135991						
		2,3	4,6	3,092	0		25
		29	46	39,960	0		25
0	0	0	0	0,000	0	50	50
		0,89	1,05	0,948	0		13
		0,06	0,23	0,158	0	13	13
		0,71	0,9	0,790	0	13	13
		0	0	0,000	0	24	24
		620	620	620,000	1	1	1
		6,7	7,2	6,949	0	13	13
1	1	1	99	4,860	0	50	50
					0	1	1
0	0	0	0	0,000	0	50	50
		0	0	0,000	0	26	26
		31,8	31,8	31,800	0		1
		0,4	0,46	0,409	0	25	25

4.12.2023

18.12.2023

CI00000116300 PR23D9758003	CI00000116300 PR23D9759003	CI00000116300 PR23D9759004	CI00000116300 PR23D9759005	CI00000116300 PR23E6403006	CI00000116300 PR23E6403007	CI00000116300 PR23E6403008	CI00000116300 PR23E6404002	CI00000116300 PR23E6404003	Min
	1,77			0,95					0,63
	28,9			32,6					28
		0	0		0	0			0
									1,1
				0,05					0,04
				1,14					0,46
0							0	0	0
									593
				7,1					6,7
		0	0		0	0			0
		0	0		0	0			0
				-3,94					-4,53
				-0,71					-1,03
					0	0			0
				34,4					33,1
	0,2			0,15					0,12

20.12.2023			Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000155300 2319506	CI00000155300 2319507	CI00000155300 2319508						

		2,8	0,5	3,9	2,387	0		28
		29	28	47	35,607	0		28
0			0	0	0,000	0	56	56
			1,09	1,2	1,145	0		2
			0,1	0,27	0,170	0	14	14
			0,69	1,3	1,006	6	14	14
	0		0	0	0,000	0	26	26
			631	725	702,929	2	14	14
			6,8	7,4	7,143	0	14	14
17			0	92	12,286	0	56	56
	PRUHLED					0	28	28
0			0	0	0,000	0	56	56
			1	6	2,600	0		5
			0,5	2,2	1,020	0		5
			0	0	0,000	0	28	28
36		36	34,6	36	35,940	0		80
		0,19	0,05	0,44	0,293	0	28	28

20.12.2023			Min	Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
CI00000155300 2319516	CI00000155300 2319517	CI00000155300 2319518						
		5,4	1,3	5,6	3,175	0		28
		30	27	45	33,750	0		28
0			0	0	0,000	0	56	56
			1,04	1,15	1,095	0		2
			0,1	0,28	0,179	0	14	14
			0,84	1,2	1,049	8	14	14
	0		0	0	0,000	0	26	26
			654	752	716,786	1	14	14
			6,7	7,3	7,038	0	14	14
76			0	96	12,321	0	56	56
		PRUHLED				0	28	28
0			0	0	0,000	0	56	56
			1	5	1,833	0		6
			1,1	4,8	2,400	0		6
			0	0	0,000	0	28	28
37		37	34,3	37	36,714	0		80
		0,36	0,08	0,5	0,306	0	28	28

29.8.2023					12.9.2023				
CI00000116300 PR2396594004	CI00000116300 PR2396595007	CI00000116300 PR2396595008	CI00000116300 PR2396595009	CI00000116300 PR2396595010	CI00000116300 PR23A2263003	CI00000116300 PR23A2263004	CI00000116300 PR23A2264004	CI00000116300 PR23A2264005	CI00000116300 PR23A2264006
	2,32			2,32			1,29		
	51,4			51,6			49,2		
		0	0	0				0	0
	0,09			0,08					
	0,68			0,62					
0					0	0			
	6,7			6,7					
		0	0	0				0	212
		0	0	0				0	0
	18,5			18,7					
	1,2			1,2					

		0	0	0				
	31,7			31,8				
	0,21			0,21		0,26		



Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
2,67	1,620	0		22
37,5	32,591	0		22
0	0,000	0	44	44
1,25	1,175	0		2
0,27	0,153	0	12	12
1,27	0,898	5	12	12
84	5,050	4	40	40
650	621,500	2	2	2
7,78	6,999	1	12	12
28	1,455	0	44	44
		0	2	2
0	0,000	0	44	44
1,12	(2,029)	0		7
0,71	0,014	0		7
0	0,000	0	24	24
36,9	34,717	0		12
0,58	0,312	1	22	22

	20.9.2023			26.9.2023						
CI00000116300 PR23A2264007	CI00000116300 PR23A6747005	CI00000116300 PR23A6747006	CI00000116300 PR23A8797008	CI00000116300 PR23A8797015	CI00000116300 PR23A8798007	CI00000116300 PR23A8798008	CI00000116300 PR23A8798009	CI00000116300 PR23A8798010	CI00000116300 PR23B4449003	
1,28					1,59			1,55		
49,4					51			50,9		
0						0	0	0		
					0,24			0,26		
					0,71			0,51		
			0	0					0	
					6,4			6,4		
0	0	0				0	0	0		
0						0	0	0		
					18,2			18		
					0,47			0,43		

						0	0	0	
					29,8			29,9	
0,42					0,17			0,1	

10.10.2023					24.10.2023				
CI00000116300 PR23B4449004	CI00000116300 PR23B4450004	CI00000116300 PR23B4450005	CI00000116300 PR23B4450006	CI00000116300 PR23B4450007	CI00000116300 PR23C1153008	CI00000116300 PR23C1153015	CI00000116300 PR23C1154007	CI00000116300 PR23C1154008	CI00000116300 PR23C1154009
	1,56			1,7			1,31		
	48,8			48,6			48,9		
		0	0	0				0	0
							0,16		
							0,83		
0					0	0			
							6,6		
		0	5	0				0	0
		0	0	0				0	0
							16		
							0,19		

								0	0
							30,2		
	0,19			0,13			0,14		

	6.11.2023				7.11.2023				
CI00000116300 PR23C1154010	CI00000139300 23119351	CI00000139300 23119352	CI00000139300 23119353	CI00000139300 23119354	CI00000116300 PR23C7011003	CI00000116300 PR23C7011004	CI00000116300 PR23C7013004	CI00000116300 PR23C7013005	CI00000116300 PR23C7013006
1,29	1,9						1,73		
49,2	42						47,8		
0		0	0	0				0	0
	1,04								
0,13	0,21								
0,62	0,83								
					0	0			
	727								
6,6	6,86								
0		3	8	16				0	0
	PRUHLED								
0		0	0	0				0	0
16,3									
0,17									

0		0	0	0					
30,2	29,5								
0,15	0,4						0,22		

		21.11.2023						5.12.		
CI00000116300 PR23C7013007	CI00000116300 PR23D3565008	CI00000116300 PR23D3565015	CI00000116300 PR23D3566007	CI00000116300 PR23D3566008	CI00000116300 PR23D3566009	CI00000116300 PR23D3566010	CI00000116300 PR23E0118003	CI00000116300 PR23E0118004	CI00000116300 PR23E0119004	
1,74			1,99			1,78			1,64	
47,8			43,9			43,6			46,7	
0				0	0	0				
			0,14			0,11				
			0,79			0,78				
	21	18					0	0		
			6,6			6,6				
0				0	0	0				
0				0	0	0				
			11			10,8				
			0,87			0,66				

				0	0	0		
			29,9			29,9		
0,14			0,22			0,21		0,4

2023			19.12.2023						Min
CI00000116300 PR23E0119005	CI00000116300 PR23E0119006	CI00000116300 PR23E0119007	CI00000116300 PR23E6874008	CI00000116300 PR23E6874015	CI00000116300 PR23E6875007	CI00000116300 PR23E6875008	CI00000116300 PR23E6875009	CI00000116300 PR23E6875010	
		1,63			1,87			2,07	1,28
		46,7			46			46,9	42
0	0	0				0	0	0	0
									1,04
					0,11			0,07	0,02
					0,62			0,48	0,39
			0	0					0
									704
					5,5			5,5	5,5
0	0	0				0	0	0	0
0	0	0				0	0	0	0
					13,2			14,1	10,8
					0,75			0,95	0,17

						0	3	9	0
					30,5			30,5	29,5
		0,16			0,12			0,14	0,1

Max	Avg	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
3,22	2,188	0		54
56,6	50,552	0		54
0	0,000	0	84	84
1,25	1,145	0		2
0,29	0,152	0	30	30
1,05	0,725	2	30	30
21	0,827	2	52	52
727	715,500	0	2	2
7,8	6,721	10	30	30
212	4,058	1	86	86
		0	2	2
0	0,000	0	84	84
23,7	18,221	0		28
1,97	0,999	0		28

9	0,250	2	48	48
31,8	30,373	0		30
0,47	0,252	0	54	54

Hodnoty ukazatele - datum odběru - podle oblastí a MO

Brno, Černá Pole, náměstí 28. října 23, EFI SPA HOTEL, kryté koupaliště, vířivka

Brno, Černá Pole, náměstí 28. října 1903/23, Wellness EFI SPA HOTEL, vířivka

CI0000011600023M10231

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,81	0		1
dusičnany	mg/l	40,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,8	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	6,04	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011600023M10232

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M1097

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,71	0		1
dusičnany	mg/l	40,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,83	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	4,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,31	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011600023M1098

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M10989

Ukazatel	Jednotka	22.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,74	0		1
dusičnany	mg/l	31,2	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,91	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-7,9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	5,97	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011600023M10990

Ukazatel	Jednotka	22.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M11671

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,7	0		1
dusičnany	mg/l	29,5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	18	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-0,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	5	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI0000011600023M11672

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M12388

Ukazatel	Jednotka	19.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,61	0		1
dusičnany	mg/l	31,5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,86	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	5,83	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI0000011600023M12389

Ukazatel	Jednotka	19.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M13013

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,22	0		1
dusičnany	mg/l	37,7	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	3,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,71	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011600023M13014

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M13679

Ukazatel	Jednotka	17.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,89	0		1
dusičnany	mg/l	36,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-2,62	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011600023M13680

Ukazatel	Jednotka	17.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011600023M15008

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,54	0		1
dusičnany	mg/l	40,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,81	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1000	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	4,8	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	5	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011600023M15009

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M15692

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,9	0		1
dusičnany	mg/l	34,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,84	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	184	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,39	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011600023M15693

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M16056

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,29	0		1
dusičnany	mg/l	39,5	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,86	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011600023M16057

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M16671

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,33	0		1
dusičnany	mg/l	40,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,91	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	4,9	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI0000011600023M16672

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M1686

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,04	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,8	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,27	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI0000011600023M1687

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M2331

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,61	0		1
dusičnany	mg/l	38,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	15	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,99	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI0000011600023M2332

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M2847

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,11	0		1
dusičnany	mg/l	35,5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,94	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	26	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	5,21	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI0000011600023M2848

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011600023M3486

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,3	0		1
dusičnany	mg/l	41,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,94	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	31	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	18,5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	4,77	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000011600023M3487

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M4138

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,62	0		1
dusičnany	mg/l	33,8	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	3,8	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,09	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI0000011600023M4139

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M420

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,29	0		1
dusičnany	mg/l	33,4	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,73	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2,5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,67	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011600023M421

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M4678

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,14	0		1
dusičnany	mg/l	38,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,74	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	4,9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	4,72	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011600023M4679

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M5614

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,92	0		1
dusičnany	mg/l	38,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	5	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011600023M5615

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M6362

Ukazatel	Jednotka	23.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,48	0		1
dusičnany	mg/l	41,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,72	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	7,6	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,47	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011600023M6363

Ukazatel	Jednotka	23.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M7104

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,83	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	212	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	4,3	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011600023M7105

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011600023M7876

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,71	0		1
dusičnany	mg/l	34,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	35	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	4,35	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI0000011600023M7877

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M8779

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,31	0		1
dusičnany	mg/l	37,5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	83	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2,5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,97	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI0000011600023M8780

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M9473

Ukazatel	Jednotka	25.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,38	0		1
dusičnany	mg/l	36,7	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,91	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	980	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,04	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI0000011600023M9474

Ukazatel	Jednotka	25.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL - wellness - whirlpool

Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL - wellness, whirlpool

CI00000116300PR23C2349011

Ukazatel	Jednotka	26.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C3732011

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,79	0		1
dusičnany	mg/l	38,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,58	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,74	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2,01	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-0,73	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	31,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI00000116300PR23D0281011

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	40,8	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,72	1	1	1

CI00000116300PR23D0282011

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D6719003

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D6720011

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,56	0		1
dusičnany	mg/l	45,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,97	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	5,86	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	8,61	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,03	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	35,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,37	0	1	1

CI00000116300PR23E2857001

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E2858011

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,78	0		1
dusičnany	mg/l	34,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI00000116300PR23E6876003

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6877011

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,31	0		1

dusičnany	mg/l	34,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,62	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	22	1	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-2,25	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-0,21	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL Lužánky, koupelový bazén 16 m

Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL Lužánky, cvičný bazén 16 m, levá strana

CI00000116300PR23D6720021

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E2858021

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6877021

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL Lužánky, cvičný bazén 16 m, pravá strana

CI00000116300PR23D6720020

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E2858020

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6877020

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno, Ponava, Sportovní 486/4, MPSL Lužánky, cvičný bazén 16 m, slévaný**CI00000116300PR23D6719008**

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D6720019

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,96	0		1

dusičnany	mg/l	45,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,03	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,58	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	9,17	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,44	0		1
teplota	°C	32,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,66	1	1	1

CI00000116300PR23E2857006

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E2858019

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,72	0		1
dusičnany	mg/l	39,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000116300PR23E6876008

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6877019

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,36	0		1
dusičnany	mg/l	44,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,04	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,97	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	8,3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,84	0		1
teplota	°C	30,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,51	1	1	1

Brno-Bystrc, Přístavní 38 - whirlpool

Brno-Bystrc, Přístavní 38, kryté koupaliště Orea Resort Santon, whirlpool

CI0000011470023_11160

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	8,6	0		1
dusičnany	mg/l	32,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,8	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

CI0000011470023_11161

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_1179

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	37,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000011470023_12861

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	32,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI0000011470023_14922

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,22	0		1
dusičnany	mg/l	35,7	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,23	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI0000011470023_14923

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_16889

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	39,9	0		1
teplota	°C	34,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,25	0	1	1

CI0000011470023_18609

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,94	0		1
dusičnany	mg/l	36,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,84	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,21	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,25	0	1	1

CI0000011470023_18610

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_20608

Ukazatel	Jednotka	25.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	35,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI0000011470023_22151

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,52	0		1
dusičnany	mg/l	38,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,85	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,15	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI0000011470023_22152

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_23

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	13,7	0		1
dusičnany	mg/l	46,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1

CI0000011470023_23010

Ukazatel	Jednotka	22.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	35,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI0000011470023_24

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_24884

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	21,8	0		1
dusičnany	mg/l	37,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,87	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,24	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,29	0	1	1

CI0000011470023_24885

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_26892

Ukazatel	Jednotka	19.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	36,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI0000011470023_28155

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,73	0		1
dusičnany	mg/l	35,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,85	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,28	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI0000011470023_28156

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_2831

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,36	0		1
dusičnany	mg/l	37,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,96	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,6	0		1

zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI0000011470023_2832

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_30150

Ukazatel	Jednotka	17.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	36,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,65	1	1	1

CI0000011470023_31840

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,59	0		1
dusičnany	mg/l	35,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,88	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,21	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,8	0		1

zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI0000011470023_31841

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_33720

Ukazatel	Jednotka	14.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	36,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,29	0	1	1

CI0000011470023_35615

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,67	0		1
dusičnany	mg/l	35,1	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,84	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,23	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	25	1	1	1
teplota	°C	34,8	0		1

zákal	ZF(n)	0,37	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI0000011470023_35616

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	20	1	1	1

CI0000011470023_37576

Ukazatel	Jednotka	12.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	38,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,85	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	4	1	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,33	0	1	1

CI0000011470023_37577

Ukazatel	Jednotka	12.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011470023_4166

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38	0		1
zákal	ZF(n)	0,37	0	1	1

CI0000011470023_5534

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,93	0		1
dusičnany	mg/l	35,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,13	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,12	0	1	1

CI0000011470023_5535

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011470023_7276

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	33,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI0000011470023_8408

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,92	0		1
dusičnany	mg/l	38,7	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1

CI0000011470023_8409

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011470023_9845

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
dusičnany	mg/l	38,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI0000013930023109390

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	22	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,06	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,86	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	618	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

Brno-Bystrc, Rakovecká 13, kryté koupaliště, vířivka
Brno-Bystrc, Rakovecká 13, Hotel Rakovec, whirlpool
CI0000013930023107443

Ukazatel	Jednotka	6.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,6	0		1
dusičnany	mg/l	6,7	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,05	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,85	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI0000013930023107444

Ukazatel	Jednotka	6.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023110674

Ukazatel	Jednotka	13.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,74	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	539	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	33,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI0000013930023115673

Ukazatel	Jednotka	26.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	7,8	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	97	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI0000013930023115674

Ukazatel	Jednotka	26.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023122657

Ukazatel	Jednotka	10.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,3	0		1
dusičnany	mg/l	10	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,99	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,28	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,71	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI0000013930023122658

Ukazatel	Jednotka	10.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023127922

Ukazatel	Jednotka	24.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,2	0		1
dusičnany	mg/l	19	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI0000013930023127923

Ukazatel	Jednotka	24.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023130128

Ukazatel	Jednotka	1.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	9,5	0		1
dusičnany	mg/l	25	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,6	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,4	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI0000013930023130129

Ukazatel	Jednotka	1.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002313426

Ukazatel	Jednotka	10.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,7	0		1
dusičnany	mg/l	15	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,93	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,34	1	1	1
chlor volný	mg/l	1,59	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	69	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002313427

Ukazatel	Jednotka	10.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023137123

Ukazatel	Jednotka	15.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,8	0		1
dusičnany	mg/l	24	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI0000013930023137124

Ukazatel	Jednotka	15.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315973

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,3	0		1
dusičnany	mg/l	11	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001393002315974

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231669

Ukazatel	Jednotka	6.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	14	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,28	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,06	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	160	1	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,82	1	1	1

CI00000139300231670

Ukazatel	Jednotka	6.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002319270

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	10,2	0		1
dusičnany	mg/l	9,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,42	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,2	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	602	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	35,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002326450

Ukazatel	Jednotka	20.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,1	0		1
dusičnany	mg/l	11	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,65	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,39	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,25	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001393002326451

Ukazatel	Jednotka	20.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002329074

Ukazatel	Jednotka	27.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	9,2	0		1
dusičnany	mg/l	6,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001393002329075

Ukazatel	Jednotka	27.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002334265

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,7	0		1
dusičnany	mg/l	15	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,85	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,71	1	1	1

CI000001393002334266

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002339539

Ukazatel	Jednotka	24.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,8	0		1
dusičnany	mg/l	12	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,85	1	1	1

CI000001393002339540

Ukazatel	Jednotka	24.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002346261

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	4,1	0		1
dusičnany	mg/l	12	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,79	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,06	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	91	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI000001393002346262

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002350657

Ukazatel	Jednotka	23.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,9	0		1
dusičnany	mg/l	13	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI000001393002350658

Ukazatel	Jednotka	23.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002358834

Ukazatel	Jednotka	9.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	8,8	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,82	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,35	1	1	1
chlor volný	mg/l	0,47	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,68	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	170	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,77	1	1	1

CI000001393002358835

Ukazatel	Jednotka	9.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300236500

Ukazatel	Jednotka	20.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,7	0		1
dusičnany	mg/l	15	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	260	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI00000139300236501

Ukazatel	Jednotka	20.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002376479

Ukazatel	Jednotka	21.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,1	0		1
dusičnany	mg/l	6,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,4	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,33	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,84	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	99	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI000001393002376480

Ukazatel	Jednotka	21.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379174

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,9	0		1
dusičnany	mg/l	11	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	98	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002379175

Ukazatel	Jednotka	28.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384384

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,8	0		1
dusičnany	mg/l	14	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,31	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,17	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	120	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002384385

Ukazatel	Jednotka	11.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002391663

Ukazatel	Jednotka	31.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,2	0		1
dusičnany	mg/l	6,8	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002391664

Ukazatel	Jednotka	31.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002398483

Ukazatel	Jednotka	15.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	9,9	0		1
dusičnany	mg/l	6,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,23	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	14	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002398484

Ukazatel	Jednotka	15.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Jundrov, Veslařská 234 - koupaliště, vířivá vana

Brno-Jundrov, Veslařská 234, SPŠ, kryté koup., vířivka

CI0000013930023102776

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023102777

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023108429

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,02	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,92	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023108430

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023116817

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023116818

Ukazatel	Jednotka	31.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119960

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,99	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,84	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	610	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,36	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023123649

Ukazatel	Jednotka	14.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,84	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023123650

Ukazatel	Jednotka	14.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023128622

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI0000013930023128623

Ukazatel	Jednotka	28.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023131414

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,9	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,72	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023131415

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023137948

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023137949

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002316533

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002316534

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002321244

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,92	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,12	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI000001393002321245

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300232356

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,89	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,83	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300232357

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002326932

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002326933

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002329661

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	590	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002332191

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,21	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,94	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002332192

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002337281

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002337282

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002342140

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,89	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002342141

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002347563

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,8	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002347564

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002356258

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,96	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,34	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002356259

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002363163

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002363164

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300238020

Ukazatel	Jednotka	26.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300238021

Ukazatel	Jednotka	26.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002396049

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,98	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	33,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002396050

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a - kryté koupaliště, diskrétní whirlpool

Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, diskrétní whirlpool

CI0000013930023110078

Ukazatel	Jednotka	12.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,09	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,94	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	601	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002319283

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	27	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,17	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,97	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	632	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001553002310894

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	27	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,28	0	1	1

CI000001553002310895

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002311927

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3	0		1
dusičnany	mg/l	27	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,02	0	1	1

CI000001553002311928

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002312355

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001553002312356

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002312911

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	20	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001553002312912

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002313724

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	17	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,4	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,33	0	1	1

CI000001553002313725

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002314507

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1

dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,35	0	1	1

CI000001553002314508

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002315296

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,6	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI000001553002315297

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300231530

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,06	0	1	1

CI00000155300231531

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002316142

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,09	0	1	1

CI000001553002316143

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002316945

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	1	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	96	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,07	0	1	1

CI000001553002316946

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002317661

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	96	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI000001553002317662

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002318482

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,2	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI000001553002318483

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002319511

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI000001553002319512

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000015530023202

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,06	0	1	1

CI0000015530023203

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300232316

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,5	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,94	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	76	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI00000155300232317

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300233061

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,5	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI00000155300233062

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300233862

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,71	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,2	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI00000155300233863

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300234618

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI00000155300234619

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300235234

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,85	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	748	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,28	0	1	1

CI00000155300235235

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300236030

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,9	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI00000155300236031

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300236816

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,95	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,2	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00000155300236817

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300237691

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI00000155300237692

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300238452

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	1	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI00000155300238453

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000015530023901

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,92	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,81	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	6	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI0000015530023902

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300239328

Ukazatel	Jednotka	21.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	80	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000155300239329

Ukazatel	Jednotka	21.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300239984

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,8	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,8	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	731	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,35	0	1	1

CI00000155300239985

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a - kryté koupaliště, relaxační bazén

Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, relaxační bazén, levá strana

CI0000013930023110072

Ukazatel	Jednotka	12.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002319277

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002310884

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	74	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002311551

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	32	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002312345

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	88	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002312901

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002313712

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	20	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002314497

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300231520

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	18	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002315284

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002316132

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002316933

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	29	0		1
---------	----	----	---	--	---

CI000001553002317651

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002318470

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002319501

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300232304

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	45	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300233051

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	33	0		1

CI00000155300233850

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300234608

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300235707

Ukazatel	Jednotka	20.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34	0		1

CI00000155300236020

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300236804

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI0000015530023706

Ukazatel	Jednotka	13.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300237681

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300238440

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI0000015530023889

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	15	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	35	0		1
---------	----	----	---	--	---

CI00000155300239318

Ukazatel	Jednotka	21.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300239972

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	33	0		1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, relaxační bazén, pravá strana

CI0000013930023110071

Ukazatel	Jednotka	12.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002319276

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002310885

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	63	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002311552

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	40	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002312346

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	62	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002312902

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	20	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002313713

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002314498

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300231521

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002315285

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002316133

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002316934

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	18	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	29	0		1

CI000001553002317652

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002318471

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002319502

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300232305

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	53	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300233052

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	33	0		1

CI00000155300233851

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300234609

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300235708

Ukazatel	Jednotka	20.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34	0		1

CI00000155300236021

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	35	0		1
---------	----	----	---	--	---

CI00000155300236805

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI0000015530023707

Ukazatel	Jednotka	13.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300237682

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300238441

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI0000015530023890

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300239319

Ukazatel	Jednotka	21.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300239973

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	33	0		1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, relaxační bazén, slévaný

CI0000013930023110070

Ukazatel	Jednotka	12.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,2	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
chlor celkový	mg/l	0,98	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,8	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	650	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	31,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002319275

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,4	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
chlor celkový	mg/l	0,94	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,79	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	627	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	32,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001553002310886

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,31	0	1	1

CI000001553002311553

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002311554

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,1	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,74	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	5,3	0		1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,31	0	1	1

CI000001553002312347

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,7	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001553002312903

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,3	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001553002313714

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002313715

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,3	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,89	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,1	0		1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001553002314499

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,7	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI00000155300231522

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,8	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1

CI000001553002315286

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002315287

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,6	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,91	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	725	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,5	0		1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI000001553002316134

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,2	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI000001553002316935

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001553002316936

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,93	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	29	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI000001553002317653

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI000001553002318472

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002318473

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,1	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,87	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,19	0	1	1

CI000001553002319503

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,3	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,29	0	1	1

CI00000155300232306

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300232307

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,92	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,1	0		1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

CI00000155300233053

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,37	0	1	1

CI00000155300233852

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300233853

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI00000155300234610

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,31	0	1	1

CI00000155300235709

Ukazatel	Jednotka	20.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300235710

Ukazatel	Jednotka	20.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,1	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,72	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	776	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	34	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI00000155300236022

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,4	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI00000155300236806

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300236807

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,1	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000015530023708

Ukazatel	Jednotka	13.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

zákal	ZF(n)	0,37	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI00000155300237683

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,9	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1

CI00000155300238442

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300238443

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,1	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,76	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI0000015530023891

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000015530023892

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,81	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,9	0		1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,28	0	1	1

CI00000155300239320

Ukazatel	Jednotka	21.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,4	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

CI00000155300239974

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300239975

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,1	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,86	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	732	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,3	0		1
teplota	°C	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a - kryté koupaliště, veřejný whirlpool

Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, veřejný whirlpool, levá strana

CI0000013930023110076

Ukazatel	Jednotka	12.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002319281

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002310888

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002311922

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002312349

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002312905

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002313718

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002314501

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300231524

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	36	0		1
---------	----	----	---	--	---

CI000001553002315290

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002316136

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002316939

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	68	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002317655

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	72	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002318476

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002319505

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI0000015530023196

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300232310

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300233055

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300233856

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300234612

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300235228

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300236024

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	21	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300236810

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300237685

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300238446

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI0000015530023895

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	36	0		1
---------	----	----	---	--	---

CI00000155300239322

Ukazatel	Jednotka	21.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	92	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300239978

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, veřejný whirlpool, pravá strana

CI0000013930023110075

Ukazatel	Jednotka	12.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002319280

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002310889

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002311923

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002312350

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002312906

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	22	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002313719

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002314502

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300231525

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002315291

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002316137

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002316940

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	78	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002317656

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	84	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002318477

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI000001553002319506

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	17	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI0000015530023197

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300232311

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300233056

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300233857

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300234613

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300235229

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	36	0		1
---------	----	----	---	--	---

CI00000155300236025

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	24	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300236811

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300237686

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	36	0		1
---------	----	----	---	--	---

CI00000155300238447

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI0000015530023896

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300239323

Ukazatel	Jednotka	21.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	90	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300239979

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, veřejný whirlpool, slévaný

CI0000013930023110074

Ukazatel	Jednotka	12.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
chlor celkový	mg/l	1,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,97	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	631	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

teplota	°C	34,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002319279

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
chlor celkový	mg/l	1,09	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,92	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	640	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001553002310890

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002310891

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI000001553002311924

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002311934

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,2	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	725	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI000001553002312351

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002312352

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,8	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001553002312907

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002312908

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,2	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001553002313720

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001553002313721

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,5	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	1	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,3	0		1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

CI000001553002314503

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002314504

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

CI00000155300231526

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300231527

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,08	0	1	1

CI000001553002315292

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002315293

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,2	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,6	0		1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI000001553002316138

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002316139

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

CI000001553002316941

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002316942

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,12	0	1	1

CI000001553002317657

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002317658

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,12	0	1	1

CI000001553002318478

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002318479

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,2	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI000001553002319507

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001553002319508

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,8	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,19	0	1	1

CI0000015530023198

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000015530023199

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,05	0	1	1

CI00000155300232312

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300232313

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,5	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,87	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI00000155300233057

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300233058

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	0,5	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00000155300233858

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300233859

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,63	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,3	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,33	0	1	1

CI00000155300234614

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000155300234615

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

CI00000155300235230

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300235231

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,5	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,69	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

CI00000155300236026

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300236027

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,9	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI00000155300236812

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300236813

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,2	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

CI0000155300237687

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000155300237688

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI0000155300238448

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300238449

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,3	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,93	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI0000015530023897

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000015530023898

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	6	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI00000155300239324

Ukazatel	Jednotka	21.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300239325

Ukazatel	Jednotka	21.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,3	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,34	0	1	1

CI00000155300239980

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300239981

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	700	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,2	0		1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a - nekryté koupaliště, venkovní relax. bazén**Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, venkovní relaxační bazén, levá strana****CI000001393002373475**

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384809

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002310000

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34	0		1

CI000001553002310904

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	78	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002311579

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34	0		1

CI000001553002312365

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	94	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002312921

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002313740

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002314517

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	28	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002315312

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300231540

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002316152

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002316961

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	61	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30	0		1

CI000001553002317671

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002318498

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002319521

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI0000015530023212

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	38	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300232332

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	25	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300233071

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300233878

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300234628

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300235713

Ukazatel	Jednotka	20.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300236040

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300236832

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300237701

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300238468

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI0000015530023917

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	21	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300239338

Ukazatel	Jednotka	21.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, venkovní relaxační bazén, pravá strana
CI000001393002373476

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384810

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002310001

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34	0		1

CI000001553002310905

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	82	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002311580

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	20	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	34	0		1
---------	----	----	---	--	---

CI000001553002312366

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002312922

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	20	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002313741

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	35	0		1
---------	----	----	---	--	---

CI000001553002314518

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002315313

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300231541

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002316153

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002316962

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30	0		1

CI000001553002317672

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002318499

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI000001553002319522

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI0000015530023213

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	42	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300232333

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	32	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300233072

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300233879

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300234629

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300235714

Ukazatel	Jednotka	20.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300236041

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300236833

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300237702

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300238469

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI0000015530023918

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	18	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

CI00000155300239339

Ukazatel	Jednotka	21.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, venkovní relaxační bazén, slévavý

CI000001393002373474

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor celkový	mg/l	0,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	674	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,86	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	31,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002384808

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,7	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor celkový	mg/l	0,92	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	581	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,05	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	31,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001553002310002

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002310003

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,2	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	731	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,4	0		1
teplota	°C	34	0		1
zákal	ZF(n)	0,29	0	1	1

CI000001553002310906

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,2	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI000001553002311581

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002311582

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,1	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,84	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	5,3	0		1
teplota	°C	34	0		1
zákal	ZF(n)	0,34	0	1	1

CI000001553002312367

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,29	0	1	1

CI000001553002312923

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,3	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001553002313742

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002313743

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,4	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3- plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,2	0		1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

CI000001553002314519

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,7	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001553002315314

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002315315

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,5	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	725	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,4	0		1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000155300231542

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,8	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1

CI000001553002316154

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,5	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI000001553002316963

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002316964

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,91	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	30	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI000001553002317673

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI000001553002318500

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002318501

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,2	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,94	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	725	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,19	0	1	1

CI000001553002319523

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,7	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,34	0	1	1

CI0000015530023214

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,9	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

CI00000155300232334

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300232335

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,8	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,8	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	10	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,3	0		1

teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,82	1	1	1

CI00000155300233073

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	49	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,37	0	1	1

CI00000155300233880

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300233881

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,88	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI00000155300234630

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,29	0	1	1

CI00000155300235715

Ukazatel	Jednotka	20.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300235716

Ukazatel	Jednotka	20.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,7	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,63	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	702	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000155300236042

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,3	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI00000155300236834

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300236835

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,1	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,85	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1

CI00000155300237703

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,7	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI00000155300238470

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300238471

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,8	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	730	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1

CI0000015530023919

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000015530023920

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,2	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO2 plnicí vody	mg/l	9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,5	0		1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00000155300239340

Ukazatel	Jednotka	21.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,7	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,29	0	1	1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a - nekryté koupaliště, venkovní slaný whirlpool

Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, venkovní slaný whirlpool, levá strana

CI000001393002373479

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384813

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002310898

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002311573

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	28	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002312359

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	24	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002312915

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002313734

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002314511

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002315306

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300231534

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002316146

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002316955

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	30	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002317665

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	96	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002318492

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	36	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002319515

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	84	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI0000015530023206

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300232326

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300233065

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300233872

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300234622

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300235244

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300236034

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300236826

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300237695

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300238462

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI0000015530023911

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300239758

Ukazatel	Jednotka	28.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300239994

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, venkovní slaný whirlpool, pravá strana**CI000001393002373480**

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002384814

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	21	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002310899

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	26	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	37	0		1
---------	----	----	---	--	---

CI000001553002311574

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	17	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002312360

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002312916

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002313735

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002314512

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002315307

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300231535

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002316147

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002316956

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	38	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002317666

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	82	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002318493

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	34	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI000001553002319516

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	76	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI0000015530023207

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI0000015530023227

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300233066

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300233873

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300234623

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300235245

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300236035

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300236827

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300237696

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI00000155300238463

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

CI0000015530023912

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300239759

Ukazatel	Jednotka	28.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	15	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

CI00000155300239995

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36	0		1

Brno-Kníničky, Hrázní 4a, Infinit MAXIMUS, venkovní slaný whirlpool, slévaný

CI000001393002373478

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	1,15	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	654	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,03	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	34,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00001393002384812

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
chlor celkový	mg/l	1,04	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	702	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	34,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001553002310900

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002310901

Ukazatel	Jednotka	19.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI000001553002311575

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002311576

Ukazatel	Jednotka	2.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,6	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	1	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	4,8	0		1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI000001553002312361

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002312362

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,31	0	1	1

CI000001553002312917

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002312918

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001553002313736

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002313737

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,4	0		1
teplota	°C	37	0		1

zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI000001553002314513

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002314514

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001553002315308

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002315309

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1

chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO2 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,3	0		1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,18	0	1	1

CI00000155300231536

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300231537

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,08	0	1	1

CI000001553002316148

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001553002316149

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,8	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI000001553002316957

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002316958

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,8	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,2	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	730	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI000001553002317667

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002317668

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI000001553002318494

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002318495

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI000001553002319517

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001553002319518

Ukazatel	Jednotka	20.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,4	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI0000015530023208

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000015530023209

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI0000015530023228

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300232329

Ukazatel	Jednotka	15.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	710	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,1	0		1

teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI00000155300233067

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300233068

Ukazatel	Jednotka	1.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,29	0	1	1

CI00000155300233874

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300233875

Ukazatel	Jednotka	15.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,28	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,2	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	715	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI00000155300234624

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300234625

Ukazatel	Jednotka	29.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	27	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI00000155300235246

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300235247

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,2	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,91	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	752	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI00000155300236036

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300236037

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1

zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI00000155300236828

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300236829

Ukazatel	Jednotka	10.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,2	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI00000155300237697

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300237698

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI00000155300238464

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300238465

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	720	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,37	0	1	1

CI0000015530023913

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000015530023914

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,95	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	730	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,4	0		1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI00000155300239760

Ukazatel	Jednotka	28.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300239761

Ukazatel	Jednotka	28.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

CI00000155300239996

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000155300239997

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,2	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,84	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	742	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,4	0		1
teplota	°C	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Chalabalova, Aquapark, brouzdaliště
Brno-Kohoutovice, Chalabalova 2a, Aquapark, brouzdaliště
CI00000116300PR2300128008

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,69	0		1
dusičnany	mg/l	52,7	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI00000116300PR2300130005

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2303814011

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,58	0		1
dusičnany	mg/l	54,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,26	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	21,8	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,46	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	31,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI00000116300PR2303816016

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2308654008

Ukazatel	Jednotka	31.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,85	0		1
dusičnany	mg/l	48,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,34	0	1	1

CI00000116300PR2308655005

Ukazatel	Jednotka	31.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313510011

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,42	0		1
dusičnany	mg/l	49,8	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,02	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	16,9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,3	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	31,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI00000116300PR2313511016

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2318927008

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,97	0		1
dusičnany	mg/l	48,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,37	0	1	1

CI00000116300PR2318928005

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324976016

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324977011

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,5	0		1
dusičnany	mg/l	49,2	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	16,4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,38	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	31,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI00000116300PR2330958008

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,76	0		1
dusičnany	mg/l	48,1	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	60	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI00000116300PR2330959005

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2336528011

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,22	0		1
dusičnany	mg/l	55,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	22,3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,1	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	29,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,31	0	1	1

CI00000116300PR2336529016

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2342197008

Ukazatel	Jednotka	25.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,54	0		1
dusičnany	mg/l	55,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI00000116300PR2342198005

Ukazatel	Jednotka	25.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347450011

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,74	0		1
dusičnany	mg/l	55,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,3	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,72	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,7	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	22,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,63	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	29,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,31	0	1	1

CI00000116300PR2347451016

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2355628005

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2355632008

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,07	0		1
dusičnany	mg/l	52,1	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

CI00000116300PR2360587011

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,15	0		1
dusičnany	mg/l	56	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,8	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	23,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,03	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	29,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000116300PR2360588016

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367538005

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2367539008

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,73	0		1
dusičnany	mg/l	53,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,19	0	1	1

CI00000116300PR2374028016

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2374029011

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,87	0		1
dusičnany	mg/l	54,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,89	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	22	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,75	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	29,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR2379562016

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379563011

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	46,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	13,5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,28	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,25	0	1	1

CI00000116300PR2385624016

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385625011

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,37	0		1
dusičnany	mg/l	52,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,93	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	19,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,25	0		1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,28	0	1	1

CI00000116300PR2390460005

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390461008

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,93	0		1
dusičnany	mg/l	56,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI00000116300PR2396594005

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2396595011

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,17	0		1
dusičnany	mg/l	52,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,17	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	24	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	19,3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,05	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	32,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1

CI0000116300PR23A2263005

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000116300PR23A2264008

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,33	0		1
dusičnany	mg/l	48,9	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,04	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI00000116300PR23A8797016

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A8798011

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,62	0		1
dusičnany	mg/l	51,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,3	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	18,3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30	0		1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI00000116300PR23B4449005

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23B4450008

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,78	0		1
dusičnany	mg/l	48,5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI00000116300PR23C1153016

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C1154011

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,47	0		1
dusičnany	mg/l	49,8	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,61	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,3	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	17	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,35	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00000116300PR23C7011005

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C7013008

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,71	0		1
dusičnany	mg/l	49,3	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI00000116300PR23D3565016

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D3566011

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,83	0		1
dusičnany	mg/l	43,8	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,79	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	10,9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,71	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	30	0		1
zákal	ZF(n)	0,19	0	1	1

CI00000116300PR23E0118005

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E0119008

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,74	0		1
dusičnany	mg/l	46,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI00000116300PR23E6874016

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6875011

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,79	0		1

dusičnany	mg/l	46,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,64	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	5,4	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	13,6	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,67	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,12	0	1	1

CI0000013930023119355

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,96	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,28	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,68	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	726	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,96	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	29,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315220

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	2,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	2	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	855	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,88	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Chalabalova, Aquapark, rekreační bazén**Brno-Kohoutovice, Chalabalova 2a, Aquapark, rekreační bazén - menší část****CI00000116300PR2300128007**

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,22	0		1
dusičnany	mg/l	50,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI00000116300PR2300130004

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2303814010

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,61	0		1
dusičnany	mg/l	54,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,71	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	22,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,49	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	31,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

CI00000116300PR2303816015

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2308654007

Ukazatel	Jednotka	31.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,91	0		1
dusičnany	mg/l	48,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI00000116300PR2308655004

Ukazatel	Jednotka	31.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313510010

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,54	0		1
dusičnany	mg/l	49,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,63	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	60	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	16,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,42	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	31,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI00000116300PR2313511015

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2318927007

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,03	0		1
dusičnany	mg/l	48,8	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,29	0	1	1

CI00000116300PR2318928004

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324976015

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324977010

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,64	0		1
dusičnany	mg/l	49,8	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,73	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	17	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,52	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1

CI00000116300PR2330958007

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,66	0		1
dusičnany	mg/l	48,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00000116300PR2330959004

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2336528010

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,08	0		1
dusičnany	mg/l	55,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,61	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	22,4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,96	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00000116300PR2336529015

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2342197007

Ukazatel	Jednotka	25.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,73	0		1
dusičnany	mg/l	55,1	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI00000116300PR2342198004

Ukazatel	Jednotka	25.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347450010

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,53	0		1
dusičnany	mg/l	56,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,63	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,8	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	23,6	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,41	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,25	0	1	1

CI00000116300PR2347451015

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2355628004

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2355632007

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,09	0		1
dusičnany	mg/l	52,1	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,31	0	1	1

CI00000116300PR2360587010

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,19	0		1
dusičnany	mg/l	56,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,02	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,63	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,3	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	23,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,07	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI00000116300PR2360588015

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367538004

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2367539007

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,19	0		1
dusičnany	mg/l	53,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,19	0	1	1

CI00000116300PR2374028015

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2374029010

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	54,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,67	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	22	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,78	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	29,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR2379562015

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379563010

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	46,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,28	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,71	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	13,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,38	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI00000116300PR2385624015

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385625010

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,83	0		1
dusičnany	mg/l	52	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,81	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,3	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	19,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,71	0		1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1

CI00000116300PR2390460004

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390461007

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,49	0		1
dusičnany	mg/l	56,1	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI00000116300PR2396594004

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2396595010

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,32	0		1
dusičnany	mg/l	51,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	18,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,2	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	31,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00000116300PR23A2263004

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A2264007

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,28	0		1
dusičnany	mg/l	49,4	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI00000116300PR23A8797015

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A8798010

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,55	0		1
dusičnany	mg/l	50,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,4	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	18	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,43	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	29,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI00000116300PR23B4449004

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23B4450007

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	48,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI00000116300PR23C1153015

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C1154010

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,29	0		1

dusičnany	mg/l	49,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	16,3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,17	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI00000116300PR23C7011004

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C7013007

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,74	0		1
dusičnany	mg/l	47,8	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI00000116300PR23D3565015

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	18	1	1	1

CI00000116300PR23D3566010

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,78	0		1
dusičnany	mg/l	43,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	10,8	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,66	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	29,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00000116300PR23E0118004

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E0119007

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,63	0		1
dusičnany	mg/l	46,7	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR23E6874015

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6875010

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,07	0		1
dusičnany	mg/l	46,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	5,5	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	14,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,95	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	9	1	1	1
teplota	°C	30,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI0000013930023119352

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315217

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Chalabalova 2a, Aquapark, rekreační bazén - větší část, levá strana

CI00000116300PR2300128006

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2303814009

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2308654006

Ukazatel	Jednotka	31.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313510009

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	20	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2318927006

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324977009

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2330958006

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336528009

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2342197006

Ukazatel	Jednotka	25.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2347450009

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2355632006

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360587009

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2367539006

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2374029009

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379563009

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2385625009

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390461006

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2396595009

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR23A2264006

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	212	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A6747006

Ukazatel	Jednotka	20.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A8798009

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23B4450006

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C1154009

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C7013006

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D3566009

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E0119006

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6875009

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	3	1	1	1

CI0000013930023119353

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315218

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Chalabalova 2a, Aquapark, rekreační bazén - větší část, pravá strana

CI00000116300PR2300128005

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2303814008

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2308654005

Ukazatel	Jednotka	31.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313510008

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2318927005

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324977008

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2330958005

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336528008

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2342197005

Ukazatel	Jednotka	25.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347450008

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2355632005

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360587008

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367539005

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2374029008

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379563008

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385625008

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390461005

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2396595008

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A2264005

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A6747005

Ukazatel	Jednotka	20.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A8798008

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23B4450005

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C1154008

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C7013005

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D3566008

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E0119005

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6875008

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119354

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315219

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Chalabalova 2a, Aquapark, rekreační bazén - větší část, slévaný vzorek

CI00000116300PR2300128004

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,99	0		1

dusičnany	mg/l	51,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI00000116300PR2300130003

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2303814007

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	54,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	21,8	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,48	0		1
teplota	°C	31,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI00000116300PR2303816008

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2308654004

Ukazatel	Jednotka	31.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	49	0		1
zákal	ZF(n)	0,33	0	1	1

CI00000116300PR2308655003

Ukazatel	Jednotka	31.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313510007

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,44	0		1
dusičnany	mg/l	49,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,01	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	16,6	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,32	0		1
teplota	°C	31,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

CI00000116300PR2313511008

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2318927004

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,71	0		1
dusičnany	mg/l	49,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,29	0	1	1

CI00000116300PR2318928003

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324976008

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	4	0	1	1

CI00000116300PR2324977007

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,58	0		1
dusičnany	mg/l	48	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,95	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	15,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,46	0		1
teplota	°C	30,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI00000116300PR2330958004

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,77	0		1
dusičnany	mg/l	47,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI00000116300PR2330959003

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336528007

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,09	0		1
dusičnany	mg/l	54,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,73	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	21,8	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,97	0		1
teplota	°C	30	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI00000116300PR2336529008

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2342197004

Ukazatel	Jednotka	25.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,61	0		1
dusičnany	mg/l	55	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR2342198003

Ukazatel	Jednotka	25.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347450007

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,23	0		1
dusičnany	mg/l	56,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,29	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,39	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,7	1	1	1
rozdíl NO3 a NO2 plnicí vody	mg/l	23,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,11	0		1
teplota	°C	30,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI00000116300PR2347451008

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2355628003

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2355632004

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,21	0		1
dusičnany	mg/l	52	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI00000116300PR2360587007

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	2,28	0		1
dusičnany	mg/l	54,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6	1	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	22	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,16	0		1
teplota	°C	30	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI00000116300PR2360588008

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367538003

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367539004

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,82	0		1
dusičnany	mg/l	53,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI00000116300PR2374028008

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2374029007

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,96	0		1
dusičnany	mg/l	55,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,69	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	22,3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,84	0		1
teplota	°C	29,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI00000116300PR2379562008

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379563007

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,44	0		1

dusičnany	mg/l	46	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,94	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,5	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	13,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,32	0		1
teplota	°C	30,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,13	0	1	1

CI0000116300PR2385624008

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000116300PR2385625007

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	51,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,89	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,3	1	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	19	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,68	0		1
teplota	°C	30,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

CI00000116300PR2390460003

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390461004

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,14	0		1
dusičnany	mg/l	56,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,18	0	1	1

CI00000116300PR2396594003

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2396595007

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,32	0		1
dusičnany	mg/l	51,4	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,68	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	18,5	0		1

rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,2	0		1
teplota	°C	31,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00000116300PR23A2263003

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A2264004

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,29	0		1
dusičnany	mg/l	49,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI00000116300PR23A8797008

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A8798007

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,59	0		1
dusičnany	mg/l	51	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,71	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,4	1	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	18,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,47	0		1
teplota	°C	29,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI00000116300PR23B4449003

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23B4450004

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,56	0		1
dusičnany	mg/l	48,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,19	0	1	1

CI00000116300PR23C1153008

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C1154007

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,31	0		1
dusičnany	mg/l	48,9	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,83	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	16	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,19	0		1
teplota	°C	30,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI00000116300PR23C7011003

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C7013004

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,73	0		1
dusičnany	mg/l	47,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI00000116300PR23D3565008

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	21	1	1	1

CI00000116300PR23D3566007

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,99	0		1
dusičnany	mg/l	43,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,79	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	11	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,87	0		1
teplota	°C	29,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI00000116300PR23E0118003

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E0119004

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,64	0		1
dusičnany	mg/l	46,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000116300PR23E6874008

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR23E6875007

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,87	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	5,5	1	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	13,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,75	0		1
teplota	°C	30,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,12	0	1	1

CI0000013930023119351

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
chlor celkový	mg/l	1,04	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,83	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	727	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,86	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

teplota	°C	29,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315216

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor celkový	mg/l	1,25	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	704	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,58	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	29,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Chalabalova, Aquapark, tobogán

Brno-Kohoutovice, Chalabalova 2a, Aquapark, tobogán

CI00000116300PR2300128009

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,96	0		1
dusičnany	mg/l	51,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI00000116300PR2303814012

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,59	0		1
dusičnany	mg/l	55	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,72	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	25	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	22,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,47	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	29	0		1
zákal	ZF(n)	0,35	0	1	1

CI00000116300PR2303816017

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000116300PR2308654009

Ukazatel	Jednotka	31.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,03	0		1
dusičnany	mg/l	48,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI0000116300PR2313510012

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,52	0		1
dusičnany	mg/l	49,7	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,97	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	16,8	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,4	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	29,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,33	0	1	1

CI00000116300PR2313511017

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2318927009

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,84	0		1
dusičnany	mg/l	48,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,37	0	1	1

CI00000116300PR2324976017

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324977012

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,07	0		1

dusičnany	mg/l	47,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,02	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,86	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	15	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,95	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	3	1	1	1
teplota	°C	28,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI00000116300PR2330958009

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,86	0		1
dusičnany	mg/l	49,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,35	0	1	1

CI00000116300PR2336528012

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,14	0		1
dusičnany	mg/l	55,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,47	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	22,3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,02	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	28,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000116300PR2336529017

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2342197009

Ukazatel	Jednotka	25.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,65	0		1
dusičnany	mg/l	55	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI00000116300PR2347450012

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,05	0		1
dusičnany	mg/l	56,7	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,81	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,7	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	23,9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,93	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	28,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI00000116300PR2347451017

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2355632009

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,02	0		1
dusičnany	mg/l	51,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

CI00000116300PR2360587012

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,95	0		1
dusičnany	mg/l	57,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,1	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	24,5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,83	0		1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	28,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI00000116300PR2360588017

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367539009

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,78	0		1
dusičnany	mg/l	54	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	14	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000116300PR2374028017

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2374029012

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,02	0		1
dusičnany	mg/l	55,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,81	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	22,4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,9	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	29,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI00000116300PR2379562017

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379563012

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,48	0		1
dusičnany	mg/l	46,2	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	13,4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,36	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	29,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000116300PR2385624017

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385625012

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	51,8	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,01	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	19	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,98	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	29,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI00000116300PR2390461009

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,06	0		1
dusičnany	mg/l	56,7	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI00000116300PR2396595012

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,17	0		1
dusičnany	mg/l	53,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,19	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	261	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	40	1	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	20,4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,05	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI00000116300PR23A2264009

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,28	0		1
dusičnany	mg/l	49	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,92	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	178	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI00000116300PR23A6747009

Ukazatel	Jednotka	20.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
-------------------------	--------	---	---	---	---

CI00000116300PR23A8797017

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A8798012

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,56	0		1
dusičnany	mg/l	51,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,84	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	18,8	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,44	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	29,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR23B4450009

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,56	0		1
dusičnany	mg/l	48,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,18	0	1	1

CI00000116300PR23C1153017

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C1154012

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,36	0		1
dusičnany	mg/l	49,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,92	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	17	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,24	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	28,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,25	0	1	1

CI00000116300PR23C7013009

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,79	0		1
dusičnany	mg/l	47,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI00000116300PR23D3565017

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	143	1	1	1

CI00000116300PR23D3566012

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,11	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	11,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,99	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	28,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI00000116300PR23E0118007

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E0119009

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	46,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR23E6874017

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6875012

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,69	0		1
dusičnany	mg/l	46,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,67	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	5,8	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	13,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,57	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	28,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI0000013930023119350

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,29	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	735	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	27,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315215

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,52	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,36	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	659	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,79	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	27,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Chalabalova, Aquapark, whirlpool

Brno-Kohoutovice, Chalabalova 2a, Aquapark, whirlpool

CI00000116300PR2300128010

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,2	0		1
dusičnany	mg/l	40,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,39	0	1	1

CI00000116300PR2300130006

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2303814013

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,83	0		1
dusičnany	mg/l	33,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,95	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,57	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,71	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,36	0	1	1

CI00000116300PR2303816018

Ukazatel	Jednotka	17.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2308654010

Ukazatel	Jednotka	31.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,14	0		1
dusičnany	mg/l	28,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000116300PR2308655006

Ukazatel	Jednotka	31.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313510013

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,01	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-0,84	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,89	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000116300PR2313511018

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2318927010

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,16	0		1
dusičnany	mg/l	32,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,25	0	1	1

CI00000116300PR2318928006

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2324976018

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324977013

Ukazatel	Jednotka	14.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,39	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,04	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,04	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	3,14	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	4,27	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	2	1	1	1
teplota	°C	34,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

CI00000116300PR2330958010

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,72	0		1
dusičnany	mg/l	33,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,23	0	1	1

CI00000116300PR2330959006

Ukazatel	Jednotka	28.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336528013

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,8	0		1
dusičnany	mg/l	37,5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	4,63	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,68	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI00000116300PR2336529018

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2342197010

Ukazatel	Jednotka	25.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,78	0		1
dusičnany	mg/l	34,1	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR2342198006

Ukazatel	Jednotka	25.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347450013

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,81	0		1
dusičnany	mg/l	34,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,49	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,69	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,37	0	1	1

CI00000116300PR2347451018

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2355628006

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2355632010

Ukazatel	Jednotka	25.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,07	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI00000116300PR2360587013

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,28	0		1
dusičnany	mg/l	34,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	2	1	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,3	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,31	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,16	0		1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI00000116300PR2360588018

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367538006

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367539010

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,57	0		1
dusičnany	mg/l	33,1	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,17	0	1	1

CI00000116300PR2374028018

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2374029013

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,84	0		1
dusičnany	mg/l	34,5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,96	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,63	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,72	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR2379562018

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2379563013

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,26	0		1
dusičnany	mg/l	31,9	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,64	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-0,93	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,14	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI00000116300PR2385624018

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2385625013

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	34,5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,19	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,66	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,48	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	66	1	1	1
teplota	°C	34,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,56	1	1	1

CI00000116300PR2390460006

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2390461010

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,64	0		1
dusičnany	mg/l	34,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI00000116300PR2396594006

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2396595013

Ukazatel	Jednotka	29.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,19	0		1
dusičnany	mg/l	34,6	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,78	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,07	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1

CI00000116300PR23A2263006

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A2264010

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,66	0		1
dusičnany	mg/l	33,8	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,14	0	1	1

CI00000116300PR23A6747010

Ukazatel	Jednotka	20.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A8797018

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23A8798013

Ukazatel	Jednotka	26.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,54	0		1
dusičnany	mg/l	34,7	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,79	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,1	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,83	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,42	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,1	0	1	1

CI0000116300PR23B4449006

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000116300PR23B4450010

Ukazatel	Jednotka	10.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,22	0		1
dusičnany	mg/l	32,6	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI00000116300PR23C1153018

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C1154013

Ukazatel	Jednotka	24.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,34	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,01	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	2,14	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,22	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

teplota	°C	34,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR23C7011006

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C7013010

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,33	0		1
dusičnany	mg/l	33,5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI00000116300PR23D3565018

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D3566013

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,99	0		1

dusičnany	mg/l	27,5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,86	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-5,35	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,87	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,34	0	1	1

CI00000116300PR23E0118006

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E0119010

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,46	0		1
dusičnany	mg/l	30,2	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,21	0	1	1

CI00000116300PR23E6874018

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6875013

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,91	0		1
dusičnany	mg/l	33,5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,67	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,79	0		1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	15	1	1	1
teplota	°C	34,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,28	0	1	1

CI0000013930023119357

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,15	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,97	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	698	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,74	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	120	1	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	32,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315222

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,13	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	1	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	736	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,69	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	33,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Stamicova 11, DK Fontána, kryté koupaliště

Brno-Kohoutovice, Stamicova 11, DK Fontána, bazén, levá strana

CI0000011600023M1100

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M11676

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M13018

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M13684

Ukazatel	Jednotka	17.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M14742

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M15384

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M16060

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M1679

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M2325

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M2840

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M3503

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M413

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M4143

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	1	1	1	1

CI0000011600023M4710

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M5607

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M6378

Ukazatel	Jednotka	23.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	38	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M7092

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M7870

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M8767

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126813

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315226

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Stamicova 11, DK Fontána, bazén, pravá strana

CI0000011600023M1101

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	34	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M11677

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M13019

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M13685

Ukazatel	Jednotka	17.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M14743

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M15385

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M16061

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M1680

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M2326

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M2841

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M3504

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M414

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M4144

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M4711

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M5608

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M6379

Ukazatel	Jednotka	23.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	18	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M7093

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M7871

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M8768

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	23	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126814

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315227

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Kohoutovice, Stamicova 11, DK Fontána, bazén, sléváný**CI0000011600023M1102**

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,45	0		1
dusičnany	mg/l	39,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	4,9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-1,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI0000011600023M11678

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,93	0		1
dusičnany	mg/l	26,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,28	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,53	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,96	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI0000011600023M11679

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M13020

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,47	0		1
dusičnany	mg/l	39,5	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	13	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI0000011600023M13021

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M13686

Ukazatel	Jednotka	17.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,91	0		1
dusičnany	mg/l	38,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	4,9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-0,66	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI0000011600023M14744

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,62	0		1

dusičnany	mg/l	39,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,03	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,83	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,56	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000011600023M14745

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M15386

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,75	0		1
dusičnany	mg/l	41,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	8,8	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,69	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI0000011600023M16062

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	2,22	0		1
dusičnany	mg/l	42,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,56	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	9,9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,16	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI0000011600023M16063

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M1681

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,76	0		1
dusičnany	mg/l	35,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,43	1	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	5,3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,79	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI0000011600023M1682

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M2327

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,26	0		1
dusičnany	mg/l	37,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,61	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,6	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	7,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,29	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI0000011600023M2842

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,42	0		1
dusičnany	mg/l	38,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,56	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	6,3	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,06	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI0000011600023M2843

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M3505

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,64	0		1
dusičnany	mg/l	41,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,57	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	11	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,67	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000011600023M4145

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,44	0		1
dusičnany	mg/l	35,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,54	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	9,2	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	2,42	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000011600023M4146

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M415

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,25	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,56	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	6,4	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,99	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI0000011600023M416

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M4712

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,65	0		1
dusičnany	mg/l	37,6	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,69	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	11,7	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,63	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000011600023M5609

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,04	0		1
dušičnany	mg/l	41,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	11,1	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,16	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI0000011600023M5610

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M6380

Ukazatel	Jednotka	23.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,49	0		1

dusičnany	mg/l	42,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,63	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	16,8	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,47	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI0000011600023M7094

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,94	0		1
dusičnany	mg/l	43,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	10,9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,42	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI0000011600023M7095

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011600023M7872

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	2,11	0		1
dusičnany	mg/l	40,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	8,5	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	1,59	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000011600023M8769

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,92	0		1
dusičnany	mg/l	47,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	12,9	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,95	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI0000011600023M8770

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126812

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor celkový	mg/l	0,82	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,67	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	420	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	31	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00001393002315225

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
chlor celkový	mg/l	1,04	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,85	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	691	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,94	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	30,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

Brno-Královo Pole, Galandauerova 17 - koupaliště, vířivka
Brno-Královo Pole, Galandauerova 17, LAS PALMAS, vířivka
CI0000013930023105706

Ukazatel	Jednotka	4.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,02	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI0000013930023105707

Ukazatel	Jednotka	4.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023109419

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	9,2	0		1
dusičnany	mg/l	23	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,19	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,29	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	608	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000013930023129502

Ukazatel	Jednotka	29.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	16	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,95	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,73	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023129503

Ukazatel	Jednotka	29.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023136225

Ukazatel	Jednotka	13.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,4	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,96	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023136226

Ukazatel	Jednotka	13.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002318553

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,93	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	65	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002318554

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002329178

Ukazatel	Jednotka	27.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,5	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,98	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,84	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	640	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI000001393002335252

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,8	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,99	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,84	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002335253

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002349299

Ukazatel	Jednotka	18.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,11	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,12	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002349300

Ukazatel	Jednotka	18.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002361000

Ukazatel	Jednotka	14.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,84	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,72	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002361001

Ukazatel	Jednotka	14.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023839

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,17	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,08	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023840

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Královo Pole, Sportovní 486/4 - relaxační bazén

Brno-Královo Pole, Sportovní 4, kryté koupaliště, vířivka, levá strana

CI00000116300PR23C3732009

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D0281009

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D0282009

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D6720009

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E2858009

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6877009

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Královo Pole, Sportovní 4, kryté koupaliště, vířivka, pravá strana
CI00000116300PR23C3732008

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D0281008

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D0282008

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D6720008

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	103	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	55	1	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E2858008

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	109	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6877008

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	15	1	1	1

**Brno-Královo Pole, Sportovní 4, kryté koupaliště, vířivka, slévaný
CI00000116300PR23C2349007**

Ukazatel	Jednotka	26.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C3732007

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,11	0		1
dusičnany	mg/l	36,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,41	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	8,39	1	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-0,47	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,59	0		1
teplota	°C	30	0		1
zákal	ZF(n)	0,24	0	1	1

CI00000116300PR23D0281007

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,74	0		1
dusičnany	mg/l	41,7	0		1

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	5,09	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,22	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI00000116300PR23D0282007

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D0282013

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D6719002

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D6720007

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,06	0		1
dusičnany	mg/l	45,4	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,32	1	1	1
chlor volný	mg/l	0,81	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,89	1	1	1

rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	8,81	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,54	0		1
teplota	°C	32,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI00000116300PR23E2858007

Ukazatel	Jednotka	11.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	41,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,16	0	1	1

CI00000116300PR23E6876002

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6877007

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,56	0		1
dusičnany	mg/l	44,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,02	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	8,01	1	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	8,08	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	3,04	0		1
teplota	°C	30,3	0		1

zákal	ZF(n)	0,18	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

Brno-Královo Pole, Střední 61, Hotel Avanti - nekrytá vířivá vana na střeše

Brno-Královo Pole, Střední 61, Vitality Point Hotel Avanti, vířivá vana na střeše

CI0000013930023101065

Ukazatel	Jednotka	21.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	8,4	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,29	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,09	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	620	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI0000013930023101066

Ukazatel	Jednotka	21.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023105722

Ukazatel	Jednotka	4.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,09	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,89	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	630	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000013930023113170

Ukazatel	Jednotka	19.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,16	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	621	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,07	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023113171

Ukazatel	Jednotka	19.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023127585

Ukazatel	Jednotka	23.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,24	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,29	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,95	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	628	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023127586

Ukazatel	Jednotka	23.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023136805

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	27	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	628	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,98	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI0000013930023136806

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315349

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,92	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,7	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	628	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,06	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	98	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002315350

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002317597

Ukazatel	Jednotka	23.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,3	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,18	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,99	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	649	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002325729

Ukazatel	Jednotka	16.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,2	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,32	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	638	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002325730

Ukazatel	Jednotka	16.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002338823

Ukazatel	Jednotka	20.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,9	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,12	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,89	0	1	1

oxidačně-redukční potenciál	mV	520	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002338824

Ukazatel	Jednotka	20.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002349144

Ukazatel	Jednotka	18.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,24	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	650	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002349145

Ukazatel	Jednotka	18.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300236156

Ukazatel	Jednotka	19.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,5	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,05	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,88	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	659	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	97	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300236157

Ukazatel	Jednotka	19.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002363221

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,3	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,21	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	621	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002363223

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002376030

Ukazatel	Jednotka	20.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,9	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,28	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,02	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	622	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002376031

Ukazatel	Jednotka	20.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386789

Ukazatel	Jednotka	17.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,16	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,94	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	642	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,13	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	43	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002386790

Ukazatel	Jednotka	17.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Královo Pole, Střední 61, Hotel Avanti, vířivá vana

Brno-Královo Pole, Střední 61, Hotel Avanti, vířivá vana

CI0000013930023101061

Ukazatel	Jednotka	21.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,2	0		1

dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,05	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,86	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	603	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,82	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023101062

Ukazatel	Jednotka	21.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023105720

Ukazatel	Jednotka	4.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,3	0		1
dusičnany	mg/l	27	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,18	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,95	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	643	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,82	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000013930023113166

Ukazatel	Jednotka	19.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,12	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	612	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023113167

Ukazatel	Jednotka	19.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023127581

Ukazatel	Jednotka	23.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	10,2	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,98	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	582	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023127582

Ukazatel	Jednotka	23.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023136801

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,2	0		1
dusičnany	mg/l	25	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,23	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	639	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023136802

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315345

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,4	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,25	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,99	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	659	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,99	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002315346

Ukazatel	Jednotka	16.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002317595

Ukazatel	Jednotka	23.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,3	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,11	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,93	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	673	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002325725

Ukazatel	Jednotka	16.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,7	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,14	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	615	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002325726

Ukazatel	Jednotka	16.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002338819

Ukazatel	Jednotka	20.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,6	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,25	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,99	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	610	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI000001393002338820

Ukazatel	Jednotka	20.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002349140

Ukazatel	Jednotka	18.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,6	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,03	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,97	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	647	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,98	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002349141

Ukazatel	Jednotka	18.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000139300236152

Ukazatel	Jednotka	19.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,2	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,25	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	648	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300236153

Ukazatel	Jednotka	19.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002363213

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,26	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	608	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,91	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002363215

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002376026

Ukazatel	Jednotka	20.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	9,3	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,33	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,12	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	678	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,97	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002376027

Ukazatel	Jednotka	20.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386785

Ukazatel	Jednotka	17.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,5	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,21	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,96	0	1	1

oxidačně-redukční potenciál	mV	613	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002386786

Ukazatel	Jednotka	17.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Řečkovice, Böhmová 11, vířivka

Brno-Řečkovice, Böhmová 11, Wellness Böhmová, vířivka

CI0000013930023136792

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,4	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,72	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI0000013930023136793

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-Řečkovice, Družstevní 21, sportareál, regenerační bazén

Brno-Řečkovice, Družstevní 21, sportareál, regenerační bazén

CI0000013930023101974

Ukazatel	Jednotka	25.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002310540

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,1	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

chlor celkový	mg/l	1,01	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,84	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	521	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,86	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	29,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002310541

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023107686

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,5	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,69	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	590	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,86	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	71	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023107687

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023111096

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,03	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	631	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,17	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023116509

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000013930023123096

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,9	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,77	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	636	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023123097

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023128202

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI0000013930023130484

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,97	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,8	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	618	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,09	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023130485

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023137391

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315956

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,7	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002316981

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,7	0		1

dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,37	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	646	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI00000139300231857

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,87	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	611	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	300	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI00000139300231858

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002320576

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,2	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,11	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,92	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	599	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,94	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002320577

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002326454

Ukazatel	Jednotka	20.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,9	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001393002331217

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,2	0		1

dusičnany	mg/l	38	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,92	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,65	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	603	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	28,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002331218

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002336573

Ukazatel	Jednotka	17.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,1	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI00000139300234382

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002344733

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,99	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,85	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	641	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,84	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,2	0		1

zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI000001393002344734

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002352673

Ukazatel	Jednotka	29.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	48	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002358821

Ukazatel	Jednotka	9.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,3	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,07	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	663	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	29,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002358822

Ukazatel	Jednotka	9.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002362465

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI00000139300236653

Ukazatel	Jednotka	23.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002368410

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,28	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,12	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	644	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002368411

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002373428

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,9	0		1
dusičnany	mg/l	56	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002381502

Ukazatel	Jednotka	7.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,8	0		1
dusičnany	mg/l	54	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,83	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,7	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	610	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	31,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002381503

Ukazatel	Jednotka	7.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002387461

Ukazatel	Jednotka	21.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,1	0		1
dusičnany	mg/l	59	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002395311

Ukazatel	Jednotka	11.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	52	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,07	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,94	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	648	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,35	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	30,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002395312

Ukazatel	Jednotka	11.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

Brno-Řečkovice, Družstevní 21, sportareál, relaxační vířivka

Brno-Řečkovice, Družstevní 21, sportareál, relaxační vířivka

CI0000013930023101977

Ukazatel	Jednotka	25.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000013930023101978

Ukazatel	Jednotka	25.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023101979

Ukazatel	Jednotka	25.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002310544

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	1,18	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	669	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
teplota	°C	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002310545

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002310546

Ukazatel	Jednotka	6.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023107690

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	23	0		1
chlor celkový	mg/l	0,95	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,76	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	576	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
teplota	°C	33,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023107691

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	89	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023107692

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023111098

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,3	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,22	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	620	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,81	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	33,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023116512

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,8	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023116513

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023116514

Ukazatel	Jednotka	30.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023123100

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	27	0		1
chlor celkový	mg/l	0,81	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,7	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	618	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
teplota	°C	33,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023123101

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023123102

Ukazatel	Jednotka	13.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023128205

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023128206

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	26	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023128207

Ukazatel	Jednotka	27.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023130488

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	26	0		1
chlor celkový	mg/l	1,01	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,85	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	629	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,94	0	1	1
teplota	°C	33,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023130489

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023130490

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023137394

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023137395

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	35	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023137396

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315964

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315965

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315966

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002316983

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,1	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,21	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,29	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,92	0	1	1

oxidačně-redukční potenciál	mV	659	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,08	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	33,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300231861

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
chlor celkový	mg/l	1,22	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	653	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
teplota	°C	34,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI00000139300231862

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300231863

Ukazatel	Jednotka	9.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002320580

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,2	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	1,28	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,1	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	646	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,11	0	1	1
teplota	°C	33,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002320581

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002320582

Ukazatel	Jednotka	6.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002326457

Ukazatel	Jednotka	20.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002326458

Ukazatel	Jednotka	20.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002326459

Ukazatel	Jednotka	20.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002331221

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor celkový	mg/l	1,26	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,15	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	634	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,15	0	1	1
teplota	°C	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002331222

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002331223

Ukazatel	Jednotka	3.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002336576

Ukazatel	Jednotka	17.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002336577

Ukazatel	Jednotka	17.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002336578

Ukazatel	Jednotka	17.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002344737

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor celkový	mg/l	1,29	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,12	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	658	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
teplota	°C	33,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002344738

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002344739

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002352676

Ukazatel	Jednotka	29.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001393002352677

Ukazatel	Jednotka	29.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002352678

Ukazatel	Jednotka	29.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002358825

Ukazatel	Jednotka	9.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	25	0		1
chlor celkový	mg/l	0,93	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,85	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	642	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
teplota	°C	33,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002358826

Ukazatel	Jednotka	9.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	26	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002358827

Ukazatel	Jednotka	9.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002362468

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002362469

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002362470

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300236656

Ukazatel	Jednotka	23.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI00000139300236657

Ukazatel	Jednotka	23.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300236658

Ukazatel	Jednotka	23.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002368414

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	0,76	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,66	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	605	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
teplota	°C	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002368415

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	27	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002368416

Ukazatel	Jednotka	3.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002373431

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002373432

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002373433

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002381506

Ukazatel	Jednotka	7.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,2	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor celkový	mg/l	0,78	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,67	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	468	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,12	0	1	1
teplota	°C	33,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002381507

Ukazatel	Jednotka	7.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002381508

Ukazatel	Jednotka	7.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002387464

Ukazatel	Jednotka	21.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,9	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002387465

Ukazatel	Jednotka	21.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	83	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002387466

Ukazatel	Jednotka	21.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002395315

Ukazatel	Jednotka	11.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	58	0		1
chlor celkový	mg/l	1,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,17	1	1	1

oxidačně-redukční potenciál	mV	632	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
teplota	°C	33,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002395316

Ukazatel	Jednotka	11.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002395317

Ukazatel	Jednotka	11.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-sever, Majdalenky 10 - koupaliště, koupelový bazén

Brno-sever, Majdalenky 10, Svět wellness RC, koupelový bazén, levá strana

CI0000013930023103599

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023109399

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023112413

Ukazatel	Jednotka	18.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023115149

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023119931

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002312227

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126819

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023132411

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023135984

Ukazatel	Jednotka	13.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002316993

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002322261

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002327675

Ukazatel	Jednotka	22.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233114

Ukazatel	Jednotka	11.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002333304

Ukazatel	Jednotka	5.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002338139

Ukazatel	Jednotka	19.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002344533

Ukazatel	Jednotka	5.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002348339

Ukazatel	Jednotka	17.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002357161

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002363177

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	63	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002371460

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300237704

Ukazatel	Jednotka	25.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378052

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002383046

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002391170

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002396970

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

**Brno-sever, Majdalenky 10, Svět wellness RC, koupelový bazén, pravá strana
CI0000013930023103600**

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	22	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023109400

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023112414

Ukazatel	Jednotka	18.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023115150

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119932

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002312228

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126820

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023132412

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023135985

Ukazatel	Jednotka	13.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002316994

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002322262

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002327676

Ukazatel	Jednotka	22.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233115

Ukazatel	Jednotka	11.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233305

Ukazatel	Jednotka	5.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002338140

Ukazatel	Jednotka	19.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002344534

Ukazatel	Jednotka	5.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002348340

Ukazatel	Jednotka	17.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002357162

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002363179

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	29	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371461

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300237705

Ukazatel	Jednotka	25.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378053

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002383047

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002391171

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002396971

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-sever, Majdalenky 10, Svět wellness RC, koupelový bazén, sléváný**CI0000013930023103597**

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023103598

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023109397

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	2,5	0		1
dusičnany	mg/l	24	0		1
chlor celkový	mg/l	1,19	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,05	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000013930023109398

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023112412

Ukazatel	Jednotka	18.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
chlor celkový	mg/l	1,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,96	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	611	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	33,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023115147

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023115148

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119929

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
chlor celkový	mg/l	1,06	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,08	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023119930

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002312225

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,5	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	1,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,95	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,97	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002312226

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126817

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023126818

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023132409

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
chlor celkový	mg/l	1,09	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,99	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023132410

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023135982

Ukazatel	Jednotka	13.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023135983

Ukazatel	Jednotka	13.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002316991

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002316992

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002322259

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor celkový	mg/l	1,24	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,05	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002322260

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002327673

Ukazatel	Jednotka	22.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002327674

Ukazatel	Jednotka	22.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233112

Ukazatel	Jednotka	11.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor celkový	mg/l	1,12	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,97	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,08	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300233113

Ukazatel	Jednotka	11.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233302

Ukazatel	Jednotka	5.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor celkový	mg/l	1,12	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,99	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300233303

Ukazatel	Jednotka	5.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002338137

Ukazatel	Jednotka	19.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002338138

Ukazatel	Jednotka	19.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002344531

Ukazatel	Jednotka	5.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor celkový	mg/l	1,11	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,99	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002344532

Ukazatel	Jednotka	5.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002348337

Ukazatel	Jednotka	17.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002348338

Ukazatel	Jednotka	17.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002357159

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,4	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	1,06	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,01	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,83	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002357160

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002363174

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1

zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI000001393002363175

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371458

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	1,15	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,02	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002371459

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300237702

Ukazatel	Jednotka	25.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1

zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI00000139300237703

Ukazatel	Jednotka	25.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378050

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002378051

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002383044

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	0,99	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002383045

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002391168

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002391169

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002396968

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
chlor celkový	mg/l	1,09	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,04	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,81	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002396969

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-sever, Majdalenky 10 - koupaliště, relaxační bazén

Brno-sever, Majdalenky 10, Svět wellness RC, relaxační bazén, levá strana

CI0000013930023103605

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023109405

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023112417

Ukazatel	Jednotka	18.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023115155

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119937

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002312233

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126825

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023132417

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023135990

Ukazatel	Jednotka	13.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002316999

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002322267

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002327681

Ukazatel	Jednotka	22.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233120

Ukazatel	Jednotka	11.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233310

Ukazatel	Jednotka	5.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002338145

Ukazatel	Jednotka	19.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002344539

Ukazatel	Jednotka	5.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	99	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002348345

Ukazatel	Jednotka	17.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002357167

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002363184

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371466

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300237710

Ukazatel	Jednotka	25.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378058

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002383052

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002391176

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002396976

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-sever, Majdalenky 10, Svět wellness RC, relaxační bazén, pravá strana

CI0000013930023103606

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	19	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023109406

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023112418

Ukazatel	Jednotka	18.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023115156

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119938

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002312234

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126826

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023132418

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023135991

Ukazatel	Jednotka	13.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002317000

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002322268

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002327682

Ukazatel	Jednotka	22.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233121

Ukazatel	Jednotka	11.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233311

Ukazatel	Jednotka	5.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002338146

Ukazatel	Jednotka	19.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002344540

Ukazatel	Jednotka	5.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	38	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002348346

Ukazatel	Jednotka	17.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002357168

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002363185

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371467

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300237711

Ukazatel	Jednotka	25.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378059

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002383053

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002391177

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002396977

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-sever, Majdalenky 10, Svět wellness RC, relaxační bazén, slévavý

CI0000013930023103603

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,3	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023103604

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023109403

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
chlor celkový	mg/l	0,94	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,71	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023109404

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023112416

Ukazatel	Jednotka	18.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
chlor celkový	mg/l	0,97	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	620	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	31,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023115153

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023115154

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119935

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
chlor celkový	mg/l	0,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,15	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023119936

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002312231

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	0,95	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,77	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,11	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002312232

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126823

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	3,2	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023126824

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023132415

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	0,92	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,8	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023132416

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023135988

Ukazatel	Jednotka	13.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	2,8	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI0000013930023135989

Ukazatel	Jednotka	13.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002316997

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002316998

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002322265

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor celkový	mg/l	0,91	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,74	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,93	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300232266

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002327679

Ukazatel	Jednotka	22.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002327680

Ukazatel	Jednotka	22.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233118

Ukazatel	Jednotka	11.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor celkový	mg/l	0,91	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,85	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300233119

Ukazatel	Jednotka	11.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233308

Ukazatel	Jednotka	5.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	0,97	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,83	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300233309

Ukazatel	Jednotka	5.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002338143

Ukazatel	Jednotka	19.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002338144

Ukazatel	Jednotka	19.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002344537

Ukazatel	Jednotka	5.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
chlor celkový	mg/l	1,05	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,97	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002344538

Ukazatel	Jednotka	5.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002348343

Ukazatel	Jednotka	17.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002348344

Ukazatel	Jednotka	17.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002357165

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,5	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
chlor celkový	mg/l	0,89	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002357166

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002363182

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,4	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002363183

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371464

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,2	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor celkový	mg/l	1,01	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,79	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,03	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002371465

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300237708

Ukazatel	Jednotka	25.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300237709

Ukazatel	Jednotka	25.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378056

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002378057

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002383050

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,6	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1

chlor celkový	mg/l	0,95	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,72	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002383051

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002391174

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002391175

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002396974

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,3	0		1

dusičnany	mg/l	34	0		1
chlor celkový	mg/l	0,96	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,74	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002396975

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-sever, Majdalenky 10 - koupaliště, whirlpool privátní

Brno-sever, Majdalenky 10, Svět wellness RC, whirlpool

CI0000013930023103609

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000013930023103610

Ukazatel	Jednotka	27.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023109409

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,5	0		1
dusičnany	mg/l	22	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,09	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,94	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI0000013930023109410

Ukazatel	Jednotka	11.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023112420

Ukazatel	Jednotka	18.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,02	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,91	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	640	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023115159

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023115160

Ukazatel	Jednotka	25.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119941

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	26	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,16	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	1	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023119942

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002312237

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,12	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,05	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002312238

Ukazatel	Jednotka	8.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126829

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023126830

Ukazatel	Jednotka	22.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023132421

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,14	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,03	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023132422

Ukazatel	Jednotka	6.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023135994

Ukazatel	Jednotka	13.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,6	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023135995

Ukazatel	Jednotka	13.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002317003

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002317004

Ukazatel	Jednotka	22.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002322271

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,03	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,94	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002322272

Ukazatel	Jednotka	8.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002327685

Ukazatel	Jednotka	22.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002327686

Ukazatel	Jednotka	22.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233124

Ukazatel	Jednotka	11.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,11	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	1	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300233125

Ukazatel	Jednotka	11.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300233314

Ukazatel	Jednotka	5.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,08	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,94	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300233315

Ukazatel	Jednotka	5.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002338149

Ukazatel	Jednotka	19.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002338150

Ukazatel	Jednotka	19.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002344543

Ukazatel	Jednotka	5.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,1	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,16	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,94	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	140	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002344544

Ukazatel	Jednotka	5.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002348349

Ukazatel	Jednotka	17.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	1	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002348350

Ukazatel	Jednotka	17.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002357171

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,14	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,93	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,03	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002357172

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002363188

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,8	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002363189

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002371470

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,12	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002371471

Ukazatel	Jednotka	12.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300237714

Ukazatel	Jednotka	25.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300237715

Ukazatel	Jednotka	25.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002378062

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI000001393002378063

Ukazatel	Jednotka	26.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002383056

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,15	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,05	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,09	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002383057

Ukazatel	Jednotka	9.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002391180

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002391181

Ukazatel	Jednotka	30.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002396980

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,08	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,99	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002396981

Ukazatel	Jednotka	13.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-sever, třída Generála Píky 11 - krytý bazén

Brno-sever, třída Generála Píky 11, krytý bazén, levá strana

CI0000013930023104814

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023105715

Ukazatel	Jednotka	4.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002311146

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023112387

Ukazatel	Jednotka	18.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119917

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126102

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023131380

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023137960

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002316524

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002318769

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002321212

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	63	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300232343

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002326924

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002332170

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002337273

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002342127

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002347548

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002356210

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	88	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002363155

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002369000

Ukazatel	Jednotka	4.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	99	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300237063

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002374089

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379922

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002392643

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002399316

Ukazatel	Jednotka	19.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-sever, třída Generála Píky 11, krytý bazén, pravá strana

CI0000013930023104815

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023105716

Ukazatel	Jednotka	4.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	15	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002311147

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023112388

Ukazatel	Jednotka	18.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023119918

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126103

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023131381

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	31	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023137961

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002316525

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002318770

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002321213

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	41	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300232344

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002326925

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002332171

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002337274

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	38	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002342128

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002347549

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002356211

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	78	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002363156

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002369001

Ukazatel	Jednotka	4.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	99	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000139300237064

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002374090

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379923

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002392644

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002399317

Ukazatel	Jednotka	19.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-sever, třída Generála Píky 11, krytý bazén, slévaný vzorek**CI0000013930023104812**

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
chlor celkový	mg/l	0,92	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	573	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,75	0	1	1
teplota	°C	29,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023104813

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023105714

Ukazatel	Jednotka	4.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor celkový	mg/l	0,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,66	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	600	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	30,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002311144

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5	0		1

dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	0,86	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	561	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,92	0	1	1
teplota	°C	30,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002311145

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023112386

Ukazatel	Jednotka	18.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	32	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023119915

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	48	0		1
chlor celkový	mg/l	0,96	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,81	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	593	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
teplota	°C	31,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023119916

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126101

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,3	0		1
dusičnany	mg/l	52	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000013930023131378

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,5	0		1
dusičnany	mg/l	53	0		1
chlor celkový	mg/l	1,01	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,8	0	1	1

oxidačně-redukční potenciál	mV	580	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
teplota	°C	30,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023131379

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023137959

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1
dusičnany	mg/l	48	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002316523

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,9	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002318768

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,4	0		1

dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	0,97	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,8	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	602	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,93	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	31,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002321210

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,9	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	0,64	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	411	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	30,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001393002321211

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300232341

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,8	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	0,69	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	531	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	31	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI00000139300232342

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002326923

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,8	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002332168

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	3,3	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
chlor celkový	mg/l	0,94	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,77	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	598	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	30,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002332169

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002337272

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,3	0		1
dusičnany	mg/l	48	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002342125

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,5	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
chlor celkový	mg/l	0,94	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	590	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,94	0	1	1
teplota	°C	31,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,47	0	1	1

CI000001393002342126

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002347547

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,5	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002356208

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	47	0		1
chlor celkový	mg/l	0,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1

oxidačně-redukční potenciál	mV	552	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,94	0	1	1
teplota	°C	31,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI000001393002356209

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002363154

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002368998

Ukazatel	Jednotka	4.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,8	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor celkový	mg/l	0,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	622	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,08	0	1	1
teplota	°C	30,8	0		1

zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI000001393002368999

Ukazatel	Jednotka	4.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300237062

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,1	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002374088

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,9	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002379920

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor celkový	mg/l	0,82	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,6	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	582	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	29,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002379921

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002392641

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
chlor celkový	mg/l	0,74	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,5	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	591	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,06	0	1	1
teplota	°C	30,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002392642

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002399315

Ukazatel	Jednotka	19.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

Brno-sever, třída Generála Píky 11 - whirlpool

Brno-sever, třída Generála Píky 11, whirlpool, slévaný vzorek

CI0000013930023104818

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,8	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,9	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,76	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	601	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,8	0		1

zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI0000013930023104819

Ukazatel	Jednotka	3.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023105718

Ukazatel	Jednotka	4.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,13	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,95	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	622	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,03	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002311150

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,1	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,22	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,09	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	718	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,11	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,3	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002311151

Ukazatel	Jednotka	7.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023112390

Ukazatel	Jednotka	18.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,7	0		1

dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	14	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023119921

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,4	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,21	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	667	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,65	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023119922

Ukazatel	Jednotka	7.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023126105

Ukazatel	Jednotka	21.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,8	0		1
dusičnany	mg/l	50	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI0000013930023131384

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,3	0		1
dusičnany	mg/l	51	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,16	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	621	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1

CI0000013930023131385

Ukazatel	Jednotka	5.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023137963

Ukazatel	Jednotka	19.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,7	0		1
dusičnany	mg/l	59	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002316527

Ukazatel	Jednotka	21.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,4	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002318772

Ukazatel	Jednotka	28.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,7	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,21	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,98	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	706	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002321216

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,5	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,04	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	647	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002321217

Ukazatel	Jednotka	7.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300232347

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,8	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,03	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,81	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	780	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,15	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI00000139300232348

Ukazatel	Jednotka	10.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002326927

Ukazatel	Jednotka	21.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,1	0		1
dusičnany	mg/l	49	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002332174

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,1	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,21	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,05	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	696	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002332175

Ukazatel	Jednotka	4.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002337276

Ukazatel	Jednotka	18.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,5	0		1
dusičnany	mg/l	51	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	88	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002342131

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,4	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,04	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,22	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	698	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,2	0		1

zákal	ZF(n)	0,46	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI000001393002342132

Ukazatel	Jednotka	2.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002347551

Ukazatel	Jednotka	16.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,9	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,48	0	1	1

CI000001393002356214

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	48	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,91	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,75	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	510	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,5	0	1	1

CI000001393002356215

Ukazatel	Jednotka	6.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002363158

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,9	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300237066

Ukazatel	Jednotka	24.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	5,2	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002374092

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,1	0		1
dusičnany	mg/l	46	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002379926

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,2	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,02	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,83	0	1	1

oxidačně-redukční potenciál	mV	651	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,11	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002379927

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002385374

Ukazatel	Jednotka	15.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,2	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002392647

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,6	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,02	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,86	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	620	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002392648

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002399319

Ukazatel	Jednotka	19.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,5	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

Brno-střed, Křížkovského 20, hotel Holiday INN, masážní bazén

Brno-střed, Křížkovského 20, hotel Holiday INN, masážní bazén

CI0000011470023_11986

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,95	0		1
dusičnany	mg/l	34,4	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,86	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI0000011470023_11987

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_25711

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,3	0		1
dusičnany	mg/l	34,3	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,34	0	1	1

CI0000011470023_25712

Ukazatel	Jednotka	12.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002377285

Ukazatel	Jednotka	25.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,99	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,28	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,71	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	286	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,5	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	36,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002383870

Ukazatel	Jednotka	10.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	31	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,04	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,88	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	594	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,4	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

Brno-střed, Rašínova 12 - kryté koupaliště, vířivka

Brno-střed, Rašínova 12, kryté koupaliště, vířivka, levá strana

CI00000116300PR2300151002

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2300152004

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2303853002

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2303854007

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2308495002

Ukazatel	Jednotka	30.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2308496004

Ukazatel	Jednotka	30.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313473007

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313474005

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2318675004

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2318676002

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324411002

Ukazatel	Jednotka	13.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324412007

Ukazatel	Jednotka	13.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2330649004

Ukazatel	Jednotka	27.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2330650002

Ukazatel	Jednotka	27.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336280002

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336281007

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2341929002

Ukazatel	Jednotka	24.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	28	1	1	1

CI00000116300PR2341930004

Ukazatel	Jednotka	24.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347914005

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347915007

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2354189004

Ukazatel	Jednotka	22.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	28	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2354190002

Ukazatel	Jednotka	22.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360598007

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360599002

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367055002

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367056004

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23B1250003

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23B1251002

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23B4179004

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23B4181002

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C0703005

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C0704007

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C6635004

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C6636002

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D3268007

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	10	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D3271002

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	78	1	1	1

CI00000116300PR23D9758002

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D9759004

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6403007

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6404002

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023110705

Ukazatel	Jednotka	13.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315934

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Rašínova 12, kryté koupaliště, vířivka, pravá strana
CI00000116300PR2300151003

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2300152005

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2303853003

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2303854008

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2308495003

Ukazatel	Jednotka	30.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2308496005

Ukazatel	Jednotka	30.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313473008

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2313474006

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2318675005

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2318676003

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324411003

Ukazatel	Jednotka	13.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2324412008

Ukazatel	Jednotka	13.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2330649005

Ukazatel	Jednotka	27.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2330650003

Ukazatel	Jednotka	27.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336280003

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2336281008

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2341929003

Ukazatel	Jednotka	24.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	12	1	1	1

CI00000116300PR2341930005

Ukazatel	Jednotka	24.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2347914006

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000116300PR2347915008

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2354189005

Ukazatel	Jednotka	22.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2354190003

Ukazatel	Jednotka	22.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360598008

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2360599003

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367055003

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR2367056005

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23B1250004

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23B1251003

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23B4179005

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23B4181003

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C0703006

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C0704008

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C6635005

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23C6636003

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D3268008

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D3271003

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	84	1	1	1

CI00000116300PR23D9758003

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23D9759005

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6403008

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000116300PR23E6404003

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023110706

Ukazatel	Jednotka	13.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002315935

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

**Brno-střed, Rašínova 12, kryté koupaliště, vířivka, slévaný
CI00000116300PR2300152003**

Ukazatel	Jednotka	3.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,67	0		1
dusičnany	mg/l	37,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,38	0	1	1

CI00000116300PR2303854006

Ukazatel	Jednotka	16.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,46	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,04	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,01	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,96	0	1	1
teplota	°C	35,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI00000116300PR2308496003

Ukazatel	Jednotka	30.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,49	0		1
dusičnany	mg/l	29,6	0		1

zákal	ZF(n)	0,19	0	1	1
-------	-------	------	---	---	---

CI00000116300PR2313473006

Ukazatel	Jednotka	13.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,96	0		1
dusičnany	mg/l	33,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,03	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-1,97	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,33	0		1
teplota	°C	35,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,32	0	1	1

CI00000116300PR2318675003

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,95	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000116300PR2324412006

Ukazatel	Jednotka	13.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,39	0		1
dusičnany	mg/l	35,3	0		1

chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,82	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,78	1	1	1
teplota	°C	34,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,28	0	1	1

CI00000116300PR2330649003

Ukazatel	Jednotka	27.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,51	0		1
dusičnany	mg/l	30,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI00000116300PR2336281006

Ukazatel	Jednotka	11.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,16	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
teplota	°C	34,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,29	0	1	1

CI00000116300PR2341930003

Ukazatel	Jednotka	24.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,23	0		1

dusičnany	mg/l	31,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,58	1	1	1

CI00000116300PR2347915006

Ukazatel	Jednotka	9.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,34	0		1
dusičnany	mg/l	33,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,78	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-1,65	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,71	0		1
teplota	°C	36,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI00000116300PR2354189003

Ukazatel	Jednotka	22.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,47	0		1
dusičnany	mg/l	33,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI00000116300PR2360598006

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	1,46	0		1
dusičnany	mg/l	31,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,21	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,67	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-3,85	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-0,2	0		1
teplota	°C	34,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI00000116300PR2367056003

Ukazatel	Jednotka	19.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,21	0		1
dusičnany	mg/l	32,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,27	0	1	1

CI00000116300PR23B1250002

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,63	0		1
dusičnany	mg/l	35,7	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,27	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,72	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	0,62	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-1,03	0		1

teplota	°C	34,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,26	0	1	1

CI00000116300PR23B4179003

Ukazatel	Jednotka	9.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,93	0		1
dusičnany	mg/l	33,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,12	0	1	1

CI00000116300PR23C0704006

Ukazatel	Jednotka	23.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,16	0		1
dusičnany	mg/l	36,3	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,27	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	1,12	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
teplota	°C	34,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI00000116300PR23C6635003

Ukazatel	Jednotka	6.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,94	0		1
dusičnany	mg/l	33,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,3	0	1	1

CI00000116300PR23D3268006

Ukazatel	Jednotka	20.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,23	0		1
dusičnany	mg/l	30,5	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,46	0	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-4,53	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	0,5	0		1
teplota	°C	34,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,22	0	1	1

CI00000116300PR23D9759003

Ukazatel	Jednotka	4.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,77	0		1
dusičnany	mg/l	28,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,2	0	1	1

CI00000116300PR23E6403006

Ukazatel	Jednotka	18.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	0,95	0		1
dusičnany	mg/l	32,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,14	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
rozdíl NO3 a NO3 plnicí vody	mg/l	-3,94	0		1
rozdíl TOC a TOC plnicí vody	mg/l	-0,71	0		1
teplota	°C	34,4	0		1
zákal	ZF(n)	0,15	0	1	1

CI0000013930023110704

Ukazatel	Jednotka	13.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	29	0		1
chlor celkový	mg/l	1,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,9	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	593	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,96	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	34,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002315933

Ukazatel	Jednotka	20.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	28	0		1
chlor celkový	mg/l	1,25	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1

chlor volný	mg/l	1,07	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	650	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,89	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	33,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76 - kryté koupaliště, neplavci

Brno-střed, Údolní 76, kr. koup. Kraví Hora, koupel. bazén pro neplavce, LS

CI0000013930023104271

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023111104

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023117320

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	37	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023121240

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023124548

Ukazatel	Jednotka	15.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	15	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133463

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	13	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023136836

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002314061

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002318378

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002325720

Ukazatel	Jednotka	16.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002330656

Ukazatel	Jednotka	30.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002335132

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002340619

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002346275

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002351191

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300235590

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002357141

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002369019

Ukazatel	Jednotka	4.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	16	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002374108

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023744

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379944

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	29	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386209

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300239550

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

**Brno-střed, Údolní 76, kr. koup. Kraví Hora, koupel. bazén pro neplavce, PS
CI0000013930023104270**

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023111103

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	25	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023117319

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023121241

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023124547

Ukazatel	Jednotka	15.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023133462

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	17	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023136835

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002314060

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002318379

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-----------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393002325719

Ukazatel	Jednotka	16.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002330655

Ukazatel	Jednotka	30.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002335131

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002340618

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002346274

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002351190

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI00000139300235589

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002357140

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002369018

Ukazatel	Jednotka	4.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	28	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002374107

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023743

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379943

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386206

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
------------------------	------------------	---	---	---	---

CI00000139300239549

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, kr. koup. Kraví Hora, koupel. bazén pro neplavce, slévaný

CI0000013930023104268

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	30	0		1
chlor celkový	mg/l	0,69	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,13	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,56	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	615	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
teplota	°C	28,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023104269

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023111102

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,2	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023117317

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	35	0		1
chlor celkový	mg/l	0,75	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	590	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,8	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023117318

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023121239

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor celkový	mg/l	0,72	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,14	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,58	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	520	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,03	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	28,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023124546

Ukazatel	Jednotka	15.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023133460

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	0,64	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,11	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,53	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	540	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,3	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023133461

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023136834

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002314059

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002318377

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
chlor celkový	mg/l	0,69	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,06	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,63	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	570	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
teplota	°C	30,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002325718

Ukazatel	Jednotka	16.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002330653

Ukazatel	Jednotka	30.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	0,57	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	590	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002330654

Ukazatel	Jednotka	30.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002335129

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
chlor celkový	mg/l	0,68	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	490	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002335130

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002340617

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	37	0		1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI000001393002346272

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	41	0		1
chlor celkový	mg/l	0,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,51	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	634	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,95	0	1	1
teplota	°C	28,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002346273

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002351189

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300235588

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002357138

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,4	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor celkový	mg/l	0,6	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,48	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	483	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,39	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002357139

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002369016

Ukazatel	Jednotka	4.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	0,65	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,55	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	601	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,34	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002369017

Ukazatel	Jednotka	4.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023741

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	38	0		1
chlor celkový	mg/l	0,77	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,25	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,52	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	613	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,93	0	1	1

zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1
-------	-------	-----	---	---	---

CI000001393002374106

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
zákal	ZF(n)	0,49	0	1	1

CI0000013930023742

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379941

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
chlor celkový	mg/l	0,71	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,45	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	610	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,67	0	1	1
teplota	°C	28,9	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002379942

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386204

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,3	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300239547

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
chlor celkový	mg/l	0,74	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,59	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	648	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
teplota	°C	28,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI00000139300239548

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76 - kryté koupaliště, vířivka

Brno-střed, Údolní 76, kryté koupaliště Kraví Hora, vířivka

CI0000013930023104274

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	4,5	0		1
dusičnany	mg/l	39	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,94	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,77	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	590	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,18	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	33,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI0000013930023104275

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023111106

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,9	0		1
dusičnany	mg/l	42	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	10	1	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	150	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023113565

Ukazatel	Jednotka	20.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

CI0000013930023117323

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	62	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,93	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1

chlor volný	mg/l	0,74	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	603	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023117324

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023121243

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,99	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,92	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	638	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,1	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023124550

Ukazatel	Jednotka	15.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023133466

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	48	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,18	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,24	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,94	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	658	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	7,11	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023133467

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023136838

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	49	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002314063

Ukazatel	Jednotka	14.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,2	0		1
dusičnany	mg/l	73	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI000001393002318381

Ukazatel	Jednotka	27.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3,2	0		1
dusičnany	mg/l	74	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,1	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,26	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,84	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	636	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,94	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	34,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002325722

Ukazatel	Jednotka	16.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	51	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002330659

Ukazatel	Jednotka	30.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	71	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,93	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,2	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,73	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	623	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI000001393002330660

Ukazatel	Jednotka	30.3.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002335135

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,3	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,93	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,23	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,7	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	609	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002335136

Ukazatel	Jednotka	12.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002340621

Ukazatel	Jednotka	26.4.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,1	0		1
dusičnany	mg/l	48	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002346278

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2	0		1
dusičnany	mg/l	54	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,62	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	646	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,02	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	33,6	0		1
zákal	ZF(n)	0,44	0	1	1

CI000001393002346279

Ukazatel	Jednotka	11.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002351193

Ukazatel	Jednotka	24.5.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	53	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300235592

Ukazatel	Jednotka	18.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,8	0		1
dusičnany	mg/l	68	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002357144

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,5	0		1
dusičnany	mg/l	69	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,82	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,67	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	591	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,52	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002357145

Ukazatel	Jednotka	7.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002369022

Ukazatel	Jednotka	4.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	62	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,11	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,07	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,04	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	640	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002369023

Ukazatel	Jednotka	4.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002374110

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,6	0		1
dusičnany	mg/l	68	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023747

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	3	0		1
dusičnany	mg/l	61	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,2	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,01	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	648	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,12	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,65	1	1	1

CI0000013930023748

Ukazatel	Jednotka	4.1.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002379947

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,7	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,83	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,19	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,64	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	647	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,2	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	33,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI000001393002379948

Ukazatel	Jednotka	1.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002386214

Ukazatel	Jednotka	16.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	2,9	0		1
dusičnany	mg/l	5	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	6	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI00000139300239553

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	1,8	0		1
dusičnany	mg/l	49	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	1,25	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,18	0	1	1
chlor volný	mg/l	1,07	1	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	665	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,1	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	32,8	0		1
zákal	ZF(n)	0,45	0	1	1

CI00000139300239554

Ukazatel	Jednotka	1.2.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, wellness, vířivka, venkovní
Brno-střed, Údolní 76, wellness, vířivka, venkovní
CI0000013930023104280

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,82	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,73	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	625	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,9	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35,2	0		1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000013930023104281

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023111108

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,9	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023117330

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,6	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,82	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,09	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,73	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	620	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023117331

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023121245

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,1	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,95	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,15	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,8	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	612	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	3	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	33,5	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023124552

Ukazatel	Jednotka	15.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	------------	------------------	------------------------	--------------------

celkový organický uhlík	mg/l	8,3	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000013930023133473

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	8,3	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,82	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,72	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	622	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,97	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023133474

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
--------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000013930023136840

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,6	0		1
dusičnany	mg/l	34	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	11	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

Brno-střed, Údolní 76, wellness, vířivka, vnitřní

Brno-střed, Údolní 76, wellness, vířivka, vnitřní

CI0000013930023104278

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5	0		1
dusičnany	mg/l	36	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,8	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,1	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,7	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	610	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,94	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	0	1	1

Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	35	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023104279

Ukazatel	Jednotka	2.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023111109

Ukazatel	Jednotka	16.10.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	5,8	0		1
dusičnany	mg/l	43	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,41	0	1	1

CI0000013930023117332

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	6,7	0		1
dusičnany	mg/l	33	0		1

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,76	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,05	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,71	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	612	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	6,6	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	27	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023117333

Ukazatel	Jednotka	1.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023121246

Ukazatel	Jednotka	8.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7	0		1
dusičnany	mg/l	44	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
chlor celkový	mg/l	0,96	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,17	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,79	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	603	1	1	1

pH	Neurčená jednotka	6,97	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
průhlednost (umělá koupaliště)	Neurčená jednotka	PRUHLED	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
Staphylococcus aureus	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
teplota	°C	33,7	0		1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1

CI0000013930023124553

Ukazatel	Jednotka	15.11.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	8,4	0		1
dusičnany	mg/l	45	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,43	0	1	1

CI0000013930023133475

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	8,5	0		1
dusičnany	mg/l	40	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

chlor celkový	mg/l	0,82	0		1
chlor vázaný	mg/l	0,12	0	1	1
chlor volný	mg/l	0,7	0	1	1
oxidačně-redukční potenciál	mV	647	1	1	1
pH	Neurčená jednotka	7,01	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,42	0	1	1

CI0000013930023133476

Ukazatel	Jednotka	7.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Legionella species	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000013930023136841

Ukazatel	Jednotka	14.12.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
celkový organický uhlík	mg/l	7,6	0		1
dusičnany	mg/l	22	0		1
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
zákal	ZF(n)	0,4	0	1	1