

č. j.: KHSJM 64558/2025/BV/EPID

sp. zn.: S-KHSJM 61210/2025

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále i „kontrolní řád“) a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Ing. Tereza Vymyslická – číslo služebního průkazu 0351 - vedoucí kontrolní skupiny
Ing. Marcela Ptáčková – číslo služebního průkazu 0188

Přizvané fyzické osoby a důvod jejich přizvání:

- zaměstnankyně Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (IČO: 71009396) - Ing. Martina Svobodová za účelem účasti na kontrole zaměřené na plnění povinností kontrolované osoby a provedení měření hluku v noční době ze zdrojů hluku zdravotnického zařízení Cara Plasma na adrese J. Palacha 2613/36, 690 02 Břeclav (provozovatel Cara Plasma s.r.o., Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1), a to v chráněném venkovním prostoru stavby bytového domu na adrese Jana Palacha 2522/34, 690 02 Břeclav

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Pobočka společnosti Cara Plasma s.r.o., na adrese Jana Palacha 2613/36, 690 02 Břeclav

4. Kontrola zahájena dne: 24.11.2025 ve 22.00 hodin

Dne 25.11.2025 pod č.j. KHSJM 61210/2025/BV/EPID byla kontrolované osobě – společnosti Cara Plasma s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1 - zaslána informace o zahájení kontroly provozovny zdravotnického zařízení Cara Plasma s.r.o., na adrese Jana Palacha 2613/36, 690 02 Břeclav.

5. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Cara Plasma s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 015 52 376

6. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v

- § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., tj. zajistit, technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby v chráněném vnitřním prostoru stavby

7. Provedeno měření hluku: ano

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábková 4, 602 00 Brno

- PROTOKOL č. 69707/2025 vyhotovený Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 71009396. Protokol zaevidován dne 02.12.2025 pod. č. j. KHSJM 63131/2025/BV/EPID.

8. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Ukončení kontrolního šetření doručením protokolu č. 69707/2025

den jeho provedení: 02.12.2025

9. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Dne 24.11.2025 byl zahájen výkon státního zdravotního dozoru (dále jen „kontrola“), zaměřený na kontrolu nad plněním povinností kontrolované osoby jako poskytovatele zdravotních služeb, a to provedením měření hluku ze stacionárních zařízení umístěných na střeše zdravotnického zařízení Cara Plasma s.r.o., na adrese Jana Palacha 2613/36, 690 02 Břeclav, IČO: 015 52 376, v chráněném venkovním prostoru stavby bytového domu na adrese Jana Palacha 2522/34, 690 02 Břeclav, které probíhalo v době od 22:00 do 23:30 hodin.

Kontrolní zjištění:

Úkonem předcházejícím kontrole bylo provedeno místní šetření dne 12.11.2025 v chráněném venkovním prostoru stavby bytového domu, který je umístěn od předmětné stavby ve vzdálenosti cca 27 m na adrese Jana Palacha 2522/34, 690 02 Břeclav, které probíhalo v době od 22:00 hodin, za účelem detekování zdroje a intenzity hluku. Na jeho základě byl proveden státní zdravotní dozor.

Na základě místního šetření bylo dne 24.11.2025 provedeno měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby na výše uvedené adrese. Měření provedla zaměstnankyně Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (IČO: 71009396) - Ing. Martina Svobodová.

Dne 02.12.2025 byl do datové schránky KHS JmK doručen protokol č. 69707/2025 měření hluku z provozu pobočky společnosti Cara Plazma s.r.o., na adrese Jana Palacha 2613/36, 690 02 Břeclav.

Cílem měření bylo zjistit hlukovou zátěž z provozu pobočky společnosti Cara Plazma s.r.o. s místem provozování na adrese Jana Palacha 2613/36, 690 02 Břeclav v chráněném venkovním prostoru bytového domu na adrese Jana Palacha 2522/34, 690 02 Břeclav. Měření hluku bylo provedeno dne 24.11.2025 v době od 22:00 do 23:30 hod. 2 m před oknem obytné místnosti ve východní fasádě bytového domu ve výšce 6. NP. Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v noční době je $L_{Aeq,1h} = 47,4 \pm 1,7$ dB, po odečtení nejistoty 45,7 dB (hygienický limit pro noc je 40 dB – při měření nebyla prokázána tónová složka).

Výsledky měření dokladují překročení hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory staveb stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., pro noční dobu. Hygienický limit pro noční dobu je prokazatelně překročen o 5,7 dB.

Kontrolou byly zjištěny tyto závady:

- Překročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru bytového domu.
- porušen § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

10. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o přijetí nápravných opatření a doloží vyhovující měření hluku v noční době, ve lhůtě do 28.02.2025 prostřednictvím datové zprávy.

11. Poučení:

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jirábkova 4, 602 00 Brno

Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

12. Protokol vyhotoven dne: 17.12.2025

13. Protokol obsahuje: 3 stránky protokolu + protokol č. 69707/2025 měření hluku

Protokol byl vyhotoven v 2 stejnopisech.

14. Podpis kontrolujícího:

Ing. Tereza Vymyslická
Rada protiepidemického oddělení
územní pracoviště Břeclav a Hodonín

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno
-177-

Za správnost vyhotovení: Blanka Slámová

15. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole:

kontrolovanou osobou – uvedenou výše v bodu 5.:

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne 17.12.25 v hodin

Na základě plné moci

B4D

.....
podpis

16. Vzdání se práva podat námitky

(při nevyužití škrtněte)

Jako kontrolovaná osoba se tímto vzdávám práva podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v tomto protokolu o kontrole.

Dne 17.12.25

.....
podpis